



ДСНС України
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ
 (ГУ ДСНС України в Одеській області)

вул. Прохорівська, 6, м. Одеса, 65091, тел. (048)779-31-11, факс (048)724-56-07, 722-30-46, 722-81-29
 Web: <http://www.odesa.mns.gov.ua> код ЄДРПОУ 38643633 E-mail: odesa@mns.gov.ua

АКТ

від «06» 04 2018 року № 24 □

складений за результатами проведення позапланової перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки

(необхідне підкреслити)

Торгівельний центр «МЕГАДОМ» ТОВ «НОВА ФОРМАЦІЯ ЛІМІТЕД» за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Толбухіна, 135, 65080

по батькові / місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 33568159, або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) □□□□□□□□□□,

Одеська область, м. Одеса, вул. Толбухіна, 135, 65080, (048) 734-39-98

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: будівлі, приміщення, споруди, територію, протипожежне водопостачання та протипожежні системи безпеки в торгівельному центрі «МЕГАДОМ» ТОВ «НОВА ФОРМАЦІЯ ЛІМІТЕД» за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Толбухіна, 135

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки високий ступень ризику (ВСР)

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 02.04.2018 року № 149, виданий Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області Посвідчення на перевірку від 02.04.2018 року № 28	<input type="checkbox"/> планова; <input checked="" type="checkbox"/> позапланова.

Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
05	04	2018	11	00	06	04	2018	17	30
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Заступник начальника Головного управління із запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області Вовк Михайло Іванович, начальник відділу техногенної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області капітан служби цивільного захисту Хворостенко Богдан Вадимович, головний інспектор відділу техногенної безпеки управління запобігання

надзвичайним ситуаціям Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області капітан служби цивільного захисту Постовар Артем Ігорович, провідний інспектор відділу техногенної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області лейтенант служби цивільного захисту Чебан Олена Валентинівна, інспектор відділу нагляду (контролю) за особливо важливими об'єктами центру забезпечення діяльності Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області лейтенант служби цивільного захисту Степаненко Олександр Сергійович, головний фахівець Київського районного відділу Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області підполковник служби цивільного захисту Альшаков Олександр Валерійович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) фізична особа - підприємець:

Директора торговельного центру «МЕГАДОМ» ТОВ «НОВА ФОРМАЦІЯ ЛІМІТЕД» Шостак Івана Івановича, головного інженера торговельного центру «МЕГАДОМ» ТОВ «НОВА ФОРМАЦІЯ ЛІМІТЕД» Малюка Петра Микитовича

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

обслуговуюча організація ЗЕВС (в частині перевірки систем протипожежного захисту)

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
<input checked="" type="checkbox"/> була у період 18.11.2016 року по 22.11.2016 року Акт перевірки №291 від 22.11.2016 року Розпорядчий документ № 144 від 28.11.2016 року <input type="checkbox"/> виконаний <input checked="" type="checkbox"/> невиконаний	<input checked="" type="checkbox"/> була у період □□□□ року по □□□□ року Акт перевірки №□□□ від □□.□□.□□ року Розпорядчий документ від □□□ від □□.□□.□□ року <input type="checkbox"/> виконаний <input type="checkbox"/> невиконаний

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина І. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки			Ні			
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників з питань пожежної безпеки	Так				пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ		Ні			пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ	Так				пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	Так				пункти 17 - 19 розділу II ППБУ
2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки			Ні			пункт 9 розділу II ППБУ

3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму			Ні		пункт 11 розділу II ППБУ
4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки		Так			пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки			Ні		пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
6. Забезпечено протипожежний стан утримання території			Ні		пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу III ППБУ
7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд			Ні		пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ППБУ
8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів			Ні		пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу III ППБУ
9. Стан утримання інженерного обладнання					
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		Ні		пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів		Ні		пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм		Ні		пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм	Так			пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	Так			пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку					
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів	Так			пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів		Ні		пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання					
11.1	Системи зовнішнього протипожежного		Ні		пункти 2.1, 2.3 глави 2

	водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог				розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм	Так			пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння		Так			пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1 - 3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61 - 63 КЦЗУ
13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів				Нв	пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт				Нв	розділ VII ППБУ
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку			Нв	пункт 21 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів			Нв	пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			Нв	пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів		Ні		пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів			Нп	пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів			Нп	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі			Нп	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1-7

	між будинками відповідають вимогам нормативних документів					
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів			НП		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів		Ні			пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів		Ні			пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів	Так				пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7

Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту			Нп		пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки		Ні			пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки		Ні			пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання		Ні			пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ

				ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ N 308
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність		Ні		стаття 53 КЦЗУ
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			Нв	пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань

«Так» виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

«Ні» виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

«НВ» не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;

«НП» не перевірялося на суб'єкті господарювання (у фізичної особи – підприємця)/об'єкті.

ОПИС

виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта*	
1	2	3	4
Торгівельний павільйон №1			
1.	ст. 20 Розділ V п 1.1	КЦЗУ ППБУ	Система протидимного захисту не справна та не готова до роботи (<i>експлуатується з порушеннями роботи, а саме: не вмикається автоматично, а в ручному режимі не всі прямки відчиняються</i>)
2.	ст. 20 Розділ V п. 1.2	КЦЗУ ППБУ	Не всі приміщення 2-го поверху обладнанні автоматичною пожежною сигналізацією
3.	ст. 20 Таблиця 4	КЦЗУ ДБН В.1.1.7-2002	Не проведено обробку металевих конструкцій покрівлі торговельного павільйону.
4.	ст. 20 Розділ V п. 1.2	КЦЗУ ППБУ	Автоматична пожежна сигналізація в торговельному залі знаходиться в несправному стані
5.	ст. 20 п.1.4 Розділ V п.7.4 додатку Ж	КЦЗУ ППБУ ДБН В. 2.5-56:2014	Автоматична установка пожежогасіння знаходиться у несправному стані та не проводиться її перевірка з пуском води.
6.	ст. 20; Розділ IV, п. 1.21 п. 5.1.35, п. 5.1.36	КЦЗУ ППБУ ДСТУ Б В.2.5-38:2008	Відсутня експлуатаційно-технічна документація на пристрої захисту території, будівель та споруд від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів.
7.	ст. 20 Розділ I п.7	КЦЗУ ППБУ	Не надано сертифікати відповідності на пожежні сповіщувачі, що встановлені в павільйоні
8.	ст. 20 Розділ III п. 2.3. п. 1.24	КЦЗУ ППБУ	Не встановлені протипожежні двері в електрощитових, насосній станції, вентиляційній.

9.	ст. 20 Розділ III, п. 2.9.	КЦЗУ ППБУ	Для складських приміщень не визначено категорії щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки "Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою", а також клас зони за "Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок" (далі - НПАОП 40.1-1.32-01), у тому числі для зовнішніх виробничих і складських дільниць, які необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та ззовні.
10.	ст. 20,55; Розділ III, п. 8	КЦЗУ ППБУ	Допускається встановлення торгівельної продукції під сходовими клітками (<i>на 1-му, 2-му поверхах</i>), що перешкоджає евакуації та не уможливорює її при пожежі.
11.	ст. 20 Розділ IV п. 2.23 п. 2.24	КЦЗУ ППБУ	Евакуаційні виходи закриті на електронні замки (<i>врізні</i>) коли в торгівельному центрі знаходяться люди, та які не можливо легко відкрити з торгівельного залі
12.	ст. 20 Розділ IV п. 2.23 п. 2.24	КЦЗУ ППБУ	Евакуаційний вихід з торгівельного павільйону на 1-му поверсі в магазині «Ламінат» захищено торгівельним обладнанням.
13.	ст.20 Розділ III п. 2.37	КЦЗУ ППБУ	На шляхах евакуації встановленні розсувні двері (<i>що заборонено, навіть при наявних інших шляхах евакуації</i>)
14.	ст.20 Розділ III п. 2.37	КЦЗУ ППБУ	Допускається зменшення ширини евакуаційних проходів (<i>розміщення по середині торгівельні майданчики та обладнання</i>)
15.	ст. 20 Розділ IV п. 2.23 п. 2.24	КЦЗУ ППБУ	Додаткові евакуаційні виходи (<i>по бокам від розсувних дверей</i>) закриті на ключ та захищені торговою продукцією по всій будівлі.
16.	ст. 20 Розділ V п. 2.2.	КЦЗУ ППБУ	Пожежні крани в орендованих приміщеннях, приміщеннях електро-щитової захищені торгівельним обладнанням.
17.	ст. 20 Розділ V п. 2.3	КЦЗУ ППБУ	В приміщенні насосної не вивішена загальна схема протипожежного водопостачання.
18.	ст. 20 Розділ V п. 2.3	КЦЗУ ППБУ	В приміщенні насосної не вивішено схема обв'язки насосів.
19.	ст. 20 Розділ V п. 2.3	КЦЗУ ППБУ	У приміщенні насосної допускається зберігання сторонніх предметів і устаткування
20.	ст.20 Розділ V п. 2.2, п. 2.3	КЦЗУ ППБУ	Не забезпечено роботу насосів внутрішнього протипожежного водопостачання з основного електропостачання на резервне.
21.	ст.20 Розділ IV п. 1.18	КЦЗУ ППБУ	Допускається складування горючих матеріалів біля електрообладнання на відстані менше 1 м.
22.	ст.20 Розділ V п. 3.6	КЦЗУ ППБУ	Торгівельні місця не забезпеченні первинними засобами пожежогасіння, а наявні первинні засоби пожежогасіння не пройшли технічне обслуговування.
23.	ст. 20,55; Розділ IV, п. 1.13	КЦЗУ ППБУ	Допускається використання не сертифікованих обігрівальних приладів.
24.	ст. 20 Розділ III,	КЦЗУ ППБУ	Допускається складування в приміщенні електрощитової горючих матеріалів та обладнання.

	п. 2.12.		
25.	ст. 20, 55; Розділ IV, п. 1.6.	КЦЗУ ППБУ	З'єднання відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів в з'єднувальних коробках не виконано за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (гвинтових, болтових).
26.	ст. 20, 55; Розділ IV, п. 1.18	КЦЗУ ППБУ	Допускається експлуатація світильників зі знятими ковпаками (розсіювачами).
27.	ст. 20,55; Розділ IV, п. 2.26	КЦЗУ ППБУ	Лінії живлення до кожного побутового кондиціонера, групи кондиціонерів не забезпечено автономним пристроєм електричного захисту не залежно від наявності захисту на загальній лінії, яка живить групу кондиціонерів.
28.	ст.20,55 Розділ IV п. 1.17	КЦЗУ ППБУ	Допускається встановлення електричних розеток, вимикачів на горючу основу в приміщеннях торговельного павільйону.
29.	ст. 20 Розділ IV п. 1.8	КЦЗУ ППБУ	Допускається використання тимчасових електромереж.
30.	ст. 20,55; Розділ IV, п. 1.16	КЦЗУ ППБУ	Електрощити, групові електрощитки не оснащені схемами підключення споживачів з пояснюючими написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту
31.	ст.20 Розділ IV п. 1.7	КЦЗУ ППБУ	З'єднувальні коробки не закриті пробками з негорючого матеріалу
32.	ст. 20,55; Розділ II, п. 8	КЦЗУ ППБУ	Приміщення торговельного павільйону не забезпечені відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір" (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности".
33.	ст. 57 п. 1.	КЦЗУ ПКМУ №440 від 05.06.2013	Використання орендованих приміщень за цивільно-правовим договором здійснюється за відсутності декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.
Торговельний павільйон №2			
34.	ст.20 Розділ III п. 2.37	КЦЗУ ППБУ	На шляхах евакуації встановленні розсувні двері та такі що обертаються (<i>заборонено навіть при наявності інших евакуаційних виходах</i>).
35.	ст. 20 Таблиця 4	КЦЗУ ДБН В.1.1.7- 2002	Не проведено обробку металевих конструкцій покрівлі торговельного павільйону.
36.	ст. 20 Розділ III, п. 2.9.	КЦЗУ ППБУ	Для складських приміщень не визначено категорії щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки "Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою", а також клас зони за "Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок" (далі - НПАОП 40.1-1.32-01), у тому числі для зовнішніх виробничих і складських дільниць, які необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення,

			а також у межах зон усередині приміщень та ззовні.
37.	ст. 20; Розділ IV, п. 1.21 п. 5.1.35, п. 5.1.36	КЦЗУ ППБУ ДСТУ Б В.2.5-38:2008	Не представлена експлуатаційно-технічна документація на пристрої захисту території, будівель та споруд від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів.
38.	ст.20 Розділ V п. 3.6	КЦЗУ ППБУ	Торгівельні місця не забезпеченні первинними засобами пожежогасіння.
39.	ст. 20,55; Розділ II, п.3, Розділ III, п.2.36; п. 7.6.6; п.11.3.5	КЦЗУ ППБУ ДБН В.2.2-9- 2009; ДБН В.2.5-56- 2014	Ліфти та ескалатори у павільйоні не працюють у режимі «пожежа».
40.	ст. 20 Розділ IV п. 2.5	КЦЗУ ППБУ	На кухні кафе павільйону не здійснюється очищення димоходів кухонних плит один раз на місяць з фіксуванням у відповідному журналі та складанням відповідного акту.
41.	ст. 20 Розділ III п. 2.3	КЦЗУ ППБУ	У павільйоні допускається знижування класу вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах зон безпеки, що розташовані біля ліфтів.
42.	ст. 20,55; Розділ IV, п. 1.16	КЦЗУ ППБУ	Електрощити, групові електрощитки не оснащені схемами підключення споживачів з пояснюючими написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту
43.	ст.20,55 Розділ IV п. 1.17	КЦЗУ ППБУ	Допускається встановлення електричних розеток, вимикачів на горючу основу в приміщеннях торговельного павільйону.
44.	ст. 20 Розділ IV п. 1.8	КЦЗУ ППБУ	Допускається використання тимчасових електромереж.
45.	ст. 20, 55; Розділ IV, п. 1.6.	КЦЗУ ППБУ	З'єднання відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів в з'єднувальних коробках не виконано за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (гвинтових, болтових).
46.	ст. 20,55; Розділ II, п. 8	КЦЗУ ППБУ	Приміщення торговельного павільйону не забезпечені відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір" (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности".
Торгівельний павільйон №3			
47.	ст. 20 Розділ V п. 1.2	КЦЗУ ППБУ	Приміщення 2-го поверху не обладнанні автоматичною пожежною сигналізацією та системою пожежогасіння.
48.	ст. 20 Таблиця 4	КЦЗУ ДБН В.1.1.7- 2002	Не проведено обробку металевих конструкцій покрівлі торговельного павільйону
49.	ст.20 Розділ III п. 2.37	КЦЗУ ППБУ	На шляхах евакуації встановленні розсувні двері.
50.	ст. 20,55;	КЦЗУ	Відсутній незадимлювальний ліфтовий хол на 1 –му та

	Розділ II, п.3, Розділ III, п.2.36; п. 7.6.6; п.11.3.5	ППБУ ДБН В.2.2-9- 2009; ДБН В.2.5-56- 2014	2- му поверсі.
51.	ст. 20,55; Розділ II, п. 8	КЦЗУ ППБУ	Приміщення торгівельного павільйону не забезпечені відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір" (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности".
52.	ст. 20 Таблиця 4	КЦЗУ ДБН В.1.1.7- 2002	Не проведено обробку металевих конструкцій покрівлі торгівельного павільйону
53.	ст. 20, 55; Розділ VI, пп. 7 п.9.1.	КЦЗУ ППБУ	Стелажі для зберігання товару на другому поверсі (склад) павільйону виконані з горючих матеріалів.
54.	ст. 20 Розділ III, п. 2.9.	КЦЗУ ППБУ	Для складських приміщень не визначено категорії щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки "Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою", а також клас зони за "Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок" (далі - НПАОП 40.1-1.32-01), у тому числі для зовнішніх виробничих і складських ділянок, які необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та ззовні.
55.	ст. 20; Розділ IV, п. 1.21 п. 5.1.35, п. 5.1.36	КЦЗУ ППБУ ДСТУ Б В.2.5-38:2008	Не представлена експлуатаційно-технічна документація на пристрої захисту території, будівель та споруд від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів.
56.	ст.20 Розділ V п. 3.6	КЦЗУ ППБУ	Торгівельні місця не забезпечені первинними засобами пожежогасіння.
57.	ст. 20,55; Розділ IV, п. 1.16	КЦЗУ ППБУ	Електрощити, групові електрощитки не оснащені схемами підключення споживачів з пояснюючими написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту
58.	ст.20,55 Розділ IV п. 1.17	КЦЗУ ППБУ	Допускається встановлення електричних розеток, вимикачів на горючу основу в приміщеннях торгівельного павільйону.
59.	ст. 20 Розділ IV п. 1.8	КЦЗУ ППБУ	Допускається використання тимчасових електромереж.
60.	ст.20 Розділ III п. 2.37	КЦЗУ ППБУ	Евакуаційні виходи з 2 поверху (сходи) захищені торгівельним обладнанням.
Загальні вимоги			
61.	ст. 20 п. 1.1, п. 1.2 , п. 1.4 розділ V	КЦЗУ ППБУ	Автоматична пожежна сигналізація не сповіщає про місце виникнення пожежі (з вказанням номеру датчику та місця розташування)
62.	ст. 20	КЦЗУ	Автоматична пожежна сигналізація утримується з

	п.1.1 розділ V	ППБУ	порушеннями норм та правил в торгівельних павільйонах №1 та №3
63.	ст. 20, 55; Розділ V п. 1.4; Форма Ж.4, п. Ж 6.5 додатку Ж	КЦЗУ ППБУ ДБН В. 2.5-56:2014	Відсутній план-графік з підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту (регламент).
64.	ст. 20 Розділ I п.7	КЦЗУ ППБУ	Не надано сертифікати відповідності на систему оповіщення (без даних сертифікатів система оповіщення не може експлуатуватись, як система оповіщення)
65.	ст. 20 Розділ V п. 1.2 п. 9.2.10, п. 9.2.11	КЦЗУ ППБУ ДБН В. 2.5-56:2014	Система оповіщення про пожежу не підтримується у автоматичному стані в торгівельних павільйонах №1, №2, №3: повідомлення про пожежу українською мовою відсутні та повідомлення не зрозумілі
66.	ст. 20, 55; Розділ V п.1.1; Додаток Ж, п. Ж 2.3,	КЦЗУ ППБУ; ДБН В.2.5-56-2014	Не направляються письмові повідомлення для інформування територіального органу державного нагляду у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту про всі випадки відмов та спрацювань систем протипожежного спостереження, а також про вжиті у зв'язку з цим заходи із забезпечення пожежної безпеки об'єкта.
67.	ст. 20, 55; Розділ V п.1.4; Додаток Ж, п. Ж 6.6, Ж 6.7,	КЦЗУ ППБУ ДБН В.2.5-56-2014	Біля ППКП відсутня експлуатаційна та технічна документація на автоматичну пожежу сигналізацію: перелік регламентних робіт з технічного обслуговування СПЗ; графік чергувань оперативного (чергового) персоналу; посадові інструкції оперативно-чергового персоналу.
68.	5 підп. 3 п. 2.3 Розділу V Таблиця 1 п. 2.1, п. 2.7, п 5.	ППБУ ГОСТ 12.4.026-76 ГОСТ 14202-69	Трубопроводи внутрішнього протипожежного водогону на дільницях запірно-регулюючій арматури та в місцях приєднання рукавів та інших пристроїв для гасіння пожеж не пофарбовано в червоний колір
69.	ст.20 Розділ V п. 3.11	КЦЗУ ППБУ	Пожежні щити не доукомплектовані згідно норм належності, а саме: вогнегасники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2 x 2 м - 1 шт., гаки - 3 шт., лопати - 2 шт., ломы - 2 шт., сокири - 2 шт.
70.	ст. 20 Розділ III, п. 2.9.	КЦЗУ ППБУ	Для складських приміщень не визначено категорії щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки "Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою", а також клас зони за "Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок" (далі - НПАОП 40.1-1.32-01), у тому числі для зовнішніх виробничих і складських дільниць, які необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та ззовні.
71.	ст.20 Розділ V п. 2.1.	КЦЗУ ППБУ	Для контролю працездатності мережі системи зовнішнього протипожежного водопостачання не проводиться 1 раз в рік випробування на тиск та витрату води, з оформлення відповідного акту.

72.	ст.20 Розділ V п. 2.1.	КЦЗУ ППБУ	Відсутні покажчики гідрантів з нанесенням цифровими значеннями відстань в метрах від покажчика до гідранту, внутрішній діаметр трубопровідної мережі та вид водопровідної мережі.
73.	ст.20 Розділ V п. 2.1.	КЦЗУ ППБУ	Пожежні гідранти за номером 1 та 2 знаходяться у несправному стані <i>(що підтверджує Акт перевірки)</i>
74.	ст.20 пп.1 п. 2.3 розділ V	КЦЗУ ППБУ	Відсутня інформація на кожній засувці і пожежному насосі-підвищувачі про їх призначення
75.	ст.20 пп. 2 п. 2.3 розділ V	КЦЗУ ППБУ	У приміщення насосної допускається зберігання сторонніх предметів (фарби та ГР).
76.	ст.20 пп. 6 п. 2.3 розділ V	КЦЗУ ППБУ	Біля входу в приміщення насосної станції відсутній напис (табло) «Пожежна насосна станція» з освітленням уночі.
77.	ст.20 пп.7 п. 2.3 розділ V	КЦЗУ ППБУ	Не зазначене місце зберігання ключів від дверей насосної станції
78.	ст. 20 Розділ II п. 8	КЦЗУ ППБУ	Територія торговельного центру не забезпечена відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір" (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности".
79.	ст. 20 Розділ III п. 1.15	КЦЗУ ППБУ	На території об'єкту на в'їздах (виїздах) не встановлена схема території на яких потрібно зазначити розміщення будівель, проїздів, розміщення гідрантів та водойм.
80.	ст. 20 Розділ III п. 1.16	КЦЗУ ППБУ	Допускається стоянка автотранспортних засобів на відстані менше ніж 5 метрів від пожежних гідрантів, пожежної водойми та забірних пристроїв вододжерела <i>(що перешкоджає вільному під'їзду та забору води для цілей пожежогасіння)</i> .
81.	ст. 20 Розділ III п. 2.3. п. 1.24	КЦЗУ ППБУ	Насоси що підвищують тиск, з пожежного водоймища не працюють в автоматичному режимі.
82.	ст. 20 Розділ III п. 1.19	КЦЗУ ППБУ	Керівником об'єкту своїм наказом не визначено місця для паління, які повинно позначитись відповідними знаками.
Техногенна безпека			
83.	ст. 20 ст. 53 п. 3.2	КЦЗУ ДБН В.2.5- 76:2014	В торговельних павільйонах на покрівлі не впроваджено автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі її виявлення.
84.	ст. 20 п. 7	КЦЗУ Наказ МНС України №98	Ідентифікацію щодо визначення потенційної небезпеки об'єкту з урахування всіх чинників небезпеки проведена не вірно та з порушенням методики ідентифікації.
85.	ст. 20 , ст. 130 ст. 11	КЦЗУ ЗУ «Про ОПН»	Не проведено ідентифікацію щодо визначення об'єкту підвищеної небезпеки

86.	ст. 20, 133 п. 1, п. 2	КЦЗУ ПКМУ №763	Відсутній договір на постійне та обов'язкове аварійно-рятувальне обслуговування на договірній основі аварійно-рятувальними службами, які пройшли атестацію в установленому порядку
87.	пункт 8 частини першої статті 20, стаття 40	КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444	Не проведено навчання працівників (керівного складу) з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки.
88.	пункт 11 частини першої статті 20, пункти 5	КЦЗУ, ПКМУ № 444	Не проведені об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту
89.	ст. 20 п. 3.1.	КЦЗУ ПТБ	Не розроблено інструкції щодо забезпечення техногенної безпеки.
90.	ст.20 п.4.5.5	КЦЗУ ПТБ	Не вивішено на видних місцях на підприємстві інструкції щодо виконання вимог техногенної безпеки та порядку дій персоналу в разі виникнення аварійної ситуації та аварії.
91.	ст.20 п. 4.3 п.п.9,10,11	КЦЗУ ПКМУ №1200 ПТБ	Не забезпечено всіх працівників засобами індивідуального захисту (протигази).
92.	ст.20 п.4.3	КЦЗУ ПКМУ №1432	Не розроблено план евакуації працюючого персоналу підприємства та не затверджений його керівником відповідного органу виконавчої влади
93.	ст. 20 п. 39 п.4.7	КЦЗУ ПКМУ №1432 ПТБ	Не складено список працюючого персоналу підприємства, який підлягає евакуації у разі виникнення надзвичайної ситуації.
94.	ст. 20 п. 4.4.8.	КЦЗУ ПТБ	Не розроблено та не затверджено керівником схему оповіщення у разі виникнення надзвичайної ситуації.
95.	ст. 20 п. 3.2 п. 2.1.11	КЦЗУ ПТБ	Не обладнаний сучасний куточок цивільного захисту населення.
96.	Розділ VIII ст. 93	КЦЗУ	Не наданні дані по обсягам фінансування, що виділяються для проведення необхідних заходів цивільного захисту становить менше ніж 0,5% обсягу валового доходу такого об'єкту.
97.	ст. 20 ст. 133	КЗЦУ	Не розроблено та не узгоджено (затверджено) плани взаємодії з ліквідації НС у разі виникнення на інших об'єктах та територіях.
98.	ст. 20, 30, 31 п. 27	КЦЗУ № 5403-VI, ПКМУ від 15.02.1999 р. № 192	Не забезпечено всі виробничі, службові та адміністративні приміщення радіотрансляційними точками (радіоприймачами відповідного діапазону для районів, де немає проводового мовлення) для гарантованого приймання програм державного радіомовлення.
99.	ст. 20 п.7	КЦЗУ ПКМУ № 443 Про затвердження	Не розроблено програму підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях та не затверджено у відповідному порядку.

		Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	
100.	ст. 20 п.17	КЦЗУ ПКМУ № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях»	Не розроблені графіки проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту у порядку, затвердженому Міноборони. Графіки таких навчань і тренувань затверджуються щороку керівниками підприємств, установ та організацій і узгоджуються з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та територіальними органами ДСНС.
101.	ст. 20; п. 4; 4.3;	Кодекс цивільного захисту України; ПТБ; ПКМУ від 19.01.2002 р. № 1200 «Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю»	Працівники підприємства забезпечені не перевіреними засобами радіаційного та хімічного захисту, працівників об'єктових формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту та населення. (не проведено перевірку наявних)
102.	ст. 20 п. 4.3	КЦЗУ № 5403-VI, ПТБ	Не розроблено номенклатуру забезпечення працюючого персоналу засобами хімічного захисту та не узгоджено з Головним управлінням ДСНС України в Одеській області

Перелік питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкт господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку					частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено					частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано					частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)					частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки					частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного перевірки та складеного акта перевірки

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий - залишається в органі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи Головного управління ДСНС України:

Заступник начальника Головного управління із запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління ДСНС України в Одеській області
(посада)

(підпис)

Вовк Михайло Іванович
(прізвище, ім'я та по батькові)

Начальник відділу техногенної безпеки Управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління ДСНС України в Одеській області
капітан служби цивільного захисту
(посада)

(підпис)

Хворостенко Богдан Валімович
(прізвище, ім'я та по батькові)

Головний інспектор відділу техногенної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління ДСНС України в Одеській області
капітан служби цивільного захисту
(посада)

(підпис)

Постовар Артем Ігорович
(прізвище, ім'я та по батькові)

Провідний інспектор відділу техногенної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління ДСНС в Одеській області
лейтенант служби цивільного захисту
(посада)

(підпис)

Чебан Олена Валентинівна
(прізвище, ім'я та по батькові)

Інспектор відділу нагляду (контролю) за особливо важливими об'єктами центру забезпечення діяльності Головного управління ДСНС в Одеській області


лейтенант служби цивільного захисту
(посада)


(підпис)

Степаненко Олександр Сергійович
(прізвище, ім'я та по батькові)



Головний фахівець Київського районного відділу Головного управління ДСНС в Одеській області

підполковник служби цивільного захисту
(посада)




(підпис)

Альшаков Олександр Валерійович
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано « 09 04 20 12 р.:


(посада) 
(підпис) І. Мосейко І.
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:


(посада) 
(підпис) І. Мосейко І.
(прізвище, ім'я та по батькові)


(посада) 
(підпис) І. Мосейко І.
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеженого доступу.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
A	1	2	3	4
1	Закони України			
1.1	ЗУ № 877	«Про правові засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Закон України	Від 05.04.2007 № 877 - V
1.2	КЦЗУ	Кодекс Цивільного захисту України	Кодекс	Від 02.10.2012 № 5403-VI
1.3	ЗУ № 2245	«Про об'єкти підвищеної безпеки»	Закон України	Від 18.01.2001 № 2245 – III
1.4	ЗУ № 15/98	«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»	Закон України	Від 14.01.1998 № 15/98 – ВР
2	Постанови Кабінету Міністрів України			

2.1	ПКМУ № 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11.07.2002 № 956
2.2	ПКМУ № 1043	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 27 грудня 2017 р. № 1043
2.3	ПКМУ № 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 5
2.4	ПКМУ № 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17.07.2013 № 564
2.5	ПКМУ № 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	Від 16.11.2002 № 1788
2.6	ПКМУ № 1200	Порядок забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	Від 19.08.2002 № 1200
2.7	ПКМУ № 1214	Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами	Постанова Кабінету Міністрів України	Від 04.08.2000 № 1214
2.8	ПКМУ № 308	Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	Постанова Кабінету Міністрів України	Від 29.03.2001 № 308
2.9	ПКМУ № 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	Від 26.06.2013 № 443
2.10	ПКМУ № 444	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	Від 26.06.2014 № 444
2.11	ПКМУ № 787	Порядок утворення, завдання та функцій формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	Від 09.10.2013 № 787
2.12	ПКМУ № 138	Порядок створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку	Постанова Кабінету Міністрів України	Від 10 березня 2017 р. № 138
2.13	ПКМУ № 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	Від 09.01.2014 № 11
2.14	ПКМУ № 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	Від 09 січня 2014 р. № 6
2.15	ПКМУ № 729	Порядок організації та проведення	Постанова Кабінету	Від 02 жовтня 2013 р. № 729

		професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Міністрів України	
2.16	ПКМУ № 841	Порядок проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	Від 30.10.2013 № 841
3	Інші нормативно-правові акти та нормативні документи			
3.1	Наказ МВС України № 25	Правила експлуатації та типових норм належності вогнегасників	Наказ МНС України	Від 15.01.2018 р. № 25, зареєстрований у Мін'юсті України 23.02.2018 за № 225/31677
3.2	ППБУ	Правил пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	Від 30.12.2014 № 1417, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 р. за № 252/26697
3.3	Правила охорони життя на водних об'єктах	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України	Від 03.12.2001 № 272, зареєстрований у Мін'юсті України 01.02.2002 за № 95/6383
3.4	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	Від 15.08.2007 № 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03.09.2007 за № 1006/14273
3.5	Методика прогнозування ХНО	Методика прогнозування наслідків вилливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології	Від 27 березня 2001 р. № 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за № 326/5517
3.6	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	Від 06 серпня 2002 р. № 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за № 708/6996
3.7	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	Від 16 грудня 2002 р. № 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за № 179/7500
3.8	Інструкція утримання захисних споруд	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	Від 09.10.2006 № 653, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за № 1180/13054
3.9	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС	Від 17 травня 2004 р. № 87/211, зареєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за № 720/9319
3.10	ДБН В.1.1-7-2016	Державні будівельні норми. Захист від пожеж. Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ Держбуду України	Від 03.12.2002 № 88
3.11	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	Від 04 серпня 2006 р. № 274
3.12	НАПБ В.01.057-2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ Мінагрополітики, МНС	Від 04 грудня 2006 р. № 730/770, зареєстрований у Мін'юсті України 05 квітня 2007 р. за № 313/13580