



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДСНС УКРАЇНИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ  
ГУ ДСНС УКРАЇНИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

пр.вул.топ Провокальний, 2 м. Одеса, 65012, тел./факс (048)722-11-49

АКТ

№ 23000

складений за результатами проведення плазової (позапланової) перевірки щодо подержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ»

(найменування/назва/шифр/код/символ суб'єкта господарювання - юридичної особи (алебо його підтвердженого ліцензіату) або фізичної особи (алебо його батька/матері/усього провадженця фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 23862916,

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або осерія та номер паспорту (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) 0000000000,

м. Одеса, вул. Новочетний ряд, 2.

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: призначення будівель, тимчасових споруд та територій ТП «ОСТРІВ»

ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ» м. Одеса, вул. Новочетний ряд, 2.

(назва об'єкта перевірки (об'єкту), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки: Високий

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 03.03.2017 № 1777, виданий ГУ ДСНС України в Одеській області	<input type="checkbox"/> планова; <input checked="" type="checkbox"/> позапланова
Повідчення на перевірку від 02.04.2017 № 37000	

Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
17	04	2017	12	00	18	04	2017	10	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України, або її територіального органу:

Приморський РВ ГУ ДСНС України в Одеській області

(найменування органу ДСНС України)

головний інспектор Приморського РВ ГУ ДСНС України в Одеській області майор служби цивільного захисту Леонов Олексій Сергійович, провідний інспектор Приморського РВ ГУ ДСНС України в Одеській області капітан служби цивільного захисту Михайленко Ольга Вікторівна

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) / фізична особа - підприємець: головний інженер ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ» Токар Валерій Борисович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи: участь не приймали

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

**Дані про останню перевірку:**

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
<input checked="" type="checkbox"/> була у період з 20200828 по 20210125	<input type="checkbox"/> була у період з <input type="checkbox"/> по <input type="checkbox"/>
Акт перевірки від 20210125 № 27	Акт перевірки від <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/>
Розпорядчий документ від 20200928 № 27 виконаний <input checked="" type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>	Розпорядчий документ від <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>

**ПЕРЕЛІК**

**питань щодо проведення перевірки**

№ п/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	ПВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>Частина I. Забезпечення пожежної безпеки</b>						
<b>1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників з питань пожежної безпеки					пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ			+		пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ	+				пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожегам		+			пункти 17 - 19 розділу II ППБУ
2.	У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки				-	пункт 9 розділу II ППБУ
3.	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму			+		пункт 11 розділу II ППБУ
4.	Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки			+		пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
5.	Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки	-				пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території			+		пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу III ППБУ
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд			+		пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ППБУ
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів			+		пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу III ППБУ
9.	Стан утримання інженерного обладнання					
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		+			пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів				+	пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм			-		пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм			+		пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвідведення відповідають					пункти 3.1 - 3.5 глави 3

	та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм				розділу IV ППБУ
<b>10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку</b>					
10.1	Будівлі торговельного центру, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуаційним рухом людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		+		пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів		+		пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
<b>11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>					
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відновлюють та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог		+		пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водопону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм		1		пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
<b>12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння</b>					
<b>13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів</b>					
<b>14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення пожежних, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт</b>					
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переобладнання, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проєктної документації, яка затверджена у встановленому порядку			+	пункт 21 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших висвітлених робіт відповідають вимогам нормативних документів			+	пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+	пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів			1	пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів		+		пункти 4.1 - 4.18 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів			-	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1-7

	вимогам нормативних документів				
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежо-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7
<b>Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і території від надзвичайних ситуацій</b>					
1.	Високий вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проєктування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту				пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2.	Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки			+	пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956
3.	Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки			+	пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956
4.	Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			+	пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТЕ
5.	Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки			+	пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245
6.	Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту			+	пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТЕ
7.	Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії			+	пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8.	Організація та забезпечення евакуаційних заходів			+	пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ



9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням		-	пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки		=	пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки		-	пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту		+	пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444
13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання		+	пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення зберігашми, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту		+	стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 253
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій		+	пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ N 308
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність.		+	стаття 53 КЦЗУ
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах		+	пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

"Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутні;

"Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутні;

"НВ" - не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця) / об'єкта, що перевіряється;

"НП" - не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця) / на об'єкті.

**ОШС**  
**виявлених порушень**

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта*	
1.	Розділ V п.1.2.	ППБУ	Не дообладнані приміщення (адміністративні, офісні, торговельні (419,401, частини залу 4-го поверху, 311, 308, 306, 325, 370, 265, 220, 224, 239, 141, 134, 183, 134/1, 181, 180, 177, 179, 176 складські в, технічні, підсобні тощо) в будівлі торговельного центру системою автоматичної пожежної сигналізації у відповідності до ДБН В.2.5-56:2014. "Системи протипожежного захисту".
2.	Розділ V п.1.2.	ШБУ	Не дообладнані приміщення (адміністративні, офісні, торговельні, складські, технічні, підсобні тощо) в будівлі торговельного центру системою оповіщення людей та управління евакуацією встановленням світлових пожежників "Вихід" та системою оповіщення у вигляді мовленого запису і передачу спеціальних текстів) у відповідності до ДБН В.2.5-56:2014. "Системи протипожежного захисту".
3.	Розділ V п.1.2.	ППБУ	Не дообладнані приміщення (адміністративні, офісні, торговельні, складські, технічні, підсобні тощо) в будівлі торговельного центру автоматичною системою пожежогасіння у відповідності до ДБН В.2.5-56:2014. "Системи протипожежного захисту".
4.	Розділ V п.п.1.1, 1.2., 1.4	ППБУ	Відсутня документація щодо введення систем СПЗ (система автоматичної пожежної сигналізації) в експлуатацію у відповідності до ДБН В.2.5-56:2014. "Технічне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту" додаток Ж.
5.	Розділ I, п.7	ППБУ	Наявні прилади що входять до складу СПЗ будівлі торговельного центру (автоматична пожежна сигналізація, автоматичною системою пожежогасіння тощо) не відповідають вимогам сертифікації (сертифікат відповідності Національної системи сертифікації тощо) та не відповідає всім обов'язковим вимогам щодо обладнання протипожежного призначення у відповідності до ДБН В.2.5-56:2014. "Системи протипожежного захисту".
6.	стаття 20, 55, 69 пункт 2.23, розділу III п. 7.1.1 п.9.1.5	КЦУ ППБУ  ДБН В.1.1-7-2016 ДБН В.2.2-9-2009	Не забезпечена робота ліфтів, ескалаторів в режимі "Піжежа".
7.	Розділ VI п.9.1 п.п.8  п.п. 6.1.7, 6.3.10	ППБУ  ДБН В.2.2-9-2009	Не обладнані (забезпечені) системою примусового димовидалення складські приміщення, підсобні, побутові приміщення персоналу і технічні, тобто всі приміщення, які розміщені у підвальному поверсі будівлі для яких може передбачено лише штучне освітлення (або люкми чи вікна розміром 0,9 x 1,2 м з прямиками (для випускання диму в разі пожежі тощо).

8.	Розділ V п.1.2. п. 6.3.8	ІШБУ ДБН В.2.2-9-2009	Не викопані двері комор та приміщень для приймання товарів з відповідною межею вогнестійкості (мають бути протипожежними не нижче 2-го типу)
9.	Розділ III п.2.23 п.7.3.26	ІШБУ ДБН В.1.1-7	Двері виходів з торговельних залів до сходових кліток СК I не забезпечено ушільнення в притулах.
10.	Розділ III п.2.23 п.7.3.26	ІШБУ ДБН В.1.1-7	Допускається засклення склоблоками сходової клітини СК I на 4-му поверсі будівлі.
11.	Розділ III п.п 2.23,2.37 п.8.16	ІШБУ ДБН В.2.2-23	Допускається встановлення (випикування) евакуаційних виходів у порушенні вимог через обертові розсувні двері з будівлі торговельного центру.
12.	Розділ V п.1.2 п.6.35 п.9.1.3	ІШБУ ДБН В.1.1-7. ДБН В.2.2-23	Не забезпечені виходи з вантажних ліфтів у підвальному поверсі торговельного центру через протипожежні тамбуршкиси 1-го типу з підпором повітря під час пожежі.
13.	Розділ V п.1.2 п.9.5.2	ІШБУ ДБН В.2.2-23	Не забезпечено електропостачання електроприймачів торговельного центру (системи внутрішнього протипожежного водопроводу, автоматичні установки пожежогасіння та пожежної сигналізації, електроприймачі ліфтів, евакуаційного та аварійного освітлення, систем оповіщення про пожежу та керування евакуацією людей); систем охоронної сигналізації, сигналізації загазованості, а також інші електроприймачі, що мають живитися за I категорією надійності згідно з ПУЕ
14.	Розділ V п.1.2 п.9.5.5	ІШБУ ДБН В.2.2-23.	Не передбачено блокування систем вентиляції від сигналу автоматичних установок пожежогасіння та (або) пожежної сигналізації чи централізоване відключення їх із доступного місця за відсутності зазначених установок.
15.	Розділ III п.2.37	ІШБУ	Допускається випикування, встановлення об'єктів торгівлі (кіоску, павільйону тощо) в об'ємі сходових клітин (шляхів евакуації) та під конструкцією сходові клітини будівлі торговельного центру.
16.	Розділ IV п.1.24	ІШБУ	Не відокремлені (виділені) приміщення електрошитової протипожежними перешкодами відповідно до вимог ДБН В.1.1-7 від інших.(шляхом встановлення протипожежних дверей з нормованою межею вогнестійкості тощо)
17.	Розділ III п.2.3	ІШБУ	Не відокремлені (виділені) приміщення серверної та архіву протипожежними перешкодами відповідно до вимог ДБН В.1.1-7 від інших.(шляхом встановлення протипожежних дверей з нормованою межею вогнестійкості тощо)
18.	Розділ V, п.2.2 п.8.23 розділ 8.14	ІШБУ ДБН В.2.2-23 ДБН В.2.5-64	Не встановлені кнопки дистанційного пуску в ящиках пожежних кранів (ПК) будівлі торговельного центру для надходження сигналу на запуск пожежних насосів.
19.	Розділ V, п.2.3	ІШБУ	Пасосна станція розміщена в підвальному приміщенні торговельного центру не відповідає наступним вимогам: - електрифіковані засувки не перевіряються не рідше двох разів на рік, а пожежні насоси - щомісяця й не утримуються у постійній експлуатаційній готовності. - не перевіряється надійність перемищення пожежних насосів з основного на резервне електропостачання (у тому

			числі від дизельних агрегатів) з реєстрацією результатів у журналі (повинна не рідше одного разу на місяць); - не встановлено біля входу в приміщення насосної станції напис (табло) «Пожежна насосна станція» з освітленням уночі.
20.	статті 20, 55 пункт 2.9 глави 2 розділу III	КІЗУ ППБУ	Не визначена категорія приміщень виробничого, складського призначення щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки згідно з вимогами ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпечністю», а також класи зони за «Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» (далі - НПАОП 40.1-1.32-01), у тому числі для зовнішніх виробничих і складських дільниць, із позначенням на входних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та ззовні.
21.	Розділ IV, п.1.6	ППБУ	Допускається у порушенні вимог експлуатація силових електромереж в приміщеннях (складських, підсобних, торгівельних тощо) торговельного центру де з'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів виконано за допомогою скрутки (повинно бути опресування, зварювання, паяння або затискачів.)
22.	Розділ IV, п.1.8	ППБУ	Допускається у порушенні вимог улаштування та експлуатація тимчасових дільниць електромереж в приміщеннях (складських, підсобних, торгівельних тощо) будівлі торговельного центру.
23.	Розділ IV, п.1.18	ППБУ	Допускається у порушенні вимог : експлуатація кабелів і проводів з пошкодженою або такою, що в процесі експлуатації втратила захисні властивості, ізоляцією; застосування саморобних подовжувачів, підвішування світильників безпосередньо на струмопровідні проводи, експлуатація їх зі знятими ковпаками (розсіювачами); складування горючих матеріалів на відстані менше 1 м від електроустановлення та під електрошитами в приміщеннях підвального поверху будівлі торговельного центру.
24.	Розділ VI, п.9.1	ППБУ	Допускається зберігання продукції палатом у складських приміщеннях розшированих в підвальному поверсі торговельного центру (склад №2)
25.	Розділ III, п.2.11 п.6.22	ППБУ ДБН В.1.1-7	Допускається розміщення в підвальному поверсі будівлі торговельного центру виробництва (майстерні тощо) де використовуються та обертаються легкозаймисті, пожежонебезпечні матеріали.
26.	Розділ II, п. 5	ППБУ	Не з орієнтовані у просторі плани евакуації на випадок пожежі з поверхів будівлі торговельного центру. Також відсутня на доповнення до схематичного плану евакуації затверджена керівником інструкція, що визначає дії щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей
27.	Розділ II, п. 16	ППБУ	Посадові особи не пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року N 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях». (суб'єкти господарювання, орендарі тощо)



28.	статті 20, 40 пункт 20 розділу II	КЦЗУ ППБУ	Допускаються до роботи особи, які не пройшли навчання, протипожежного інструктажу і перевірки знань з питань пожежної безпеки (суб'єкти господарювання, орендарі тощо)
29.	Розділ V, п.п. 3.6, 3.8	ПНБУ	Не забезпечено відповідно до норм належності приміщення будівлі торгівельного центру первинними засобами пожежогасіння: (сертифікованими вогнегасниками), (суб'єкти господарювання, орендарі тощо)
30.	Розділ VI, п.4.7	ППБУ	Не забезпечені пристроями фільтрувальними для саморятування під час пожежі обслуговуючий персонал на випадок виникнення пожежі.
31.	Розділ V п.2.1 п.п.3	ППБУ	Не забезпечено встановлення біля місць розташування пожежного гідранту зазначення літерним індексом ПГ, цифровими значеннями відстані в метрах від пожежника до гідранта, внутрішнього діаметра трубопроводу в міліметрах, зазначенням виду водопровідної мережі (тупикова чи кільцева).
32.	п. 7 п.2	Наказ МНС № 338 від 18.12.2000 року Наказ МНС № 98 від 23.02.2006	Не проведено (поновлено) ідентифікацію об'єкта на визначення рівня потенційної небезпеки.
33.	п. 3, ст. 40 Глави 10	КЗПУ №5403-VI	Відсутні інформаційно-довідкові куточки щодо дій персоналу об'єкта у разі виникнення надзвичайних ситуацій або інших нестандартних подій.
34.	п. 3.1.	ПТБ	Не розроблено положення та інструкцію щодо виконання вимог техногенної безпеки
35.	п. 9,10, 11	ПКМУ №1200	Не забезпечено працюючий персонал засобами захисту органів дихання (протигази, для керівників з переговорними пристроями тощо) згідно норм належності.

### ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб,  
уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

N з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку					частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено					частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано					частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)					частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки					частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877

28.	статті 20, 40 пункт 20 розділу II	КЦЗУ ПІБУ	Допускаються до роботи особи, які не пройшли навчання, протипожежного інструктажу і перевірки знань з питань пожежної безпеки (суб'єкти господарювання, орендарі тощо)
29.	Розділ V, п.п. 3.6, 3.8	ПІБУ	Не забезпечено відповідно до норм належності приміщення будівлі торговельного центру первинними засобами пожежогасіння: (сертифікованими вогнегасниками), (суб'єкти господарювання, орендарі тощо)
30.	Розділ VI, п.4.7	ПІБУ	Не забезпечені пристроями фільтрувальними для саморятування під час пожежі обслуговуючий персонал на випадок виникнення пожежі.
31.	Розділ V п.2.1 п.п.3	ПІБУ	Не забезпечено встановлення біля місць розташування пожежного гідранту зазначення літерним індексом ПІ, цифровими значеннями відстані в метрах від покажчика до гідранта, внутрішнього діаметра трубопроводу в міліметрах, зазначенням виду водопровідної мережі (туникова чи кільцева).
32.	п. 7 п.2	Наказ МНС № 338 від 18.12.2000 року Наказ МНС № 98 від 23.02.2006	Не проведено (поновлено) ідентифікацію об'єкта на визначення рівня потенційної небезпеки.
33.	п. 3. ст. 40 Глави 10	КЦЗУ №5403-VI	Відсутні інформаційно-довідкові куточки щодо дій персоналу об'єкта у разі виникнення надзвичайних ситуацій або інших нестандартних подій.
34.	п. 3.1.	ПТБ	Не розроблено положення та інструкцію щодо виконання вимог техногенної безпеки
35.	п. 9,10, 11	ПКМУ №1200	Не забезпечено працюючий персонал засобами захисту органів дихання (протигази, для керівників з переговорюваними пристроями тощо) згідно норм належності.

### ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб,  
уповноважених на здійснення перевірки  
(затовнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НІ	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку			+	частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	+			частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	+			частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	+			частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	+			частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877

**Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки**

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий - залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснили захід державного нагляду (контролю).

**Підписи осіб, які брали участь у перевірці**

Посадові особи органу ДСНС України:


головний інспектор Приморського РВ  
ГУ ДСНС в Одеській області  
майор служби цивільного захисту  
(посада)

  
(підпис)

Леонов О.С.  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові особи органу ДСНС України:


провідний інспектор Приморського РВ  
ГУ ДСНС в Одеській області  
капітан служби цивільного захисту  
(посада)

  
(підпис)

Михайленко О.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

головний інженер  
ТОВ «ОДЕСЬКИЙ  
ТОРГОВИЙ ДІМ»  
(посада)

  
(підпис)

Токар Валерій Борисович  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано «18» 04 2018 року

Директор ТОВ «ОДЕСЬКИЙ  
ТОРГОВИЙ ДІМ»  
(посада)

  
(підпис)

Калмыков Андрій Романович  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідно підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

**Примітка.** У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.