

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТАРУТИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СЕКТОР
ГУ ДСНС УКРАЇНИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ
68500, смт. Тарутине, спуск Антонова, 7 тел: (04847) 3-14-40; факс 3-24-94

АКТ № 21

складений за результатами проведення позапланової перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Рівненський НВК ЗОШ «І – ІІІ ступенів – дошкільний заклад» за адресою: Одеська область, с. Рівне площа Перемоги, І Тарутинського району
(найменування/місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 20998147 або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) _____

юридична адреса: Одеська область, с. Рівне площа Перемоги, І Тарутинського району
(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: Рівненський НВК ЗОШ «І – ІІІ ступенів – дошкільний заклад» за адресою: Одеська область, с. Рівне площа Перемоги, І Тарутинського району
(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки _____

Загальна інформація щодо здійснюваної та попередніх перевірок:

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ ГУ ДСНС України в Одеській області № 148 від 30.03.2018 року. Повідчення на перевірку № 21 від 08.05.2018 року	<input type="checkbox"/> планова; <input checked="" type="checkbox"/> позапланова

Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
08	05	2018	11	00	08	05	2018	16	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Провідний інспектор Тарутинського РС ГУ ДСНС України в Одеській області капітан служби цивільного захисту Міхальчан Борис Миколайович

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/ фізична особа-підприсмець:

треті особи: _____

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	не було взагалі
+ була у період з <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> по <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> була у період з <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> по <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Акт перевірки від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Акт перевірки від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Розпорядчий документ від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Розпорядчий документ від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
№ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>	№ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки	Так				пункти 2-8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ			НВ		пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ				НП	пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення вихідної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	Так				пункти 17-19 розділу II ППБУ
2.	У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки			НВ		пункт 9 розділу II ППБУ
3.	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму		Ні			пункт 11 розділу II ППБУ
4.	Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки			НВ		пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
5.	Проведено інструктаж та проходження навчання з питань пожежної безпеки	Так				пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території		Ні			пункти 1.1-1.21 глави 1 розділу III ППБУ
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд		Ні			пункти 2.1-2.22 глави 2 розділу III ППБУ
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів		Ні			пункти 2.23-2.37 глави 2 розділу III ППБУ
9. Стан утримання інженерного обладнання						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів	Так				пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	Так				пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	Так				пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм			НВ		пункти 4.1-4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм				НП	пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (дальше - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		Ні			пункти 1.1-1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів		Ні			пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог		Ні			пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водопостачання, кількість вливів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм		Ні			пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
12.	Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та нерухомих засобів пожежогасіння			НВ		пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1-3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61-63 КЦЗУ
13.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки			НВ		пункти 8.1.1 - 8.5.18

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	НІ	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
та зберігання зернових і грубих кормів						
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт						
14.1	Нові будівельні, реконструктивні, ремонтні, реставраційні та капітальні ремонтні роботи, будівництво споруд здійснюються на підставі проекційної документації, яка затверджена у встановленому порядку			НВ		НАНБ В.01.057-2006/200
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів			НВ		розділ VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			НВ		пункт 21 розділу II ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними матеріалами відповідають вимогам нормативних документів			НВ		пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів			НВ		пункти 2-1-2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проекційній документації щодо застосування пожежо-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів			НВ		пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проекційній документації щодо обмеження поширення пожежі між будівлями відповідають вимогам нормативних документів			НВ		пункти 4.1-4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проекційній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів			НВ		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проекційній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів			НВ		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проекційній документації щодо забезпечення газів пожежі та проведення пожежо-ритуальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			НВ		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проекційній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів				НП	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7
Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та знання населення і території від надзвичайних ситуацій						
1.	Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, передбачених актом здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту				НП	пункти 1-4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, організованих актом здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2.	Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпечності			НВ		пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпечності, ПКМУ № 956
3.	Здійснено декларування безпеки об'єкта підвищеної небезпечності			НВ		пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єкта підвищеної небезпечності ПКМУ № 956
4.	Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			НВ		пункт 3 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ППБ
5.	Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпечності			НВ		пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245
6.	Забезпечено працездатність об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту			НВ		пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ППБ
7.	Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварій			НВ		пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8.	Організовані та забезпечені евакуаційні заходи			НВ		пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 9 статті 33 КЦЗУ
9.	Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			НВ		пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787
10.	Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпечності			НВ		пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики організування
11.	Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки			НВ		пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444
12.	Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту			НВ		пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ № 444
13.	Забезпечено аварійно-ритуального обслуговування суб'єктів господарювання			НВ		пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14.	Забезпечено дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			НВ		стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653, пункт 24 ПКМУ № 253
15.	Створено об'єктовий матеріальний резерв для знобіння та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			НВ		пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для знобіння, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ № 308
16.	Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпечності автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечення їх праявності			НВ		стаття 33 КЦЗУ
17.	Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			НВ		пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
«НІ» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
«НП» – не перевірялося на суб'єкті господарювання (у фізичної особи – підприємця)/об'єкті.

**ОПИС
виявлених порушень**

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	Реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1	2	3	4
ПРИМІЩЕННЯ, ТЕРИТОРІЯ, БУДІВЛІ СПОРУДИ			
1.	ст. 20 п. 4.13 Розділ I, п. 7 Розділ III, п. 2.3. п. 12.4 Розділу 12	КЦЗУ № 5403-VI; ППБУ	Не встановлено в приміщеннях електрощитової сертифіковані протипожежні двері.
2.	ст. 20; Розділ II, п. 3	КЦЗУ № 5403-VI; ППБУ	Відповідним документом (наказом, інструкцією тощо) не встановлений протипожежний режим.
3.	ст. 20; Розділ II, п. 4	КЦЗУ № 5403-VI; ППБУ	Для кожного приміщення об'єкта не розроблені та не затверджені керівником об'єкта інструкції про заходи пожежної безпеки.
4.	ст. 20; Розділ III, п. 2, п. п. 2.1.	КЦЗУ № 5403-VI; ППБУ	Усі будинки, приміщення і споруди своєчасно не очищаються від горючого сміття.
5.	ст. 20; Розділ IV, п. 1, п. п. 1.17.	КЦЗУ № 5403-VI; ППБУ	Електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати повинні встановлюватися на не горючі основи (конструкції) або з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 метра.
6.	ст. 20; Розділ III, п. 2, п. п. 2.5.	КЦЗУ № 5403-VI; ППБУ	Дерев'яні конструкції в будинках усіх ступенів вогнестійкості, крім V, не піддаються вогнезахисному оброблянню, за винятком вікон, дверей, воріт, підлоги, стелажів.
7.	ст. 67 Розділ III, п. 2.32	КЦЗУ № 5403-VI, ППБУ	Евакуаційні виходи в адміністративних будівлях, не позначені світловими покажчиками «ВИХІД» білого кольору на зеленому фоні, підключеними до джерела живлення аварійного (евакуаційного) освітлення.
8.	ст. 20, 55 Розділ III, п. 2.37	КЦЗУ № 5403-VI ППБУ	Допускається: улаштування на шляхах евакуації порогів, виступів та інших пристроїв, які перешкоджають вільній евакуації людей; захарачування шляхів евакуації меблями, обладнання, різними матеріалами;
9.	ст. 20, Розділ IV, п. 1, п. п. 1.1, 1.2	КЦЗУ № 5403-VI, ППБУ	Допускається експлуатація кабелів і проводів з пошкодженою або такою, що в процесі експлуатації втратила захисні властивості, ізоляцію, застосування саморобних подовжувачів, які не відповідають вимогам ПУЕ, користування пошкодженими розетками, використання в світильників з лампами розжарювання без захисного суцільного скла (ковпаків), а також з відбивачами і розсіювачами, виготовленими з горючих матеріалів, складування горючих матеріалів на відстані 1 м від електроустановки та під електрощитами.

10.	ст. 20; Розділ IV, п.1, п. п. 1.6.	КЦЗУ № 5403-VI; ППБУ	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів здійснено не за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів.
11.	ст. 20, Розділ IV, п. 1.7	КЦЗУ № 5403-VI; ППБУ	З'єднувальні коробки освітлювальної електромережі в будівлях адміністративного корпусу, складських приміщень не закриті негорючими кришками.
12.	ст. 20, Розділ IV, п. 1.8	КЦЗУ № 5403-VI; ППБУ	Допускається улаштування та експлуатація тимчасових електромереж.
13.	ст. 20 Розділ V, п.1, п.п. 1.2; Додаток А таб. А.1, п. 0	КЦЗУ № 5403-VI; ППБУ	Приміщення не обладнані системами протипожежного захисту (автоматичними системи пожежної сигналізації та пожежогасіння)
14.	ст. 20; Розділ III, п.1, п. п. 1.19.	КЦЗУ № 5403-VI; ППБУ	Своїм розпорядчим документом не визначено спеціальні місця для куріння.
15.	ст. 20; Розділ V, п.2, п. п. 2.2. ч. 1.	КЦЗУ № 5403-VI; ППБУ	Внутрішній протипожежний водогін знаходиться у непрацездатному стані та повинен відповідати вимогам ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній водопровід та каналізація"
16.	ст. 20; Розділ V, п.2, п. п. 2.2. ч. 3.	КЦЗУ № 5403-VI; ППБУ	Пожежні кран-комплекти не укомплектовані пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволем, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для полегшення відкриття вентиля. Елементи з'єднання пожежного крана, рукавів та ручного пожежного ствола мають бути однотипними.
17.	ст. 20 Розділ V, п.2, п. п. 2.2. ч. 9.	КЦЗУ № 5403-VI; ППБУ	На дверцятах пожежних шафок із зовнішнього боку після літерного індексу "ПК" не вказані порядковий номер крана та номер телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів.
18.	ст. 20; Розділ V, п.2, п. п. 2.1. ч. 1.	КЦЗУ № 5403-VI; ППБУ	Територія та приміщення не забезпечена необхідною кількістю води для здійснення пожежогасіння.
19.	ст. 20 Розділ V, п. 3, п. п.3.10 п. 3.13.	КЦЗУ № 5403-VI; ППБУ	Для зазначення місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння не встановлено вказівні знаки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір", ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности". Знаки повинні бути розміщені на видимих місцях на висоті 2 - 2,5 м від рівня підлоги як усередині, так і поза приміщеннями (за потреби).
20.	ст. 20 Розділ V, п. 3, п. п.3.10	КЦЗУ № 5403-VI; ППБУ	Переносні вогнегасники не розміщено шляхом навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для її повного відчинення.
ДИТЯЧИЙ САДОК			
21.	ст. 20 Розділ VI, п.1, п. п. 1.2	КЦЗУ № 5403-VI; ППБУ	У приміщеннях ДНЗ килими, паласи, килимові доріжки та інші покриття жорстко не прикріплені до підлоги.
22.	ст. 20;	КЦЗУ № 5403-VI;	Територія та приміщення не забезпечена необхідною кількістю води

	Розділ V, п. 2, п. п. 2.1. ч. 1.	ППБУ	для здійснення пожежогасіння.
23.	ст. 20 Розділ V, п. 1, п. п. 1.2; Додаток А таб. А.1, п. 0	КЦЗУ № 5403-VI; ППБУ	Приміщення не обладнані системами протипожежного захисту (автоматичні системи пожежної сигналізації та пожежогасіння)
24.	ст. 20, 55 Розділ III, п. 2.37	КЦЗУ № 5403-VI ППБУ	Допускається: улаштування на шляхах евакуації порогів, виступів та інших пристроїв, які перешкоджають вільній евакуації людей; захарашування шляхів евакуації меблями, обладнання, різними матеріалами;
25.	ст. 20; Розділ IV, п. 1, п. п. 1.6.	КЦЗУ № 5403-VI; ППБУ	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів здійснено не за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів.
26.	ст. 20, Розділ IV, п. 1.8	КЦЗУ № 5403-VI; ППБУ	Допускається улаштування та експлуатація тимчасових електромереж.
27.	ст. 20; Розділ III, п. 2, п. п. 2.5.	КЦЗУ № 5403-VI; ППБУ	Дерев'яні конструкції в будинках усіх ступенів вогнестійкості, крім V, не піддаються вогнезахисному оброблянню, за винятком вікон, дверей, воріт, підлоги, стелажів.
28.	ст. 67 Розділ III, п. 2.32	КЦЗУ № 5403-VI, ППБУ	Евакуаційні виходи в адміністративних будівлях, не позначені світловими покажчиками «ВИХІД» білого кольору на зеленому фоні, підключеними до джерела живлення аварійного (евакуаційного) освітлення.
29.	ст. 20 Розділ V п.1 п.п. 1.2	КЦЗУ № 5403-VI; ППБУ	Будівлі не обладнані системою оповіщення про пожежу та евакуації
30.	ст. 20; Розділ IV, п. 1, п. п. 1.21.	КЦЗУ № 5403-VI; ППБУ	Не забезпечено територію блискавко захистом у відповідності до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд".

* Позначення нормативно-правового акта має відповідати позначенню, вказаному у розділі «Нормативно-правові акти, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передані актом перевірки».

ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку			✓		частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	✓				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
3	Копія посвідчення на перевірку надано	✓				частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	✓				частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення	✓				частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р.

позитивної перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	№ 877
---	-------

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Провідний інспектор Тарутинського РС
ГУ ДСНС України в Одеській області
капітан служби цивільного захисту



(підпис)

Б.М. Міхальчук

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

(посада)	(підпис)	(прізвище, ім'я та по батькові)
Примірник цього акта перевірки отримано « <u>18</u> » <u>травня</u> 20 <u>18</u> р.:		
 (посада)	 (підпис)	 (прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідно підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			назва нормативно-правового акта та посада органу	дата та номер нормативно-правового акта
А	1	2	3	4
ІЗКРУ_ІІК				
нормативно-правових актів та нормативних документів, відносно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки				
Закони України				
1.1	ЗУ № 877	«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Закон України	від 05 квітня 2007 р. № 877 – V
1.2	КУЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 лютого 2012 р. № 5403-VI
1.3	ЗУ № 2245	«Про об'єкти підвищеної небезпечності»	Закон України	від 18 січня 2001 р. № 2245 – III
1.4	ЗУ № 15/98	«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»	Закон України	від 14 січня 1998 р. № 15/98 – ВР
Постанови Кабінету Міністрів України				
2.1	ПКМУ № 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпечності	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. № 956
2.2	ПКМУ № 306	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012 р. № 306
2.3	ПКМУ № 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 5
2.4	ПКМУ № 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. № 564
2.5	ПКМУ № 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та вибухами на об'єктах підвищеної небезпечності, включених переліком/необезпечені об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. № 1788
2.6	ПКМУ № 1200	Порядок забезпечення надсічення і протидії/ліквідації формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, проводимих разові/планові та хвилинні розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. № 1200
2.7	ПКМУ № 1214	Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають	Постанова Кабінету Міністрів	від 04 серпня 2000 р. № 1214

		постійною та обов'язковому на додержаній основі обслуговувати державними аварійно-рятувальними службами	України	
2.8	ПКМУ № 308	Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 березня 2001 р. № 308
2.9	ПКМУ № 443	Порядок виконання робіт зі призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 443
2.10	ПКМУ № 444	Порядок здійснення значущих виконаних дій у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 444
2.11	ПКМУ № 787	Порядок утворення, звільнення та функції формувань димарного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. № 787
2.12	ПКМУ № 253	Порядок використання запасних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2009 р. № 253
2.13	ПКМУ № 11	Положення про систему державної системи цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 11
2.14	ПКМУ № 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 6
2.15	ПКМУ № 728	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. № 728
2.16	ПКМУ № 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози кваліфікації або кваліфікація надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. № 841
3	Інші нормативно-правові акти та нормативні документи			
3.1	НАПБ Б 03.001-2004	Типові норми належності пожегостійкості	Наказ МНС України	від 02 квітня 2004 р. № 151, зареєстрований у Мін'юсти України 29 квітня 2004 р. за № 554/9153
3.2	ПНБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МНС України	від 30 грудня 2014 р. № 1417, зареєстрований у Мін'юсти України 05 березня 2015 р. за № 252/26697
3.3	Правила улаштування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення	Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення	Наказ МНС України	від 15 травня 2006 р. № 288, зареєстрований у Мін'юсти України 05 липня 2006 р. за № 785/12659
3.4	Правила охорони життя людей в воєнних об'єктах	Правила охорони життя людей в воєнних об'єктах України	Наказ МНС України	від 03 грудня 2001 р. № 272, зареєстрований у Мін'юсти України 01 лютого 2002 р. за № 95/6383
3.5	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на безпечніших територіях	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. № 557, зареєстрований у Мін'юсти України 09 вересня 2007 р. за № 1006/14273
3.6	Методика прогнозування ХНЮ	Методика прогнозування наслідків вибуху (випадку) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС, Мінагрополітики, Мінкоопспору, Мінсільгоспів	від 27 березня 2001 р. № 73/82/84/122, зареєстрований у Мін'юсти України 10 квітня 2001 р. за № 126/5517
3.7	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. № 186, зареєстрований у Мін'юсти України 29 серпня 2002 р. за № 768/6996
3.8	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. № 330, зареєстрований у Мін'юсти України 04 березня 2003 р. за № 179/7500
3.9	Інструкція щодо утримання запасних споруд цивільної оборони у мирний час	Інструкція щодо утримання запасних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. № 653, зареєстрований у Мін'юсти України 02 листопада 2006 р. за № 1186/13054
3.10	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єктів будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки	Наказ Міністерства оборони України	від 14 листопада 2013 р. № 771, зареєстрований у Мін'юсти України 22 листопада 2013 р. за № 1988/24520
3.11	План регулювання на радіаційній аварії	План регулювання на радіаційній аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17 травня 2004 р. № 87/211, зареєстрований у Мін'юсти України 10 червня 2004 р. за № 726/9319
3.12	ДБН В.1.1-7-2002	Державні будівельні норми. Захист від пожеви. Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ Держбуду України	від 03 грудня 2002 р. № 88
3.13	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 р. № 274
3.14	НАПБ В.01.057-2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ Мінагрополітики, МНС	від 04 грудня 2006 р. № 730/770, зареєстрований у Мін'юсти України 05 квітня 2007 р. за № 31.3/13580