



**ДСНС України**

**ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

(ГУ ДСНС України в Одеській області)

вул. Прохорівська, 6, м. Одеса, 65091, тел. (048)779-31-11, факс (048)724-56-07, 722-30-46, 722-81-29  
www.odesa.mns.gov.ua код ЄДРПОУ 38643633 E-mail: odesa@mns.gov.ua

**АКТ № 51**

**складений за результатами проведення позапланової перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки**  
(необхідне підкреслити)

ПАТ СКТБ «Елемент» розташованого за адресою: м. Одеса, пр. Академіка Глушка, 29

(найменування/місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

Ідентифікаційний код юридичної особи 13888257 або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) XXXXXXXXXX, м. Одеса, пр. Академіка Глушка, 29

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: територію, будівлі, споруди, приміщення ПАТ СКТБ «Елемент», за адресою: м. Одеса, пр. Академіка Глушка, 29

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки **високий**

**Загальна інформація про проведення перевірки:**

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ № 148 від 30.03.2018 року Посвідчення на перевірку № 75 від 19.04.2018 р.	планова; + позапланова

**Строк проведення перевірки**

Початок перевірки					Завершення перевірки				
20	04	2018	12	00	26	04	2018	16	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

**Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:**

**Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:**

Заступник начальника управління-начальник відділу ПБ, контролю СПЗ, ліцензування та НТР УДН (К) у СПТБ та ЦЗ ГУ ДСНС України в Одеській області полковник служби цивільного захисту Максименко Я.О., провідним інспектором відділу ПБ, контролю за СПЗ, Л та НТР

УЗНС ГУ ДСНС України в Одеській області старшим лейтенантом служби цивільного захисту  
Котелевською А.В.

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або член комісії: юрист Горбачова В.В., керівник Вакаренко Г.Д., завхоз  
Колесник К.П., члени комісії Карпенко О.Г. та Ковальчук С.Ю.

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

### Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
<input type="checkbox"/> була у період з <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> по <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> була у період з <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> по <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/>
Акт перевірки від <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/>	Акт перевірки від <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/>
Розпорядчий документ від <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/>	Розпорядчий документ від <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/>
не виконаний <input type="checkbox"/> виконаний <input type="checkbox"/>	виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>

### ПИТАННЯ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ПЕРЕВІРЦІ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>Частина I. Забезпечення пожежної безпеки</b>						
<b>1. Загальні вимоги</b>						
<b>1.1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>						
1.1.1	Керівником підприємства визначені обов'язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, призначені відповідальні за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць тощо, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання і експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту	Так				стаття 20 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ II, п. 2 Наказ МВС № 1417
1.1.2	На підприємстві з урахуванням його пожежної небезпеки наказом (інструкцією) встановлений відповідний протипожежний режим		Ні			стаття 20 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ II, п. 3 Наказ МВС № 1417
1.1.3	На підприємстві опрацьована загальнооб'єктова інструкція про заходи пожежної безпеки та інструкції для всіх вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень (дільниць, цехів, складів, майстерень, лабораторій тощо)		Ні			стаття 20 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ II, п. 4 Наказ МВС № 1417
1.1.4	У будівлях та спорудах, котрі мають два поверхи і більше, у разі одночасного перебування на поверсі більше 25 осіб розроблені і вивішені на видних місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі	Так				стаття 20 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ II, п. 5 Наказ МВС № 1417
1.1.5	На підприємстві встановлений порядок (система) оповіщення людей про пожежу, з яким ознайомлені всі працівники		Ні			стаття 20 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ II, п. 3 Наказ МВС № 1417
1.1.6	Територія підприємства, а також будівлі, споруди, приміщення забезпечені відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір»		Ні			стаття 20 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ II, п. 8 Наказ МВС № 1417
1.1.7	Для працівників охорони (сторожів, вахтерів, вартових тощо) адміністрацією розроблена інструкція, у якій визначені їхні обов'язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядок дій в разі виявлення пожежі, опрацювання засобів пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння, а також указано, хто з посадових осіб адміністрації має бути викликаний в піchnий час у разі пожежі		Ні			стаття 20 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ II, п. 10 Наказ МВС № 1417
1.1.8	Усі працівники при прийнятті на роботу і за місцем роботи проходять інструктажі з питань пожежної безпеки		Ні			стаття 20 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ II, п. 15 Наказ МВС № 1417
1.1.9	Навчання та перевірка знань посадових осіб з питань пожежної безпеки проводиться у порядку, встановленому законодавством		Ні			стаття 20 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ II, п. 16 Наказ МВС № 1417
1.1.10	Документи дозвільного характеру, необхідність одержання яких передбачена законами, наявні		Ні			стаття 57 КЦЗУ № 5403-VI;
1.1.11	На підприємстві створено та організовано роботу пожежно-технічних комісій		Ні			
1.1.12	Під час організації і проведення заходів з масовим перебуванням людей дотримуються вимоги пожежної безпеки		Ні			стаття 20 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ III, п. 2, п. 2.19 Наказ МВС № 1417

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1.1.13	Заходи пожежної безпеки на об'єктах різного призначення відповідають вимогам нормативних документів		Ні			стаття 20 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ II. п. 1. Наказ МВС № 1417
<b>1.2. Стан утримання території</b>						
1.2.1	Територія підприємства, протипожежні розриви між будинками, спорудами, майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування тощо утримуються в чистоті та систематично очищаються від сміття, відходів виробництва, тари, опалого листя		Ні			стаття 20 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ III. п. 1. п. п. 1.1. Наказ МВС № 1417
1.2.2	Дороги, проїзди й проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння відповідають вимогам норм та утримуються завжди віяльними, справними, взимку очищаються від снігу		Ні			стаття 20 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ III. п. 1. п. п. 1.3. Наказ МВС № 1417
1.2.3	Протипожежні відстані між будинками, спорудами, відкритими майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування тощо відповідають вимогам норм та не зашарашені		Ні			стаття 20 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ III. п. 1. п. п. 1.4. Наказ МВС № 1417
1.2.4	Територія підприємства має зовнішнє освітлення, яке забезпечує швидке знаходження пожежних драбин, протипожежного обладнання, входів до будинків та споруд		Ні			стаття 20 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ III. п. 1. п. п. 1.10. Наказ МВС № 1417
1.2.5	На території об'єкта площого понад 3 га на в'їздах (виїздах) встановлені схеми території, в яких вказані розміщення будівель, водойм, гідрантів, пірсів та градієнів, під'їздів пожежних автомобілів до них.			Нь		стаття 20 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ III. п. 1. п. п. 1.15. Наказ МВС № 1417
<b>1.3. Стан утримання будівель, приміщень та споруд</b>						
1.3.1	Усі будівлі, приміщення і споруди своєчасно очищаються від горючого сміття, відходів виробництва і постійно утримуються в чистоті		Ні			стаття 20 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ III. п. 2. п. п. 2.1. Наказ МВС № 1417
1.3.2	У разі реконструкції, переобладнання, капітального ремонту приміщень, будинків та інших споруд, їх технічного переоснащення як зі зміною, так і без зміни функціонального призначення, виконуються протипожежні вимоги, визначені нормативно-правовими документами в галузі будівельного, технологічного проектування та чинними правилами		Ні			стаття 20 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ II. п. 21. Наказ МВС № 1417
1.3.3	Отвори у протипожежних стінах, перегородках та перекриттях обладнані захисними пристроями (протипожежні двері, вогнезахисні клапани, водянні завіси тощо) проти поширення вогню та продуктів горіння, які відповідають вимогам норм		Ні			стаття 20 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ III. п. 2. п. п. 2.3. Наказ МВС № 1417
1.3.4	Дерев'яні конструкції в будинках усіх ступенів вогнестійкості, крім V, піддаються вогнезахисній обробці		Ні			стаття 20 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ III. п. 2. п. п. 2.5. Наказ МВС № 1417
1.3.5	Для всіх будівель та приміщень виробничого, складського призначення і лабораторій визначена категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки а також клас зони		Ні			стаття 20 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ III. п. 2. п. п. 2.9. Наказ МВС № 1417
1.3.6	Розміщення вибухопожежо-небезпечних приміщень відповідає вимогам норм		Ні			стаття 20 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ III. п. 2. п. п. 2.10. Наказ МВС № 1417
1.3.7	Підвальні та цокольні поверхи утримуються відповідно до вимог пожежної безпеки		Ні			стаття 20 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ III. п. 2. п. п. 2.11. Наказ МВС № 1417
1.3.8	Горнища, технічні поверхи й приміщення (у тому числі вентиляційні камери, електроплатони) утримуються відповідно до вимог пожежної безпеки		Ні			стаття 20 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ III. п. 2. п. п. 2.12. Наказ МВС № 1417
1.3.9	Стаціонарні зовнішні пожежні сходи, сходи на перепадах висот і огорожі на дахах (покриттях) будівель та споруд утримуються справними		Ні			стаття 20 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ III. п. 2. п. п. 2.15. Наказ МВС № 1417
1.3.10	У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень, де перебувають люди, грат, вони повинні розкриватися, розсуватися або зніматися. Під час перебування в них приміщеннях людей грати відчинені (зняті)			Нь		стаття 20 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ III. п. 2. п. п. 2.16. Наказ МВС № 1417
1.3.11	Кількість відвідувачів у залах для глядачів, обідніх, виставкових, торгових та іншого призначення залах з масовим перебуванням людей, а також на трибунах не перевищує кількості, встановленої будівельними нормами або визначеної розрахунком, виходячи з пропускної спроможності шляхів евакуації			Нь		стаття 20 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ III. п. 2. п. п. 2.21. Наказ МВС № 1417
<b>1.4. Стан утримання шляхів евакуації і виходів</b>						
1.4.1	Кількість та розміри евакуаційних виходів з будівель і приміщень, їх конструктивні й планувальні рішення, умови освітленості, забезпечення незадимленості, протяжність шляхів евакуації, їх облицювання (оздоблення) відповідають протипожежним вимогам норм		Ні			стаття 20 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ III. п. 2. п. п. 2.23. Наказ МВС № 1417
1.4.2	Евакуаційні шляхи і виходи утримуються відповідно до протипожежних вимог норм, нічим не зашарашуються і у разі виникнення пожежі забезпечують безпеку під час евакуації всіх людей, які перебувають у приміщеннях будівель та споруд		Ні			стаття 20 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ III. п. 2. п. п. 2.37. Наказ МВС № 1417
<b>1.5. Стан утримання інженерного обладнання</b>						
1.5.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		Ні			стаття 20 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ IV. п. 1. п. п. 1.1. Наказ МВС № 1417
1.5.2	Електричні машини, апарати, обладнання (апарати управління, пускорегулювання, контрольно-вимірювальні прилади, електродвигуни, світильники тощо), електропроводи та кабелі за виконанням та ступенем		Ні			стаття 20 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ IV. п. 1. п. п. 1.2. Наказ МВС № 1417

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	захисту відповідають класу зони, мають апаратуру захисту від струмів короткого замикання та інших аварійних режимів					
1.5.3	З'єднання, відгалуження та окіпювання жил проводів і кабелів здійснюються за допомогою опресування, зварювання, цання або затискачів (гвинтових, болтових тощо)	Так				стаття 20 КІЗУ № 5403-VI, Розділ IV, п. 1, п. 1.6 Наказ МВС № 1417
1.5.4	Улаштування та експлуатація тимчасових електромереж не дозволяються		Ні			стаття 20 КІЗУ № 5403-VI, Розділ IV, п. 1, п. 1.8 Наказ МВС № 1417
1.5.5	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів		Ні			стаття 20 КІЗУ № 5403-VI, Розділ IV, п. 2.18 Наказ МВС № 1417
1.5.6	Режим, час та тривалість використання систем опалення відповідає вимогам норм	Так				стаття 20 КІЗУ № 5403-VI, Розділ IV, п. 2.3 Наказ МВС № 1417
1.5.7	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм		Ні			стаття 20 КІЗУ № 5403-VI, Розділ IV, п. 2.18 Наказ МВС № 1417
1.5.8	Стап утримання та використання систем вентиляції і кондиціонування повітря відповідає протипожежним вимогам норм		Ні			стаття 20 КІЗУ № 5403-VI, Розділ IV, п. 2.18 Наказ МВС № 1417
1.5.9	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм		Ні			стаття 20 КІЗУ № 5403-VI, Розділ IV, п. 4 Наказ МВС № 1417
1.5.10	Стап утримання та використання систем газового обладнання відповідає протипожежним вимогам		Ні			стаття 20 КІЗУ № 5403-VI, Розділ IV, п. 4 Наказ МВС № 141718
1.5.11	Ліфти та під'їзники відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм		Ні			стаття 20 КІЗУ № 5403-VI, Розділ IV, п. 1, п. 1.23 Наказ МВС № 1417
1.5.12	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	Так				стаття 20 КІЗУ № 5403-VI, Розділ IV, п. 3.5 Наказ МВС № 1417
1.5.13	Засоби зв'язку, які передбачають можливість використання їх для передавання повідомлення про пожежу, в наявності та утримуються відповідно до вимог нормативних документів		Ні			стаття 20 КІЗУ № 5403-VI, Розділ V, п. 1 Наказ МВС № 1417
<b>1.6. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту</b>						
1.6.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ) відповідно до чинних нормативно-правових актів		Ні			стаття 20 КІЗУ № 5403-VI, Розділ V, п. 1, п. 1.2 Наказ МВС № 1417; ДБН В.2.5-56-2010
1.6.2	Апаратура й обладнання, що входять до складу АСПЗ, відповідають чинним стандартам, технічним умовам, документації заводів-виробників, мають сертифікат якості і не мають дефектів		Ні			стаття 20 КІЗУ № 5403-VI, Розділ V, п. 1, п. 1.4 Наказ МВС № 1417; п. 4.12, п. 12, ДБН В.2.5-56-2010
1.6.3	Усі АСПЗ справні і утримуються відповідно до вимог нормативно-правових актів		Ні			стаття 20 КІЗУ № 5403-VI, Розділ V, п. 1, п. 1.2 Наказ МВС № 1417
1.6.4	На об'єкті ведеться експлуатаційна документація по АСПЗ відповідно до вимог нормативно-правових актів		Ні			стаття 20 КІЗУ № 5403-VI, Розділ V, п. 1, п. 1.4 Наказ МВС № 1417; п. 11.2.3.4, додаток Л.4 ДБН В.2.5-56-2010
1.6.5	Запас зрозумачів і пожежних сповісвачів на об'єкті становить не менше 10 % від кількості змонтованих		Ні			стаття 20 КІЗУ № 5403-VI, п. 6.2.20, п. 6.2.22 ДБН В.2.5-56-2010
<b>1.7. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>						
1.7.1	Підприємство забезпечене необхідною кількістю води для здійснення пожежогасіння (виходячи з вимог будівельних норм та інших нормативних документів)		Ні			стаття 20 КІЗУ № 5403-VI, ДБН В.2.5-74-2013 "Водопостачання. Зовнішня мережі"
1.7.2	Мережі протипожежного водопостачання забезпечують потрібні за нормами витрати та напір води. У разі недостатнього напору на об'єкті встановлені насоси, які підвищують тиск у мережі		Ні			стаття 20 КІЗУ № 5403-VI, п. 6.2, п. 6.3 ДБН В.2.5-74-2013
1.7.3	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог	Так				стаття 20 КІЗУ № 5403-VI, Розділ V, п. 2, п. 2.1, п. 1
1.7.4	Улаштування внутрішнього протипожежного водопостачання, кількість вливів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм		Ні			стаття 20 КІЗУ № 5403-VI, Розділ V, п. 2, п. 2.2 Наказ МВС № 1417
1.7.5	Пожежні крани укомплектовані пожежними рукавами однакового з ними діаметра та стволами, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також нахелем для полегшення відкривання вентилів. Елементи з'єднання пожежного крана, рукавів та ручного пожежного ствола		Ні			стаття 20 КІЗУ № 5403-VI, Розділ V, п. 2, п. 2.2 Наказ МВС № 1417

№ з/п	Питання, що підлягають перевірі	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	однотипні					
1.7.6	Системи внутрішнього протипожежного водопостачання відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог та норм		Ні			стаття 20 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ V п.2 п.п. 2.2 Наказ МВС № 1417
<b>1.8. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння</b>						
1.8.1	На підприємстві створено у разі потреби відповідно до встановленого порядку підрозділи відомчої пожежної охорони та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу			Нв		ст. 61 КЦЗУ №5403-VI; Постанова КМУ від 09.01.2014р. № 5 «Типове положення про ВПО»
1.8.2	З метою залучення працівників до проведення заходів щодо запобігання пожежам, організації їх гасіння на підприємстві створено добровільні пожежні дружини (ДДД) та команди (ДПК)			Нв		ст. 60, 63 КЦЗУ № 5403-VI; ПКМУ №564 від 17.07.2013 року; Наказ №882 від 24.12.2009.
1.8.3	Членів добровільних ДДД (ДПК), які підлягають обов'язковому особистому страхуванню (на випадок загибелі (смерті), поранення (ожогу), травми або каліцтва), захворювання, одержаних під час ліквідації пожежі або наслідків аварії), застраховано відповідно до вимог нормативно-правових актів			Нв		стаття 60,61,62,63 КЦЗУ № 5403-VI; ст.7 ЗУ «Про страхування»
1.8.4	Будівлі, споруди, приміщення, технологічні установки забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, ящиками з піском, бочками з водою, покритими з вогнестійкого теплоізоляційного матеріалу, пожежними відрами, соковими лопатами, пожежним інструментом (гаками, ломами, сокирами тощо), які використовуються для локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку відповідно до вимог та норм		Ні			стаття 20 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ V п. 3 Наказ МВС № 1417
1.8.5	Пожежна техніка та первинні засоби пожежогасіння експлуатуються та утримуються відповідно до вимог та норм	Так				стаття 20 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ V п. 3 Наказ МВС № 1417
<b>1.9. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт, виконання окремих робіт</b>						
1.9.1	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів		Ні			стаття 20 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ VII п. 1 Наказ МВС № 1417
1.9.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів		Ні			стаття 20 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ VII п. 2 Наказ МВС № 1417
1.9.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів		Ні			стаття 20 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ VII п. 4 Наказ МВС № 1417
<b>Частина II. Забезпечення техногенної безпеки</b>						
<b>2.1. Наявність на об'єкті в документації, яка регламентує його безпечну експлуатацію і відображає планування заходів цивільного захисту та техногенної безпеки, готовності до ліквідації наслідків аварій та захисту працюючого персоналу і населення, створення постійно діючих комісій</b>						
2.1.1	Наявність розроблених та затверджених наказів, положень, інструкцій, розпоряджень щодо виконання вимог цивільного захисту та техногенної безпеки, здійснення контролю за їх дотриманням; наявність планів заходів для захисту своїх працівників, об'єктів господарювання та довкілля від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; наявність положення про об'єктові аварійно-рятувальні служби		Ні			ст. 20 КЦЗУ №5403-VI; пункт 3 ПТБ,
2.1.2	Спеціальні заходи протипожежного захисту відповідно до ПЛАС розроблено		Ні			підпункт 3.1.1 ПТБ
2.1.3	Ведення журналу реєстрації вогню інструктажу з питань техногенної безпеки		Ні			підпункт 4.5.1 ПТБ
2.1.4	Наявність наказу про організацію роботи штабу з ліквідації НС		Ні			підпункт 4.10.1 ПТБ
2.1.5	Наявність на об'єкті господарської діяльності інформації від органів, що відповідають за дії з локалізації та ліквідації аварій, про аварійні ситуації, про відсутність або наявність внутрішньої чи зовнішньої безпеки для об'єкта		Ні			стаття 33 КЦЗУ № 5403-VI; пункт 4.7 ПТБ
2.1.6	Здійснення планування та організації евакуаційних заходів на випадок загрози або виникнення надзвичайної ситуації, розрахунків укриття персоналу підприємств, установ, організацій		Ні			підпункт 3.1.1 ПТБ
2.1.7	Інформування органів, що відповідають за дії щодо локалізації та ліквідації аварій, про аварійні ситуації, які пов'язані з небезпечними речовинами і можуть завдати шкоди життю та здоров'ю населення і навколишньому середовищу			НВ		підпункт 3.1.1 ПТБ
2.1.8	Наявність постійно поновлююваного запасу відповідних медичних препаратів, сучасних антидотів та інших фармацевтичних препаратів, у тому числі кисню		Ні			пункт 3.1 ПТБ
2.1.9	Наявність фінансування витрат у порядку та обсягах, необхідних для повного і якісного забезпечення вимог цивільного захисту		Ні			пункт 2 Методики ідентифікації ПНО
2.1.10	Наявність ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів		Ні			пункт 17 Положення про паспортизацію ПНО
2.1.11	Наявність паспорта потенційно небезпечного об'єкта		Ні			пункт 3 ПКМУ від 11.07.2002 № 956
2.1.12	Наявність ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки суб'єктів господарювання		Ні			стаття 10 ЗУ № 2245; пункт 3 ПКМУ від 11.07.2002 № 956
2.1.13	Наявність декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки		Ні			стаття 11 ЗУ № 2245
2.1.14	Наявність розробленого та погодженого відповідно до чинних нормативно-правових актів Плану ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій)		Ні			ст. 20 КЦЗУ №5403-VI
2.1.15	Наявність штатних працівників (спеціальні підрозділи) цивільної оборони		Ні			стаття 20 КЦЗУ №5403-VI

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	Нв	Нп	Нормативне обґрунтування
	(цивільного захисту) або спеціально призначених осіб з питань надзвичайних ситуацій					
2.1.16	Впровадження вимог розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (навівльної оборони)		Ні			підпункти 3.1.1, 4.8.2, 4.10.1, пункт 3.2 ПТБ
2.1.17	Наявність планування заходів щодо захисту персоналу від іскристого впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру		Ні			стаття 4 ЗУ № 187, статті 7 та 8 ЗУ № 1644 КІЗУ №5403-VI
2.1.18	Стан поводження (перевезення, зберігання, утилізації, захоронення тощо) небезпечних хімічних речовин та його відповідність вимогам нормативних документів		Ні			
2.1.19	Наявність документів щодо створення об'єктового штабу з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру та умов для його роботи		Ні			пункт 4.9.5 ПТБ, пункт 1 Порядку страхування
2.1.20	Наявність спеціальної комісії з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру об'єктового рівня та розробленої відповідної документації для її роботи		Ні			КІЗУ №5403-VI пункт 4.8.4 ПТБ
2.1.21	Наявність документів про проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна ними внаслідок пожеж та аварій на об'єктах підвищеної небезпеки		Ні			КІЗУ №5403-VI
2.1.22	Наявність Плану реагування на радіаційні аварії (для об'єктів, які здійснюють практичну діяльність з радіаційними технологіями) та врахування заходів захисту на випадок радіаційних аварій в планах реагування на надзвичайні ситуації (для об'єктів, що можуть опинитися у зоні радіаційного забруднення)			Нв		стаття 14 ЗУ № 15/98
2.1.23	Наявність укладеного договору (угоди) про обов'язкове обслуговування державними аварійно-рятувальними службами (тільки для об'єктів і територій, визначених у постанові Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1214)		Ні			підпункт 4.4.9 ПТБ
2.1.24	Готовність до ліквідації радіаційних аварій згідно з вимогами стандартів, норм і правил захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання, наявність режимів радіаційного захисту на об'єктах, які потрапляють у зону можливого радіоактивного забруднення (для об'єктів, які потрапляють у зони радіаційного забруднення від АЕС)			Нв		
2.1.25	Наявність схеми оповіщення персоналу, бланків регламентів надання інформації про аварію та повідомлень про надзвичайну ситуацію, Інструкції про порядок дій чергового диспетчера у разі виникнення аварійних ситуацій (аварій) і надзвичайних ситуацій, виконання вимог техногенної безпеки та посвідчень про функціональне навчання у сфері цивільного захисту диспетчерської служби підприємства у диспетчера об'єктів		Ні			КІЗУ №5403-VI підпункт 4.6.5 ПТБ
2.1.26	Наявність та готовність до використання за призначенням захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)	Так				ст. 20 КІЗУ №5403-VI пункт 3 ПТБ
2.1.27	Наявність на захисній споруді документації, яка підтверджує її відповідність вимогам техногенної безпеки та цивільного захисту: Паспорт захисної споруди; Опис обладнання та майна; Схеми зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж з вказівкою підключаючих пристроїв; Журнал перевірки стану захисної споруди; План захисної споруди із зазначенням пристроїв для сидіння і лежання та шляхів евакуації; План приведення захисної споруди у готовність Інструкції з експлуатації фільтровентиляційного та іншого інженерного обладнання; Правила користування приладами (копіюються або використовуються формуляри приладів); Журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання; Інструкція з обслуговування ДЕС; Інструкція заходів безпеки при експлуатації ДЕС; Журнал обліку роботи ДЕС; Журнал результатів оглядів та контрольних перевірок фільтрів-поглиначів ФП, фільтрів ФГ-70, приладів реєстрації і підйому повітря; Формуляр фільтровентиляційного агрегату; Порядок провітрювання захисної споруди; Щорічний акт огляду санітарно-технічних смістоємностей для питної води; Експлуатаційні схеми систем життєзабезпечення (вентиляції, водопостачання і каналізації, електропостачання) з вказівкою вимикаючих пристроїв; Список сигналів оповіщення цивільної оборони; Список телефонів міста, району, підприємства; Щоквартальна довідка про перевірку захисної споруди на герметичність; Правила поведінки у захисній споруді; Список особового складу формування з обслуговування споруди, його функціональні обов'язки і дії за сигналами і командами цивільної оборони; Інструкції щодо використання засобів індивідуального захисту; Проектування документація пристосування захисної споруди для використання у господарських, культурних та побутових потребах			Ні		підпункт 3.1.1 ПТБ
<b>2.2. Організація та стан навчання персоналу на підприємствах, в установах та організаціях діям у разі виникнення аварійних ситуацій, аварій та надзвичайних ситуацій</b>						

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
2.2.1	Наявність інформаційно-довідкових куточків щодо дій персоналу об'єкта у разі виникнення надзвичайних ситуацій або інших нестандартних подій у побуті		Ні			Постанова КМУ від 26 червня 2013 року № 444
2.2.2	Наявність посвідчення встановленого зразка про проходження функціонального навчання відповідними категоріями осіб		Ні			Постанова КМУ від 26 червня 2013 року № 444
2.2.3	Наявність розпорядчого акта про проведення занять за тематикою спеціальних програм підготовки населення на підприємствах, в установах і організаціях на рік та його відповідність вимогам нормативно-правових документів		Ні			КЦЗУ №5403-VI підпункт 4.5.2 ПТБ
2.2.4	Наявність розроблених і затверджених положень підприємства про навчання з питань охорони праці, а також формування плану-графіка проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, з якими мають бути ознайомлені працівники		Ні			КЦЗУ №5403-VI
2.2.5	Наявність Планів взаємодії з ліквідації НС у разі виникнення надзвичайної ситуації на інших об'єктах і територіях		Ні			КЦЗУ №5403-VI
<b>2.3. Забезпеченість засобами радіаційного та хімічного захисту</b>						
2.3.1	Наявність документів з організації видачі засобів індивідуального захисту працівникам та особовому складу невоєнізованих формувань цивільної оборони (цивільного захисту)		Ні			пункт 1 Порядку забезпечення ПКМУ №1200
2.3.2	Технічний стан засобів радіаційного та хімічного захисту задовільний. Терміни використання засобів індивідуального захисту дотримуються		Ні			пункт 4.3 ПТБ, пункт 14 Порядку забезпечення
2.3.3	Стан обладнання та утримання пунктів видачі засобів радіаційного та хімічного захисту відповідає вимогам нормативних документів			Нв		пункт 4.3 ПТБ
2.3.4	Готовність до виконання покладених на них завдань адміністрації пунктів видачі засобів радіаційного та хімічного захисту		Ні			пункт 4.3 ПТБ, пункт 13 Порядку забезпечення
<b>2.4. Забезпечення безпечної експлуатації об'єктів та створення умов для ліквідації надзвичайної ситуації</b>						
2.4.1	Наявність на об'єктах підвищеної небезпеки об'єктових матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру і їх наслідків		Ні			пункт 4.2 ПТБ, пункт 4 Порядку створення матеріальних резервів
2.4.2	Упровадження системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення, її експлуатація та обслуговування відповідно до вимог нормативних документів та технічний стан		Ні			підпункт 3.1.1, пункт 4.4 ПТБ, пункт 4.1 Правил улаштування СРВНС
2.4.3	Наявність показників (попереджувальні знаки, інформаційні таблички тощо) для інформування населення про небезпеку у будинках підприємства та на території, яка безпосередньо загрожує населенню, від потенційно небезпечних об'єктів, об'єктів підвищеної небезпеки та небезпечних територій		Ні			підпункт 4.4.13 ПТБ
2.4.4	Відповідність заходів техногенної безпеки на об'єктах різного призначення вимогам нормативних документів		Ні			Розділ IV ПТБ
<b>2.5. Стан готовності органів управління, аварійно-рятувальних служб та інших аварійних сил</b>						
2.5.1	Готовність органів управління, аварійно-рятувальних служб та інших аварійних сил реагування, диспетчерських служб об'єктів до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру			Нв		пункт 3.3 ПТБ,
2.5.2	Наявність створеної відповідно до законодавства аварійно-рятувальної служби, аварійно-рятувальної техніки та необхідної для їх функціонування матеріально-технічної бази			Нв		пункт 3.3, підпункти 3.1.1, 4.4.12 ПТБ
2.5.3	Наявність впроваджених засобів зв'язку та іншого обладнання, необхідного для роботи аварійно-рятувальних служб та інших аварійних сил реагування, диспетчерських служб, їх утримання у робочому стані і використання за призначенням			Нв		підпункти 3.1.1, 4.6.2 ПТБ

### Пояснення до позначень, використаних у переліку питань

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;  
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;  
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;  
«НП» – не перевірялося на суб'єкті господарювання (у фізичної особи – підприємця)/об'єкті.

### Перелік порушень вимог законодавства, виявлених органом ДСНС України під час здійснення перевірки

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта*	
<b>Пожежна безпека</b>			
1.	ст.20, 57;	КЦЗУ № 5403-VI;	Не надана орендарями зареєстровані у встановленому порядку декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки та позитивний висновок за результатами оцінки

			(експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення.
2.	ст. 20, 55; Розділ V п. 1.2. Додаток А (обов'язковий) Таблиця А.1 – Будинки різного призначення п. 4.1 Додаток Б (обов'язковий) Таблиця Б.1. п. 20	КЦЗУ № 5403-VI; ПІББУ; ДБН В.2.5-56:2014	Приміщення будівлі не обладнано автоматичною пожежною сигналізацією (далі: АПС та системою оповіщення людей про пожежу, системою пожежогасіння).
3.	ст. 20, 55; Розділ II п.3	КЦЗУ № 5403-VI; ПІББУ	На об'єкті не визначений порядок дій у разі виникнення пожежі, порядок і способи оповіщення людей, виклику пожежно-рятувальних підрозділів, вимкнення електроспоживачів, застосування засобів пожежогасіння, послідовність евакуації людей та матеріально-технічних цінностей з урахуванням дотримання техніки безпеки.
4.	ст. 20, 55; Розділ III, п. 2.9	КЦЗУ № 5403-VI; ПІББУ	Не надано розрахункове визначення категорій виробничих, складських приміщень та будинків за вибухопожежною та пожежно небезпекою згідно НАПБ Б. 03.002-2007, а також класи зон за ДНАОП 0.00-1.32-01, із зазначенням на вхідних дверях до приміщень, а також в межах зон усередині приміщень та зовні.
5.	ст. 20, 55; Розділ II п.3	КЦЗУ № 5403-VI; ПІББУ	Не розроблені обов'язки та дії працівники у разі виникнення пожежі.
6.	ст. 20, 55; Розділ II п.10	КЦЗУ № 5403-VI; ПІББУ	Не розроблено інструкцію для працівників (охорони сторожів, вахтерів, вартових тощо), яка визначає їхні обов'язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму.
7.	ст. 20, 55; Розділ V, п. 2.2.	КЦЗУ № 5403-VI; ПІББУ;	Пожежні кран комплекти не укомплектовані навісними шафками, які мають отвори для провітрювання та візуального огляду їх без розкривання, а також рукавами однакового діаметра та стволом.
8.	ст. 20, 55; Розділ V, п. 2.2.	КЦЗУ № 5403-VI; - ПІББУ;	Протипожежний водогін знаходиться в не працездатному стані.
9.	ст. 20, 55; Розділ V, п. 2.1. п.п. 1	КЦЗУ № 5403-VI; ПІББУ;	Не вирішено питання по зовнішньому протипожежному водопостачанню.
10.	ст.20,55 Розділ V. п. 3.17.	КЦЗУ № 5403-VI ПІББУ	На п'ятому та третьому поверсі деякі вуглекислотні вогнегасники не оснащені розтрубами.
11.	ст. 20, 55; Розділ III п. 1.3.	КЦЗУ № 5403-VI; ПІББУ;	Дозволяється розташування автомобілів впритул до будівель, у зв'язку з чим зменшується ширина доріг для проїзду пожежної техніки до будівлі.
12.	ст. 20, 55; Розділ III п. 2.37;	КЦЗУ № 5403-VI; ПІББУ;	На шляхах евакуації допускається улаштування порогів, виступів, шлюзового турнікету, які перешкоджають вільній евакуації людей.
13.	ст. 20, 55; Розділ III п. 2.3; п.9.3.6.	КЦЗУ № 5403-VI; ПІББУ; ДБН В.2.2-9-2009	Не відокремлено у відповідності з вимогами пожежонебезпечні приміщення електрощитової протипожежними дверима з нормованою межею вогнестійкості.
14.	ст. 20, 55; Розділ IV п.1.16	КЦЗУ № 5403-VI; ПІББУ;	Електрощитові не оснащені схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаними значеннями номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).
15.	ст. 20, 55; Розділ IV п.1.18	КЦЗУ № 5403-VI; ПІББУ;	В приміщенні ліфтової допускається використання лампи розжарювання без захисного суцільного скла (ковпака).
16.	ст. 20, 55; Розділ IV п.1.20	КЦЗУ № 5403-VI; ПІББУ	Не проведений замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання, які мають проводитись 1 раз на 2 роки.



17.	ст. 20, 55; Розділ IV, п. 1. п.п. 1.21; п. 5.1.35, п. 5.1.36	КЦЗУ №5403-IV; ПШБУ; ДСТУ Б В.2.5-38:2008	Не надано експлуатаційно-технічну документація на пристрої захисту території та будівлі від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів.
18.	ст. 20, 55; Розділ II п.3	КЦЗУ № 5403-VI; ПШБУ	Відсутній журнал інструктажів працівників з питань пожежної безпеки.
19.	ст. 20, 55; Розділ II п.8	КЦЗУ № 5403-VI; ПШБУ	Територію об'єкта, а також приміщення не забезпечені відповідними знаками безпеки ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір».
20.	ст. 20, 55; Розділ II п. 3.	КЦЗУ № 5403-VI; ПШБУ	Приміщення орендарів не забезпечено інструкціями порядку дій працівників у разі виникнення пожежі.
21.	ст. 20, 55; Розділ V п. 3.8.	КЦЗУ № 5403-VI; ПШБУ	Приміщення орендарів не в повному обсязі забезпечені первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками).
22.	ст. 20, 55; Розділ I, п. 7.3.6	КЦЗУ № 5403-VI; ПШБУ ДБН В.1.1.-7-2016	Конструктивні елементи будівлі влаштованих на сходових клітинах загромождають евакуаційні виходи.
23.	ст. 20, 55; Розділ III п. 2.17	КЦЗУ № 5403-VI; ПШБУ	В підвальному приміщенні будівлі на шляхах евакуації стіни виконані з горючого матеріалу (вагонка).
24.	ст.20,55 Розділ IV. п. 1.17.	КЦЗУ № 5403-VI ПШБУ	В підвальному приміщенні електророзетки та вимикачі встановлені на горючій основі.
25.	ст. 20, 55; Розділ IV п. 1.6	КЦЗУ № 5403-VI; ПШБУ;	В приміщеннях з'єднання електромережі не виконано за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів.
26.	ст.20,55 Розділ I, п. 8.13	КЦЗУ № 5403-VI ПШБУ ДБН В.1.1-7-2016	Не влаштоване димовидалення з підвального приміщення через отвори розмірами 0,75 x 1,2 м з прямиками.
27.	ст. 20, 55; Розділ III п. 2.28	КЦЗУ № 5403-VI; ПШБУ	В приміщенні підвалу на покриття підлоги не надано документи, які підтверджують помірність небезпечності щодо токсичності (відповідність груп поширення полум'я РП1, РП2 за ДСТУ Б В.2.7-70-98).
28.	ст. 20, 55 п. 2.27 Розділ III	КЦЗУ № 5403-VI; ПШБУ	Допускається встановлення дверей, які відчиняються не в напрямку евакуації людей.
<b>Техногенна безпека</b>			
29.	ст. 33, п. 3.2, п. 2.1.11	ЗУ Від 08.06.2000 № 1809 – III наказ МНС № 97-2001 року наказу МНС № 39-1999р.	Не обладнаний сучасний куточок цивільного захисту населення.
30.	ст. 20, 55; Розділ 3 п. 3.1	КЦЗУ № 5403-VI; ПТБ	Не розроблені інструкції щодо вимог техногенної безпеки на об'єкті.
31.	ст. 20, 55; Розділ 3 п. 3.1	КЦЗУ № 5403-VI; ПТБ	Не організовано заходи захисту персоналу від шкідливого впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
32.	п.п. 9, 10, 11 п. 4.3.	ПКМУ від 19.08.2002р №1200, наказ МНС України від 15.08.2007р. №557	Не приведено у відповідність до встановлених вимог забезпечення працюючого персоналу засобами радіаційного та хімічного захисту.
33.	ст. 20, 55; Розділ 3 п. 3.1.1	КЦЗУ № 5403-VI; ПТБ	Не проведено ідентифікацію та паспортизацію відповідно до Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів, затвердженого наказом МНС від 18.12.2000 № 338.
34.	ст. 20, 55; Розділ 3 п. 4.5.1	КЦЗУ № 5403-VI; ПТБ	Відсутній журнал реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки.
35.	ст. 20, 55; Розділ 3 п. 4.10.1	КЦЗУ № 5403-VI; ПТБ	Не проведено навчання персоналу діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

## Перелік питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	АП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку			+		частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	+				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	+				частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	+				частина двадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стали підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	+				частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877


### Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).


### Підписи осіб, що брали участь у перевірці Посадові особи ГУ ДСНС України в Одеській області:

Заступник начальника управління-  
начальник відділу ПБ, контролю за СПЗ,  
ліцензування та НТР УЗНС ГУ ДСНС України  
в Одеській області  
полковник служби цивільного захисту

  
(підпис)

Я.О. Максименко

Провідний інспектор відділу ПБ, контролю за СПЗ,  
ліцензування та НТР УЗНС ГУ ДСНС України  
в Одеській області  
ст. лейтенант служби цивільного захисту

  
(підпис)

А.В. Котелевська

**Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання,  
інші особи, присутні під час здійснення заходу:**

\_\_\_\_\_ (посада) \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові)

\_\_\_\_\_ (посада) \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано «26» 04 2018 року

\_\_\_\_\_ (посада) \_\_\_\_\_ (підпис) Торбачева В. В. (прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

**Примітка.** У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

## ПЕРЕЛІК

**нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких  
складено перелік питань щодо проведення перевірки**

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
А	1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Закони України</b>			
1.1	ЗУ № 877	«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Закон України	від 05 квітня 2007 р. № 877 – V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI
1.3	ЗУ № 2245	«Про об'єкти підвищеної небезпеки»	Закон України	від 18 січня 2001 р. № 2245 – III
1.4	ЗУ № 15/98	«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»	Закон України	від 14 січня 1998 р. № 15/98 – ВР
<b>2</b>	<b>Постанови Кабінету Міністрів України</b>			
2.1	ПКМУ № 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. № 956
2.2	ПКМУ № 306	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012 р. № 306
2.3	ПКМУ № 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 5
2.4	ПКМУ № 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. № 564
2.5	ПКМУ № 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонсбезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. № 1788
2.6	ПКМУ № 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту,	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. № 1200

		приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю		
2.7	ПКМУ № 1214	Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами	Постанова Кабінету Міністрів України	від 04 серпня 2000 р. № 1214
2.8	ПКМУ № 308	Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 березня 2001 р. № 308
2.9	ПКМУ № 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 443
2.10	ПКМУ № 444	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 444
2.11	ПКМУ № 787	Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. № 787
2.12	ПКМУ № 253	Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2009 р. № 253
2.13	ПКМУ № 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 11
2.14	ПКМУ № 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 6
2.15	ПКМУ № 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. № 729
2.16	ПКМУ № 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. № 841
<b>3</b>	<b>Інші нормативно-правові акти та нормативні документи</b>			
3.1	НАПБ Б.03.001-2004	Типові норми належності вогнетасників	Наказ МНС України	від 02 квітня 2004 р. № 151, зареєстрований у Мін'юсті України 29 квітня 2004 р. за № 554/9153
3.2	ПНБУ	Правила дожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. № 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за № 252/26697
3.3	Правила улаштування систем раннього виявлення	Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення	Наказ МНС України	від 15 травня 2006 р. № 288, зареєстрований у Мін'юсті України 05 лютого 2006 р. за № 785/12659
3.4	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України	від 30 грудня 2001 р. № 272, зареєстрований у Мін'юсті України 01 лютого 2002 р. за № 95/6383
3.5	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. № 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за № 1006/14273
3.6	Методика прогнозування ХНО	Методика прогнозування наслідків вилиття (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології	від 27 березня 2001 р. № 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за № 326/5517
3.7	Методика опостережень	Методика опостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. № 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за № 708/6996
3.8	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. № 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за № 179/7500
3.9	Інструкція щодо утримання захисних споруд	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. № 653, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за № 1180/13054
3.10	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки	Наказ Міністерства оборони України	від 14 листопада 2013 р. № 771, зареєстрований у Мін'юсті України 22 листопада 2013 р. за № 1988/24520
3.11	План реагування на	План реагування на радіаційні аварії	Наказ	від 17 травня 2004 р.

	радіаційні аварії		Держатомрегулювання, МНС	№ 87/211, зареєстрований у Міністерстві України 10 червня 2004 р. за № 720/9319
3.12	ДБН В.1.1-7-2002	Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ Держбуду України	від 03 грудня 2002 р. № 88
3.13	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (двійової оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 р. № 274
3.14	НАПБ В.01.057- 2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ Мінагрополітики, МНС	від 04 грудня 2006 р. № 730/770, зареєстрований у Міністерстві України 05 квітня 2007 р. за № 313/13580