



**Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Татарбунарський міськрайонний сектор
Головного управління ДСНС України в Одеській області
68100 м. Татарбунари вул. Барінова-12, тел. факс 3-31-01 тел. 3-23-63**

АКТ № 3

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Лиманський НВК «ЗОШ ДНЗ» директор Казанжі Андрій Дмитрович

(найменування/місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище,

ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 26110737

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

Одеська область, Татарбунарський район с Лиман вул. Героїв України,24

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: Будівлі, приміщення, територію Лиманський НВК Одеська область, Татарбунарський район, с Лиман вул. Героїв України,24

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Середній ступінь прийнятого ризику

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятого ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 30.03.2018 р N 148, виданий ГУ ДСНС України в Одеській області	- планова;
Посвідчення на перевірку від 21 травня 2018 року № 9	+ позапланова

Строк проведення перевірки 21 травня 2018 року по 25 травня 2018 року

Початок перевірки					Завершення перевірки				
22	05	2018	08	00	22	05	2018	10	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу: Головний інспектор Татарбунарського МРС ГУ ДСНС України в Одеській області майор служби цивільного захисту Івасенко Сергій Олександрович

(найменування органу ДСНС України) (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) / фізична особа - підприємець завгосп Гільмутдінова Діна Іванівна

(посада, прізвище, ім'я та по

батькові)

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
<input type="checkbox"/> була у період з 16.08.2016	<input type="checkbox"/> була у період з 20.10.2017

по 16.08.2016 Акт перевірки від 16.08.2016 N34 Розпорядчий документ від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>	по 20.10.2017 Акт перевірки від 20.10.2017 N76 від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Розпорядчий документ від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>
---	---

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

N з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників з питань пожежної безпеки	+				пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ					пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ		+			пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	+				пункти 17 - 19 розділу II ППБУ
2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки						
3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму						
4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки						
5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки						
6. Забезпечено протипожежний стан утримання територій						
7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд						
8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів						
9. Стан утримання інженерного обладнання						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів	+				пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	+				пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм		+			пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм			+		пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм			+		пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуаванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		+			пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів		+			пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог	+				пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм			+		пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння						
13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів						
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт						
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку			+		пункт 21 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ

- "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
 "НВ" - не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця) / об'єкта, що перевіряється;
 "НП" - не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця) / на об'єкті.

ОПИС
виявлених порушень

N з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1.	ст. 55 Р.V, п.2, п.п.2.1, (10)	Наказ МВС № 1417 КЗЦУ №5403-VI	Не оновлено біля пожежної водоїми показчики (об'ємні зі світильником або плоскі із застосуванням світловідбивних покриттів) з нанесеними на них кількість пожежних автомобілів, котрі можуть одночасно встановлюватися на майданчику для забору води..
2.	Р.V, п.1, п.п.1.2 ст. 55	Наказ МВС № 1417 КЗЦУ №5403-VI	Необладнані приміщення школи автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації)
3.	ст. 55 Р.III, п.2, п.п. 2.5	КЗЦУ №5403-VI Наказ МВС № 1417	Не оброблено дерев'яні конструкції горища будівель школи, сцени в актовому залі вогнезахисним розчином
4.	Р.IV, п.п.1.21 ст. 55	Наказ МВС № 1417 КЗЦУ №5403-VI	Не обладнано будівлі блискавко приймальними пристроями
5.	ст. 55 Р.II, п 12	КЗЦУ №5403-VI Наказ МВС № 1417	Не створено дружини юних рятувальників-пожежних відповідно до законодавства України.
6.	ст. 55 Р.II, п 17	КЗЦУ №5403-VI Наказ МВС № 1417	У навчальних закладах повинно проводитися вивчення правил пожежної безпеки, а також навчання діям на випадок пожежі.
7.	ст. 55 Р.III, п 10	КЗЦУ №5403-VI Наказ МОН 15.08.2016 № 974	Під час перебування учасників навчально-виховного процесу в будівлях двері евакуаційних виходів замкнено на ключ
8.	ст. 55 Р.VIII п 4 пп 3	КЗЦУ №5403-VI Наказ МОН 15.08.2016 № 974	Перед початком культурно-масових заходів керівник установи та закладу наказом призначає відповідальних осіб за пожежну безпеку, які повинні ретельно перевірити всі приміщення, евакуаційні шляхи і виходи на відповідність їх вимогам пожежної безпеки, а також переконатися у наявності і справному стані СПЗ. Усі виявлені недоліки мають бути усунені до початку культурно-масового заходу.
9.	ст. 55 Р.II, п 2 п.п. 2.20	КЗЦУ №5403-VI Наказ МВС № 1417	Під час проведення новорічних та різдвяних свят: ялинка повинна встановлюватися на стійкій основі; за відсутності в приміщенні електричного освітлення або його відключення святкування новорічної ялинки повинно проводитися тільки протягом світлового дня; ялинку не слід встановлювати в проходах, біля виходів, на шляхах евакуації; гірлянди та інші прикраси, які підключаються до електромережі, промислового виробництва застосовуються за умови наявності паспорта або сертифіката відповідності; підключення гірлянд до мережі повинно виконуватися тільки за допомогою штепсельних з'єднань; у разі виявлення несправності в ілюмінації вона повинна бути терміново вимкнена; забороняється застосовувати для прикрашання ялинки свічки.
10.	ст. 55 Р.II, п 2 п.п. 2.37	КЗЦУ №5403-VI Наказ МВС № 1417	Допускається: Улаштування труби опалення на шляхах евакуації біля сходових маршів яка перешкоджає вільній евакуації людей;
11.	ст. 55 Р.II, п 2 п.п. 2.37	КЗЦУ №5403-VI Наказ МВС № 1417	Допускається: Улаштування труби опалення на шляхах евакуації в галереї на 1-му поверсі, яка перешкоджає вільній евакуації людей;
12.	ст. 55 Р.II, п 2 п.п. 2.37	КЗЦУ №5403-VI Наказ МВС № 1417	Допускається: Заблокування меблями евакуаційних дверей з харчоблоку та ситемою опалення.
13.	ст. 55 Р V, п.3. п.п	КЗЦУ №5403-VI	Не встановлено вказівні знаки розміщення вогнегасників згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та

	3.10	Наказ МВС № 1417	колір", ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности". Знаки повинні бути розміщені на видимих місцях на висоті 2 - 2,5 м від рівня підлоги як усередині, так і поза приміщеннями (за потреби).
14.	ст. 55 Р.V, п.п.3.11	п.3, КЗЦУ №5403-VI Наказ МВС № 1417	Пожжежні щити не докомплектувано згідно з нормами належності: вогнегасники – 3 шт., ящик з піском – 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2 x 2 м – 1 шт., гаки – 3 шт., лопати – 2 шт., лом – 2 шт., сокири – 2 шт.
15.	ст. 55 Р.V, п.п.3.14	п.3, КЗЦУ №5403-VI Наказ МВС № 1417	Не проводиться періодичне обслуговування немеханізованого пожежного ручного інструменту у складі комплектації пожежних щитів.
16.	ст. 55 Р.V, п.п.3.24, 3.25.	п.3, КЗЦУ №5403-VI Наказ МВС № 1417	Не встановлено бочки для зберігання води з метою пожежогасіння в приміщеннях закладу місткістю не менше ніж 0,2 м ³ і не укомплектовані пожежним відром місткістю не менше ніж 0,008 м ³ .
17.	Р.IV, п.п.1.6 ст. 55	п.1, Наказ МВС № 1417 КЗЦУ №5403-VI	З'єднання відгалуження та окінювання жил проводів і кабелів в виробничих та складських приміщеннях не виконано за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (гвинтових, болтових).
18.	Р.IV, п.п.1.18 ст. 55	п.1, Наказ МВС № 1417 КЗЦУ №5403-VI	Електросвітильники експлуатуються без захисних ковпаків розсіювачами в приміщеннях котельні ДНЗ
19.	Р.IV, п.п.1.18 ст. 55	п.1, Наказ МВС № 1417 КЗЦУ №5403-VI	Електророзподільна коробка експлуатуються без негорючої кришки в приміщеннях котельні.ЗОШ
20.	Р.IV, п.п.1.18 ст. 55	п.1, Наказ МВС № 1417 КЗЦУ №5403-VI	Електросвітильники експлуатуються без захисних ковпаків розсіювачами в підсобному приміщенні спортзали
21.	Р.IV, п.п.1.18 ст. 55	п.1, Наказ МВС № 1417 КЗЦУ №5403-VI	Електросвітильники закріплено безпосередньо на струмопроводі в приміщенні харчоблоку
22.	Р.IV, п.п.1.18 ст. 55	п.1, Наказ МВС № 1417 КЗЦУ №5403-VI	Електророзподільна коробка експлуатуються без негорючої кришки в складському приміщенні харчоблоку
23.	Р.IV, п.п.1.18 ст. 55	п.1, Наказ МВС № 1417 КЗЦУ №5403-VI	Цільниця електромережі закріплена та експлуатується під шпалерами в кабінеті історії
24.	Р.IV, п.п.1.17 ст. 55	п.1, Наказ МВС № 1417 КЗЦУ №5403-VI	Апарат електричного захисту закріплено на горючу основу дерев'яної коробки дверей крила до спортивної зали.
25.	ст. 55 Р.II, п 2 п.п 2.1	КЗЦУ №5403-VI Наказ МВС № 1417	Підсобне приміщення на сцені ідальні захищено горючими матеріалами
26.	Р.IV, п.п.2.9 ст. 55	п.2, Наказ МВС № 1417 КЗЦУ №5403-VI	Димові труби не обладнано іскрогасниками.
27.	Р.IV, п.п.2.17 ст. 55	п.2, Наказ МВС № 1417 КЗЦУ №5403-VI	У приміщенні котельні допускаються до роботи особи, які не пройшли навчання з пожежно-технічного мінімуму та не отримали відповідних кваліфікаційних посвідчень, а також залишати без догляду працюючі котли і нагрівники;
28.	Р.VI, п.п.1.4 ст. 55	п.1, Наказ МВС № 1417 КЗЦУ №5403-VI	Допускається використання електроплиток, кип'ятильників, електрочайників, в не спеціально обладнаних для цього приміщеннях ;
29.	п. 6. Порядку здійснення підготовки населення	ПТБ у сфері ЦЗ на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Не влаштовано інформаційно-довідкові куточки щодо дій персоналу об'єкта у разі виникнення надзвичайних ситуацій або інших нестандартних подій у побуті

ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

N з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтув
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку	+				частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	+				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	+				частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)		+			частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	+				частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

N з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий - залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).


Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:


Головний інспектор Татарбунарського миськрайонного сектору ГУ ДСНС України в Одеській області

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

завгосп Лиманської НВК



(підпис)




(підпис)

Івасенко Сергій Олександрович

Гільмутдінова Діна Іванівна

Примірник цього акта перевірки отримано "22" 05 2018 року
директор Лиманської НВК



(підпис)

Андрій Дмитрович Казанжі

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

N з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
A	1	2	3	4
1		Закони України		
1.1	ЗУ N 877	"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"	Закон України	від 05 квітня 2007 р. N 877-V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. N 5403-VI
1.3	ЗУ N 2245	"Про об'єкти підвищеної небезпеки"	Закон України	від 18 січня 2001 р. N 2245-III
1.4	ЗУ N 15/98	"Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"	Закон України	від 14 січня 1998 р. N 15/98-ВР
2		Постанови Кабінету Міністрів України		
2.1	ПКМУ N 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів	Постанова Кабінету Міністрів	від 11 липня 2002 р. N