



ДСНС УКРАЇНИ  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Малиновський районний відділ

65005 м. Одеса, вул. Михайлівська, 3 тел. (0482) 721-43-49, 39-64-64; тел./факс: (0482) 721-43-47,

АКТ № 55,

складений за результатами проведення позапланової перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» № 195 Одеської міської ради Одеської області

(найменування/місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 28110750, або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

м. Одеса, вул. Космонавтів, 29/4

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: територію, будівлі, споруди, приміщення Одеського дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» № 195 Одеської міської ради Одеської області за адресою: Одеська область, місто Одеса, вул. Космонавтів, 29/4.

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки **високий**

**Загальна інформація щодо здійснюваної та попередніх перевірок:**

| Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки                                 | Тип здійснюваної перевірки   |
|--|--|
| Наказ № 148 від 30.03.2018 р.<br>Посвідчення на перевірку № 68 від 17.05.2018 р. | <input type="checkbox"/> планова;<br><input checked="" type="checkbox"/> + позапланова |

**Строк проведення перевірки**

| Початок перевірки |        |      |        |         | Завершення перевірки |        |      |        |         |
|-------------------|--------|------|--------|---------|----------------------|--------|------|--------|---------|
| 17                | 05     | 2018 | 10     | 00      | 21                   | 05     | 2018 | 16     | 00      |
| число             | місяць | рік  | години | хвилини | число                | місяць | рік  | години | хвилини |

**Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:**

**Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:**

головний інспектор Малиновського РВ Головного управління ДСНС України в Одеській області майор служби цивільного захисту Ковальчук Я.С.

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/  
фізична особа-підприємець  
з Завідувач Одеського ДНЗ № 195 Гулевич Н.В.

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

### Дані про останню перевірку:

| Планова  | Позапланова   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> не було взагалі   | <input type="checkbox"/> не було взагалі  |
| <input type="checkbox"/> була у період з <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> по <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><br>Акт перевірки від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><br>Розпорядчий документ від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><br>№ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/> | + була у період з 21.11.2017 по 23.11.2017<br>Акт перевірки від 23.11.2017 № 149<br>Розпорядчий документ від 28.09.2017<br>№ 387 виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/> |

### ПЕРЕЛІК питань щодо проведення перевірки

| № з/п   | Питання, що підлягають перевірці  | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування                  |
|---|---|-----|----|----|----|---|
| <b>Частина I. Забезпечення пожежної безпеки</b>   |   |     |    |    |    |   |
| <b>1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>   |   |     |    |    |    |   |
| 1.1   | Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників з питань пожежної безпеки                             | +   |    |    |    | пункти 2-8, 10 розділу II ППБУ            |
| 1.2   | На підприємстві створено СПБ  |     | +  |    |    | пункт 14 розділу II ППБУ                  |
| 1.3   | На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ                                | +   |    |    |    | пункт 12 розділу II ППБУ                  |
| 1.4   | Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам               | +   |    |    |    | пункти 17-19 розділу II ППБУ              |
| <b>2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки</b>                |   | +   |    |    |    | пункт 9 розділу II ППБУ                   |
| <b>3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму</b>   |   | +   |    |    |    | пункт 11 розділу II ППБУ                  |
| <b>4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки</b> |   |     |    | +  |    | пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ             |
| <b>5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки</b>   |   | +   |    |    |    | пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ         |
| <b>6. Забезпечено протипожежний стан утримання території</b>  |   | +   |    |    |    | пункти 1.1-1.21 глави 1 розділу III ППБУ  |
| <b>7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд</b>  |   |     | +  |    |    | пункти 2.1-2.22 глави 2 розділу III ППБУ  |
| <b>8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів</b>   |   |     | +  |    |    | пункти 2.23-2.37 глави 2 розділу III ППБУ |
| <b>9. Стан утримання інженерного обладнання</b>   |   |     |    |    |    |   |
| 9.1   | Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів    | +   |    |    |    | пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV ППБУ   |
| 9.2   | Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів | +   |    |    |    | пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV ППБУ   |
| 9.3   | Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм  | +   |    |    |    | пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV ППБУ  |
| 9.4   | Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм   |     |    | +  |    | пункти 4.1-4.4 глави 4 розділу IV         |

| № з/п  | Питання, що підлягають перевірці  | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування  |
|--|---|-----|----|----|----|---|
|  |   |     |    |    |    | ППБУ  |
| 9.5  | Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм  |     |    |    | +  | пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБУ  |
| <b>10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку</b>  |   |     |    |    |    |   |
| 10.1   | Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакууванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів | +   |    |    |    | пункти 1.1-1.6 глави 1 розділу V ППБУ   |
| 10.2   | АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів   | +   |    |    |    | пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ  |
| <b>11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>   |   |     |    |    |    |   |
| 11.1   | Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог   | +   |    |    |    | пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ  |
| 11.2   | Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість введів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм   |     |    |    | +  | пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ  |
| <b>12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння</b> |   |     |    |    |    |   |
|  |   | +   |    |    |    | пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1-3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61-63 КЦЗУ |
| <b>13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів</b>  |   |     |    |    |    |   |
|  |   |     |    |    | +  | пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200  |
| <b>14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт</b>                                   |   |     |    |    |    |   |
| 14.1   | Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку  |     |    |    | +  | пункт 21 розділу II ППБУ  |
| 14.2   | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів   |     |    |    | +  | пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII ППБУ   |
| 14.3   | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів   |     |    |    | +  | пункти 2.1-2.28 глави 2 розділу VII ППБУ  |
| 14.4   | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів  |     |    |    | +  | пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ППБУ   |
| 14.5   | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів   |     |    |    | +  | пункти 4.1-4.48 глави 4 розділу VII ППБУ  |
| 14.5.1   | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів   |     |    |    | +  | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 – 2.19 ДБН В.1.1-7                              |
| 14.5.2   | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів  |     |    |    | +  | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 – 3.5 ДБН В.1.1-7                               |
| 14.5.3   | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів   |     |    |    | +  | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 – 4.42 ДБН В.1.1-7                              |
| 14.5.  | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо   |     |    |    | +  | пункт 2 частини першої статті 67  |

| № з/п  | Питання, що підлягають перевірці  | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування   |
|--|---|-----|----|----|----|--|
| 4  | забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів  |     |    |    |    | КЦЗУ,<br>пункти 5.1 – 5.54<br>ДБН В.1.1-7  |
| 14.5.<br>5   | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів               |     |    | +  |    | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ,<br>пункти 6.1 – 6.16<br>ДБН В.1.1-7   |
| 14.5.<br>6   | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів                           |     |    | +  |    | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ,<br>пункти 7.1 – 7.19<br>ДБН В.1.1-7   |
| <b>Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій</b> |   |     |    |    |    |  |
| 1.   | <b>Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту</b>                         |     |    | +  |    | пункти 1-4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006 |
| 2.   | <b>Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки</b>   |     | +  |    |    | пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956  |
| 3.   | <b>Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки</b>   |     |    | +  |    | пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ,<br>Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ № 956  |
| 4.   | <b>Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання</b>  |     |    | +  |    | пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ  |
| 5.   | <b>Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки</b>   |     |    | +  |    | пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ,<br>стаття 11 ЗУ № 2245  |
| 6.   | <b>Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту</b>   |     | +  |    |    | пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200,<br>пункти 4.3, 4.6 ПТБ   |
| 7.   | <b>Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії</b>   | +   |    |    |    | пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ  |
| 8.   | <b>Організація та забезпечення евакуаційних заходів</b>   | +   |    |    |    | пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ,<br>частина 9 статті 33 КЦЗУ   |
| 9.   | <b>Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням</b> | +   |    |    |    | пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ,<br>пункт 3 ПКМУ № 787  |
| 10.  | <b>Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки</b>  |     |    | +  |    | пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ,<br>додаток 1 до Методики прогнозування  |
| 11.  | <b>Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки</b>  | +   |    |    |    | пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ,<br>стаття 40 КЦЗУ,<br>ПКМУ № 443, ПКМУ № 444  |
| 12.  | <b>Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту</b>  | +   |    |    |    | пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях,   |

| № з/п | Питання, що підлягають перевірці   | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування   |
|-------|--|-----|----|----|----|--|
|       |  |     |    |    |    | ПКМУ № 444   |
| 13.   | Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання   |     | +  |    |    | пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ   |
| 14.   | Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту        |     | +  |    |    | стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653, пункт 24 ПКМУ № 253   |
| 15.   | Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій  |     |    | +  |    | пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ № 308 |
| 16.   | Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність |     |    | +  |    | стаття 53 КЦЗУ   |
| 17.   | Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах  |     |    | +  |    | пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах  |

### Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;  
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;  
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;  
«НП» – не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця)/ на об'єкті.

### Перелік порушень вимог законодавства, виявлених органом ДСНС України під час здійснення перевірки

| № з/п | Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено     |   | Детальний опис виявленого порушення  |
|-------|--|---|--|
|       | реквізити норми (пункт, стаття)                    | позначення нормативно-правового акта              |  |
| 1.    | ст. 20,55;<br>Розділ V, п.1.1.                     | КЦЗУ № 5403-VI;<br>ППБУ                           | Автоматична система пожежної сигналізації та система оповіщення про пожежу знаходиться в непрацездатному стані .   |
| 2.    | ст. 20,55;<br>Розділ V, п.1.4.                     | КЦЗУ № 5403-VI;<br>ППБУ                           | Відсутній договір на технічне обслуговування автоматичної системи пожежної сигналізації з організацією яка має ліцензію ДСНС.  |
| 3.    | ст. 20, 55;<br>Розділ III п.2.3.<br>п.4.13, п.4.14 | КЦЗУ № 5403-VI;<br>ППБУ<br>ДБН В.1.1-7-2002       | Не відокремлено у відповідності з вимогами приміщення електрощитової протипожежними перегородками I-го типу із заповненням прорізів дверима з нормованою межею вогнестійкості. |
| 4.    | ст. 20, 55;<br>Розділ V п.1.4                      | КЦЗУ № 5403-VI;<br><br>ППБУ;<br>ДБН В.2.5-56-2014 | На об'єкті відсутня наступна документація:<br>- проектна документація та виконавчі креслення на установки пожежної сигналізації;   |
| 5.    | ст.20,55;<br>Розділ V п. 1.2;<br>п. 7.2.22         | КЦЗУ № 5403-VI;<br>ППБУ;<br>ДБН В.2.2-56-2014     | Відсутній 10% резерв запас пожежних сповіщувачів.  |

**ПЕРЕЛІК**  
**питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб,**  
**уповноважених на здійснення перевірки**  
(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

| № з/п | Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання   | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування   |
|-------|--|-----|----|----|----|--|
| 1     | Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку   |     |    | +  |    | частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877                                 |
| 2     | Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено  | +   |    |    |    | частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877                         |
| 3     | Копію посвідчення на перевірку надано  | +   |    |    |    | частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877 |
| 4     | Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)  | +   |    |    |    | частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877                               |
| 5     | Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки | +   |    |    |    | частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877                                    |


**Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки**

| № з/п | Опис пояснень, зауважень або заперечень |
|-------|---|
|       |   |
|       |   |
|       |   |
|       |   |
|       |   |

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

**Підписи осіб, які брали участь у перевірці**


Головний інспектор Малиновського РВ  
 ГУ ДСНС України в Одеській області  
 майор служби цивільного захисту

  
 (підпис)

Я.С. Ковальчук

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

Завідувач ОДНЗ № 195  
 (посада)

  
 (підпис)

Н.В. Гулевич  
 (прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано « 21 » 05 20 18 р.:

Завідувач ОДНЗ № 195  
 (посада)

  
 (підпис)

Н.В. Гулевича  
 (прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

**Примітка.** У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службу або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

## ПЕРЕЛІК

### нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

| № з/п    | Позначення нормативно-правового акта        | Назва нормативно-правового акта  | Затверджено                                   |   |
|----------|---|--|---|---|
|          |   |  | вид нормативно-правового акта та назва органу | дата та номер нормативно-правового акта |
| A        | 1   | 2  | 3   | 4                                       |
| <b>1</b> | <b>Закони України</b>                       |  |   |   |
| 1.1      | ЗУ № 877                                    | «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»  | Закон України                                 | від 05 квітня 2007 р. № 877 – V         |
| 1.2      | КЦЗУ  | Кодекс цивільного захисту України  | Кодекс  | від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI         |
| 1.3      | ЗУ № 2245                                   | «Про об'єкти підвищеної небезпеки»   | Закон України                                 | від 18 січня 2001 р. № 2245 – III       |
| 1.4      | ЗУ № 15/98                                  | «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»  | Закон України                                 | від 14 січня 1998 р. № 15/98 – BP       |
| <b>2</b> | <b>Постанови Кабінету Міністрів України</b> |  |   |   |
| 2.1      | ПКМУ № 956                                  | Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки  | Постанова Кабінету Міністрів України          | від 11 липня 2002 р. № 956              |
| 2.2      | ПКМУ № 306                                  | Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки  | Постанова Кабінету Міністрів України          | від 29 лютого 2012 р. № 306             |
| 2.3      | ПКМУ № 5                                    | Типове положення про відомчу пожежну охорону   | Постанова Кабінету Міністрів України          | від 09 січня 2014 р. № 5                |
| 2.4      | ПКМУ № 564                                  | Порядок функціонування добровільної пожежної охорони   | Постанова Кабінету Міністрів України          | від 17 липня 2013 р. № 564              |
| 2.5      | ПКМУ № 1788                                 | Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру | Постанова Кабінету Міністрів України          | від 16 листопада 2002 р. № 1788         |
| 2.6      | ПКМУ № 1200                                 | Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю   | Постанова Кабінету Міністрів України          | від 19 серпня 2002 р. № 1200            |
| 2.7      | ПКМУ № 1214                                 | Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами  | Постанова Кабінету Міністрів України          | від 04 серпня 2000 р. № 1214            |
| 2.8      | ПКМУ № 308                                  | Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків   | Постанова Кабінету Міністрів України          | від 29 березня 2001 р. № 308            |
| 2.9      | ПКМУ № 443                                  | Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту   | Постанова Кабінету Міністрів України          | від 26 червня 2013 р. № 443             |
| 2.10     | ПКМУ № 444                                  | Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях  | Постанова Кабінету Міністрів України          | від 26 червня 2013 р. № 444             |
| 2.11     | ПКМУ № 787                                  | Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту  | Постанова Кабінету Міністрів України          | від 09 жовтня 2013 р. № 787             |
| 2.12     | ПКМУ № 253                                  | Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб  | Постанова Кабінету Міністрів України          | від 25 березня 2009 р. № 253            |
| 2.13     | ПКМУ № 11                                   | Положення про єдину державну систему цивільного захисту  | Постанова Кабінету Міністрів України          | від 09 січня 2014 р. № 11               |
| 2.14     | ПКМУ № 6                                    | Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту  | Постанова Кабінету Міністрів України          | від 09 січня 2014 р. № 6                |
| 2.15     | ПКМУ № 729                                  | Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб  | Постанова Кабінету Міністрів України          | від 02 жовтня 2013 р. № 729             |
| 2.16     | ПКМУ № 841                                  | Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру  | Постанова Кабінету Міністрів України          | від 30 жовтня 2013 р. № 841             |

| <b>3 Інші нормативно-правові акти та нормативні документи</b> |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
| 3.1   | НАПБ Б.03.001-2004                             | Типові норми належності вогнегасників   | Наказ МНС України                                     | від 02 квітня 2004 р. № 151, зареєстрований у Мін'юсті України 29 квітня 2004 р. за № 554/9153           |
| 3.2   | ППБУ   | Правила пожежної безпеки в Україні  | Наказ МВС України                                     | від 30 грудня 2014 р. № 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за № 252/26697        |
| 3.3   | Правила улаштування систем раннього виявлення  | Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення | Наказ МНС України                                     | від 15 травня 2006 р. № 288, зареєстрований у Мін'юсті України 05 липня 2006 р. за № 785/12659           |
| 3.4   | Правила охорони життя людей на водних об'єктах | Правила охорони життя людей на водних об'єктах України  | Наказ МНС України                                     | від 03 грудня 2001 р. № 272, зареєстрований у Мін'юсті України 01 лютого 2002 р. за № 95/6383            |
| 3.5   | ПТБ  | Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях                         | Наказ МНС України                                     | від 15 серпня 2007 р. № 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за № 1006/14273        |
| 3.6   | Методика прогнозування ХНО                     | Методика прогнозування наслідків вилливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті                         | Наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології | від 27 березня 2001 р. № 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за № 326/5517 |
| 3.7   | Методика спостережень                          | Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки  | Наказ МНС України                                     | від 06 серпня 2002 р. № 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за № 708/6996           |
| 3.8   | Інструкція з тривалого зберігання              | Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту   | Наказ МНС України                                     | від 16 грудня 2002 р. № 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за № 179/7500          |
| 3.9   | Інструкція щодо утримання захисних споруд      | Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час  | Наказ МНС України                                     | від 9 жовтня 2006 р. № 653, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за № 1180/13054       |
| 3.10  | Правила надання технічних умов                 | Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки                                     | Наказ Міністерства оборони України                    | від 14 листопада 2013 р. № 771, зареєстрований у Мін'юсті України 22 листопада 2013 р. за № 1988/24520   |
| 3.11  | План реагування на радіаційні аварії           | План реагування на радіаційні аварії  | Наказ Держатомрегулювання, МНС                        | від 17 травня 2004 р. № 87/211, зареєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за № 720/9319        |
| 3.12  | ДБН В.1.1-7-2002                               | Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва  | Наказ Держбуду України                                | від 03 грудня 2002 р. № 88   |
| 3.13  | ДБН В.1.2-4-2006                               | Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)   | Наказ Мінбуду України                                 | від 04 серпня 2006 р. № 274  |