

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
02.11.2015 № 1337



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ЛИМАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СЕКТОР
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДСНС УКРАЇНИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ
67500, Одеська область, Лиманський район, смт. Доброслав, вул. Грубніка, 37, тел./факс (0482) 9-11-71

АКТ

«25» травня 2018 року

№ 46

перевірки додержання (виконання) вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, контролю за діяльністю аварійно-рятувальних служб

Завідуючій Сербківського ДНЗ «Радість» Бушай О. М.

ідентифікаційний код юридичної особи **26541609**

Перевірено: територію, будівлю та приміщення Сербківського ДНЗ «Радість» розташованого за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Сербка, вул. Центральна, 63а.

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки **високий**

Загальна інформація про проведення перевірки:

| Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки | Тип здійснюваної перевірки |
|--|--|
| Наказ від 30.03.2018 року № 148, виданий ГУ ДСНС України в Одеській області Посвідчення на перевірку від 21.05.2018 року № 43 | <input type="checkbox"/> планова; <input checked="" type="checkbox"/> + позапланова |

Строк проведення перевірки 5 діб

| Початок перевірки | | | | | Завершення перевірки | | | | |
|-------------------|--------|------|--------|---------|----------------------|--------|------|--------|---------|
| 21 | 05 | 2018 | 10 | 00 | 25 | 05 | 2018 | 16 | 00 |
| число | місяць | рік | години | хвилини | число | місяць | рік | години | хвилини |

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Головний інспектор Лиманського РС ГУ ДСНС України в Одеській області підполковник служби цивільного захисту Журавський Р.В., головний фахівець Лиманського РС ГУ ДСНС України в Одеській області лейтенант служби цивільного захисту Серкал М.С.

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/ фізична особа-підприємець:

Завідуюча ДНЗ «Радість» Бушай О.М.

Дані про останню перевірку:

| Планова | Позапланова |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> не було взагалі | <input type="checkbox"/> не було взагалі |
| <input type="checkbox"/> була у період з 13.04.2016 по 14.04.2016 Акт перевірки від 14.04.2016 № 5 Розпорядчий документ від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> була у період з 16.10.2017 по 22.10.2017 Акт перевірки від 22.11.2017 № 111 Розпорядчий документ від 28.09.2017 № 387 виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/> |

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

| № з/п | Питання, що підлягають перевірці | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|---|---|-----|----|----|----|--------------------------------|
| Частина I. Забезпечення пожежної безпеки | | | | | | |
| 1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки | | | | | | |
| 1.1 | Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки | Так | | | | пункти 2-8, 10 розділу II ППБУ |
| 1.2 | На підприємстві створено СПБ | | | НВ | | пункт 14 розділу II ППБУ |
| 1.3 | На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ | | | НВ | | пункт 12 розділу II ППБУ |
| 1.4 | Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам | Так | | | | пункти 17-19 розділу II ППБУ |
| 2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки | | | | | | |
| 3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму | | | | | | |
| 4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки | | | | | | |
| 5. Проведено інструктажі та проходження | | | | | | |
| | | | Ні | | | пункти 15, 16, 20 |

| № з/п | Питання, що підлягають перевірці | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|---|---|-----|----|----|----|---|
| навчання з питань пожежної безпеки | | | | | | розділу II ППБУ |
| 6. Забезпечено протипожежний стан утримання території | | | Ні | | | пункти 1.1-1.21 глави 1 розділу III ППБУ |
| 7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд | | | Ні | | | пункти 2.1-2.22 глави 2 розділу III ППБУ |
| 8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів | | Так | | | | пункти 2.23-2.37 глави 2 розділу III ППБУ |
| 9. Стан утримання інженерного обладнання | | | | | | |
| 9.1 | Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів | | Ні | | | пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV ППБУ |
| 9.2 | Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів | | Ні | | | пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV ППБУ |
| 9.3 | Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм | | | НВ | | пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV ППБУ |
| 9.4 | Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм | | | НВ | | пункти 4.1-4.4 глави 4 розділу IV ППБУ |
| 9.5 | Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм | | | НВ | | пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБУ |
| 10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку | | | | | | |
| 10.1 | Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуаванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів | | Ні | | | пункти 1.1-1.6 глави 1 розділу V ППБУ |
| 10.2 | АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів | | Ні | | | пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ |
| 11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання | | | | | | |
| 11.1 | Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог | | Ні | | | пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ |
| 11.2 | Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмін від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм | | | НВ | | пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ |
| 12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої | | | | НВ | | пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1-3.26 глави 3 |

| № з/п | Питання, що підлягають перевірці | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|--------|--|-----|----|-----------|----|--|
| | пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогашіння | | | | | розділу V ППБУ, статті 61-63 КЦЗУ |
| | 13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів | | | НВ | | пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200 |
| | 14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт | | | | | розділ VII ППБУ |
| 14.1 | Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектною документації, яка затверджена у встановленому порядку | | | НВ | | пункт 21 розділу II ППБУ |
| 14.2 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів | | | НВ | | пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII ППБУ |
| 14.3 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів | | | НВ | | пункти 2.1-2.28 глави 2 розділу VII ППБУ |
| 14.4 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів | | | НВ | | пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ППБУ |
| 14.5 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів | | | НВ | | пункти 4.1-4.48 глави 4 розділу VII ППБУ |
| 14.5.1 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів | | | НВ | | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 – 2.19 ДБН В.1.1-7 |
| 14.5.2 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів | | | НВ | | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 – 3.5 ДБН В.1.1-7 |
| 14.5.3 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів | | | НВ | | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 – 4.42 ДБН В.1.1-7 |
| 14.5.4 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів | | | НВ | | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 – 5.54 ДБН В.1.1-7 |
| 14.5.5 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів | | | НВ | | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 – 6.16 ДБН В.1.1-7 |
| 14.5.6 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних | | | НВ | | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 – 7.19 |

| № з/п | Питання, що підлягають перевірці | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|---|--|-----|----|----|----|--|
| | засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів | | | | | ДБН В.1.1-7 |
| Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій | | | | | | |
| 1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту | | | | НВ | | пункти 1-4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006 |
| 2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки | | | | НВ | | пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956 |
| 3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки | | | | НВ | | пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ № 956 |
| 4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання | | | | НВ | | пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ |
| 5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки | | | | НВ | | пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245 |
| 6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту | | | Ні | | | пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ |
| 7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії | | | Ні | | | пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ |
| 8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів | | | | НВ | | пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ |
| 9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх | | | | НВ | | пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, |

| № з/п | Питання, що підлягають перевірці | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|-------|--|-----|----|----|----|--|
| | функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням | | | | | пункт 3 ПКМУ № 787 |
| | 10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки | | | НВ | | пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування |
| | 11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки | | Ні | | | пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444 |
| | 12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту | | | НВ | | пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ № 444 |
| | 13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання | | | НВ | | пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ |
| | 14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту | | | НВ | | стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653, пункт 24 ПКМУ № 253 |
| | 15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | | | НВ | | пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ № 308 |
| | 16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність | | | НВ | | стаття 53 КЦЗУ |
| | 17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах | | | НВ | | пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах |

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
«НП» – не перевірялося на суб'єкті господарювання (у фізичної особи – підприємця)/ об'єкті.

Перелік порушень вимог законодавства, виявлених органом ДСНС України під час здійснення перевірки

| № з/п | Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено | | Детальний опис виявленого порушення |
|------------------------|--|--|---|
| | реквізити норми (пункт, стаття) | позначення нормативно-правового акта* | |
| ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА | | | |
| 1 | Розділ V п.2.1 | НАПБ А.01.001-14 | Територія ДНЗ не забезпечена необхідним запасом води для цілей пожежогасіння. |
| 2 | Розділ II п.8 | НАПБ А.01.001-14 | Територія ДНЗ, будівлі, споруди та приміщення не забезпечені відповідними знаками безпеки. Відповідно до ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности». |
| 3 | Розділ III п.1.2 Розділ III п.1 | НАПБ А.01.001-14 Наказ МОН України від 15.08.2016р. № 974 | На території ДНЗ влаштовано зберігання сухої рослинності (кучі трави, сіна) |
| 4 | Розділ III п.2.22 | НАПБ А.01.001-14 | Будівля ДНЗ не забезпечена адресним вказівником (назва вулиці, номер будівлі), встановленим на фасаді будівлі або інших видних місцях і освітлюваним у темний час доби. |
| 5 | Розділ IV п.1.21 | НАПБ А.01.001-14 | Будівля не обладнана пристроями захисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів. |
| 6 | Розділ III п.2.5 | НАПБ А.01.001-14 | Дерев'яні конструкції будівлі не оброблені вогнезахисною речовиною. |
| 7 | Розділ III п. 2.31, 2.32. | НАПБ А.01.001-14 | Будівля не обладнана евакуаційним освітленням із світловими покажчиками «ВИХІД» у відповідності до вимог ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення» та Правил улаштування електроустановок |
| 8 | Розділ V п.1.2 | НАПБ А.01.001-14 | Приміщення будівлі не обладнано системою автоматичної пожежної сигналізації. |
| 9 | Розділ V п. 1.2. Додаток Б табл. Б.1 п.4 | НАПБ А.01.001-2014 ДБН В.2.5-56:2014 | Приміщення будівлі ДНЗ не обладнано системою оповіщення про пожежу. |
| 10 | Розділ VI | ДБН В.1.1-7-2016 | Не встановлені протипожежні двері в будівлі між приміщеннями ДНЗ та бібліотеки. |
| 11 | Розділ IV п. 1.24 п.2.14 | НАПБ А.01.001-14 | В приміщенні електрощитової не встановлені протипожежні двері II типу. |
| 12 | Розділ III п.2.12 | НАПБ А.01.001-14 | Двері горючого приміщення не утримуються зачиненими. |
| 13 | Розділ III п.2.37 | НАПБ А.01.001-14 | Меблі перешкоджають повному відкриванню дверей між середньою та другою молодшою групами. |
| 14 | Розділ IV | НАПБ А.01.001-14 | Електроустановки (опалювальна система) не |

| | | | |
|----|---|------------------|---|
| | п.1.1, 1.18 | | відповідають вимогам ПУЕ, ПТЕ та Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів |
| 15 | Розділ IV п. 1.18 | НАПБ А.01.001-14 | В дитячій кімнаті відпочинку на 2-му поверсі експлуатується електрична проводка з пошкодженою ізоляцією (часткове сплавлення ізоляційного шару) |
| 16 | Розділ IV п.1.12 Розділ VI п.1.4 | НАПБ А.01.001-14 | В кабінеті завгоспа експлуатується побутовий електронагрівальний прилад (електричний чайник) |
| 17 | Розділ IV п.1.18 | НАПБ А.01.001-14 | Електрична проводка в приміщеннях прокладена з порушеннями вимог ПУЕ. |
| 18 | Розділ IV п.1.6 | НАПБ А.01.001-14 | Місця з'єднання електричних проводів, кабелів не виконано методом опресування, зварювання, паяння або затискачів (гвинтових, болтових) (приміщення харчоблоку, підвалу) |
| 19 | Розділ IV п.1.18 | НАПБ А.01.001-14 | В приміщенні харчоблоку та підсобному приміщеннях експлуатуються пошкоджені електричні розетки |
| 20 | Розділ IV п. 1.17 | НАПБ А.01.001-14 | Електричні розетки встановлені на горючій основі (приміщення актових зал, харчоблоку) |
| 21 | Розділ IV п. 1.18 | НАПБ А.01.001-14 | В приміщеннях допускається експлуатація кабелів і проводів з пошкодженою або такою, що в процесі експлуатації втратила захисні властивості, ізоляцією (кабінет медичної сестри, підвал) |
| 22 | Розділ IV п.1.18 | НАПБ А.01.001-14 | В приміщеннях допускається експлуатація саморобних подовжувачів (кабінет завгоспа, актові зали, харчоблок) |
| 23 | Розділ IV п.1.18 | НАПБ А.01.001-14 | Електричні лампи розжарювання не заключені в плафони (підвал) |
| 24 | Розділ IV п. 1.7. | НАПБ А.01.001-14 | З'єднувальні коробки (дози) в приміщенні підвалу не закриті кришками з негорючих або важкогорючих матеріалів. |
| 25 | Розділ IV п.1.6 | НАПБ А.01.001-14 | В підвальному приміщенні в електричних дозах спостерігається оплавлення ізоляції в місці скрутки проводів |
| 26 | Розділ IV п.1.18 | НАПБ А.01.001-14 | В підвальному приміщенні експлуатуються оголена електрична проводка |
| 27 | Розділ IV п.1.8 | НАПБ А.01.001-14 | В приміщенні підвалу влаштовано тимчасову електромережу. |
| 28 | Розділ IV п. 1.18 | НАПБ А.01.001-14 | В приміщенні підвалу лампочки освітлення експлуатуються на струмопроводі. |
| 29 | Розділ III п.2.11 | НАПБ А.01.001-14 | Підвальне приміщення захищене горючими матеріалами. |
| 30 | Розділ III п.2.11 | НАПБ А.01.001-14 | В підвальному приміщенні будівлі ДНЗ влаштовано майстерню. |
| 31 | Розділ IV п.1.19 | НАПБ А.01.001-14 | Не встановлено порядок відключення напруги електрообладнання, силових та контрольних кабелів на випадок пожежі |
| 32 | Розділ II | НАПБ А.01.001-14 | Плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі |

| | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|--|--|
| | п. 5 | | потребують коригування |
| 33 | Розділ II п.1 | Наказ МОН України від 15.08.2016р. № 974 | Персонал не в достатній мірі володіє навиками щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації на випадок виникнення пожежі |
| ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА | | | |
| 34 | ст. 33, п. 3.2, п. 2.1.11 | ЗУ Від 08.06.2000 № 1809 – III наказ МНС № 97-2001 року наказу МНС № 39-1999р. | Не обладнаний сучасний куточок цивільного захисту населення. |
| 35 | п. 4.5.5 | наказ МНС України від 15.08.2007р. №557 | Відсутні інструкції щодо виконання вимог техногенної безпеки та порядку дій персоналу в разі виникнення аварійної ситуації (аварії). |
| 36 | ст.11, п. 1.8 | ПКМУ від 26.07.2001 року №874 | Всі категорії працівників не пройшли навчання у сфері цивільного захисту. |
| 37 | стаття 15 , пункт 4.3, пункт 14 | ЗУ № 1809 ПТБ Порядок забезпечення | Персонал не забезпечено засобами індивідуального захисту. |

- Позначення нормативно-правового акта має відповідати позначенню, вказаному у розділі «Нормативно-правові акти, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені актом перевірки».

Перелік питань для контролю дій перевіряючих

(заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання)

| № з/п | Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|-------|--|-----|----|----|----|--|
| 1 | Про проведення планової перевірки суб'єкт господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку | | | | | частина 4 статті 5 ЗУ № 877 |
| 2 | Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують особу перевіряючих, пред'явлено | | | | | частина 5 статті 7, стаття 10 ЗУ № 877 |
| 3 | Копію посвідчення на перевірку надано | | | | | частина 5 статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ № 877 |
| 4 | Перед початком здійснення перевірки перевіряючі ми внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності) | | | | | частина 12 статті 4 ЗУ № 877, наказ № 18 |
| 5 | Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки | | | | | частина 1 статті 6 ЗУ № 877 |

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного акта перевірки, що мають місце з боку суб'єкта господарювання

| № з/п | Опис пояснень, зауважень або заперечень |
|-------|---|
| | |
| | |
| | |

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи органу ДСНС України:

Головний інспектор
Лиманського РС
Головний фахівець
Лиманського РС

Р.В.Журавський

М.С.Серкал

Примірник цього акта перевірки отримано «25» травня 2018р.:

Завідуюча Сербківського
ДНЗ «Радість»

О. М. Бушай

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

| № з/п | Позначення нормативно-правового акта | Назва нормативно-правового акта | Затверджено | |
|-------|---|---|---|---|
| | | | вид нормативно-правового акта та назва органу | дата та номер нормативно-правового акта |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Закони України | | | |
| 1.1 | ЗУ № 877 | «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» | Закон України | від 05 квітня 2007 р. № 877 – V |
| 1.2 | КЦЗУ | Кодекс цивільного захисту України | Кодекс | від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI |
| 1.3 | ЗУ № 2245 | «Про об'єкти підвищеної небезпеки» | Закон України | від 18 січня 2001 р. № 2245 – III |
| 1.4 | ЗУ № 15/98 | «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» | Закон України | від 14 січня 1998 р. № 15/98 – ВР |
| 2 | Постанови Кабінету Міністрів України | | | |
| 2.1 | ПКМУ № 956 | Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки | Постанова Кабінету Міністрів України | від 11 липня 2002 р. № 956 |
| 2.2 | ПКМУ № 306 | Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у | Постанова Кабінету Міністрів України | від 29 лютого 2012 р. № 306 |

| | | | | |
|------|-------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| 2.3 | ПКМУ № 5 | Типове положення про відомчу пожежну охорону | Постанова Кабінету Міністрів України | від 09 січня 2014 р. № 5 |
| 2.4 | ПКМУ № 564 | Порядок функціонування добровільної пожежної охорони | Постанова Кабінету Міністрів України | від 17 липня 2013 р. № 564 |
| 2.5 | ПКМУ № 1788 | Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру | Постанова Кабінету Міністрів України | від 16 листопада 2002 р. № 1788 |
| 2.6 | ПКМУ № 1200 | Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю | Постанова Кабінету Міністрів України | від 19 серпня 2002 р. № 1200 |
| 2.7 | ПКМУ № 1214 | Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами | Постанова Кабінету Міністрів України | від 04 серпня 2000 р. № 1214 |
| 2.8 | ПКМУ № 308 | Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків | Постанова Кабінету Міністрів України | від 29 березня 2001 р. № 308 |
| 2.9 | ПКМУ № 443 | Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту | Постанова Кабінету Міністрів України | від 26 червня 2013 р. № 443 |
| 2.10 | ПКМУ № 444 | Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях | Постанова Кабінету Міністрів України | від 26 червня 2013 р. № 444 |
| 2.11 | ПКМУ № 787 | Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту | Постанова Кабінету Міністрів України | від 09 жовтня 2013 р. № 787 |
| 2.12 | ПКМУ № 253 | Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб | Постанова Кабінету Міністрів України | від 25 березня 2009 р. № 253 |
| 2.13 | ПКМУ № 11 | Положення про єдину державну систему цивільного захисту | Постанова Кабінету Міністрів України | від 09 січня 2014 р. № 11 |
| 2.14 | ПКМУ № 6 | Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог | Постанова Кабінету Міністрів України | від 09 січня 2014 р. № 6 |

| | | | | |
|----------|---|---|---|--|
| | | інженерно-технічних заходів цивільного захисту | | |
| 2.15 | ПКМУ № 729 | Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб | Постанова Кабінету Міністрів України | від 02 жовтня 2013 р. № 729 |
| 2.16 | ПКМУ № 841 | Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | Постанова Кабінету Міністрів України | від 30 жовтня 2013 р. № 841 |
| 3 | Інші нормативно-правові акти та нормативні документи | | | |
| 3.1 | НАПБ Б.03.001-2004 | Типові норми належності вогнегасників | Наказ МНС України | від 02 квітня 2004 р. № 151, зареєстрований у Мін'юсті України 29 квітня 2004 р. за № 554/9153 |
| 3.2 | ППБУ | Правила пожежної безпеки в Україні | Наказ МВС України | від 30 грудня 2014 р. № 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за № 252/26697 |
| 3.3 | Правила улаштування систем раннього виявлення | Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення | Наказ МНС України | від 15 травня 2006 р. № 288, зареєстрований у Мін'юсті України 05 липня 2006 р. за № 785/12659 |
| 3.4 | Правила охорони життя людей на водних об'єктах | Правила охорони життя людей на водних об'єктах України | Наказ МНС України | від 03 грудня 2001 р. № 272, зареєстрований у Мін'юсті України 01 лютого 2002 р. за № 95/6383 |
| 3.5 | ПТБ | Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях | Наказ МНС України | від 15 серпня 2007 р. № 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за № 1006/14273 |
| 3.6 | Методика прогнозування ХНО | Методика прогнозування наслідків виліву (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті | Наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології | від 27 березня 2001 р. № 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за № 326/5517 |

| | | | | |
|------|---|---|------------------------------------|--|
| 3.7 | Методика спостережень | Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки | Наказ МНС України | від 06 серпня 2002 р. № 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за № 708/6996 |
| 3.8 | Інструкція з тривалого зберігання | Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту | Наказ МНС України | від 16 грудня 2002 р. № 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за № 179/7500 |
| 3.9 | Інструкція щодо утримання захисних споруд | Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час | Наказ МНС України | від 9 жовтня 2006 р. № 653, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за № 1180/13054 |
| 3.10 | Правила надання технічних умов | Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки | Наказ Міністерства оборони України | від 14 листопада 2013 р. № 771, зареєстрований у Мін'юсті України 22 листопада 2013 р. за № 1988/24520 |
| 3.11 | План реагування на радіаційні аварії | План реагування на радіаційні аварії | Наказ Держатомрегулювання, МНС | від 17 травня 2004 р. № 87/211, зареєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за № 720/9319 |
| 3.12 | ДБН В.1.1-7-2002 | Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва | Наказ Держбуду України | від 03 грудня 2002 р. № 88 |
| 3.13 | ДБН В.1.2-4-2006 | Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) | Наказ Мінбуду України | від 04 серпня 2006 р. № 274 |
| 3.14 | НАПБ В.01.057-2006/200 | Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі | Наказ Мінагрополітики, МНС | від 04 грудня 2006 р. № 730/770, зареєстрований у Мін'юсті України 05 квітня 2007 р. за № 313/13580 |