



**Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Татарбунарський міськрайонний сектор
Головного управління ДСНС України в Одеській області
68100 м. Татарбунари вул. Барінова-12, тел. факс 3-31-01 тел. 3-23-63**

АКТ № 6

**складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо
додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного
захисту, техногенної та пожежної безпеки**

директор КОА ДП ЗОВ «Ювілейний» Терзі Зіновій Корнійович с Приморське (Расейка)

(найменування/місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище,

ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи
або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

Татарбунарський район Приморська сільрада с Приморське (Расейка)

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено **КОА ДП ЗОВ «Ювілейний» с Приморське (Расейка)**

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Високий ступінь прийнятого ризику

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятого ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 19.03.2018 р N 124, виданий ГУ ДСНС України в Одеській області Посвідчення на перевірку від 21 травня 2018 року № 5	+ планова; позапланова

Строк проведення перевірки 21 травня 2017 року по 8 червня 2018 року

Початок перевірки					Завершення перевірки				
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини
22	05	2018	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	22	05	2018	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу: Головний інспектор Татарбунарського МРС ГУ ДСНС України в Одеській області майор служби цивільного захисту Івасенко Сергій Олександрович
(найменування органу ДСНС України) (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) / фізична особа - підприємець **директор КОА ДП ЗОВ «Ювілейний» Терзі Зіновій Корнійович**
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
<input type="checkbox"/> була у період з 21.06.2017 по 21.06.2017	<input type="checkbox"/>
Акт перевірки від 21.06.2017 N32	Акт перевірки від
Розпорядчий документ від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ропорядчий документ від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
N <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>	N <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

N з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
-------	----------------------------------	-----	----	----	----	--------------------------

Частина І. Забезпечення пожежної безпеки

1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників з питань пожежної безпеки	+				пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ					пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ		+			пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	+				пункти 17 - 19 розділу II ППБУ
2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки				+		пункт 9 розділу II ППБУ
3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму		+				пункт 11 розділу II ППБУ
4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки				+		пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки		+				пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
6. Забезпечено протипожежний стан утримання території			+			пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу III ППБУ
7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд				+		пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ППБУ
8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів		+				пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу III ППБУ
9. Стан утримання інженерного обладнання						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів					пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів		+			пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм		+			пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм			+		пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм			+		пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакууванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		+			пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів		+			пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог	+				пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмін від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм			+		пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння				+		пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1 - 3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61 - 63 КЦЗУ
13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів				+		пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт				+		розділ VII ППБУ
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку			+		пункт 21 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1-7

	14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7
	14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7
	14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7
	14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7
Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій							
	1.	Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проєктування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту			+		пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
	2.	Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки			+		пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
	3.	Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки			+		пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
	4.	Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			+		пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
	5.	Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки			+		пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245
	6.	Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту			+		пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
	7.	Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії			+		пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
	8.	Організація та забезпечення евакуаційних заходів			+		пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
	9.	Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			+		пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787
	10.	Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			+		пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
	11.	Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки					пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444
	12.	Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту					пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444
	13.	Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			+		пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
	14.	Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			+		стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 253
	15.	Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій					пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ N 308
	16.	Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність			+		стаття 53 КЦЗУ
	17.	Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			+		пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

- "Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
 "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
 "НВ" - не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця) / об'єкта, що перевіряється;
 "НП" - не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця) / на об'єкті.

ОПИС виявлених порушень

N з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено	Детальний опис виявленого порушення
-------	--	-------------------------------------

	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки			
1.	ст. 55 Р.ІІІ, п.2, п.п. 2.5	КЗЦУ №5403-VI Наказ МВС № 1417	Дерев'яні конструкції будівель і споруд не оброблено вогнезахисним розчином з доведенням до нормованої межі вогнестійкості
2.	Р.V, п.п.1.2 ст. 55	п.1, Наказ МВС № 1417 КЗЦУ №5403-VI	Необладнано приміщення для сну будинків відпочинку автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації (далі - АСПЗ) відповідно до ДБН В. 2.5-56:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту»)
3.	ст. 55 Р V, п.3. п.п. 3.4	КЗЦУ №5403-VI Наказ МВС № 1417	Не проведено технічне обслуговування пожежної мотопомпи та - технічного озброєння.
4.	Р.IV, п.п.1.21 ст. 55	п.1, Наказ МВС № 1417 КЗЦУ №5403-VI	Не проведено ревізію (перевірку) існуючих блискавко приймальних пристроїв
5.	ст. 55 Р.V, п.п.3.24, 3.25.	п.3, Наказ МВС № 1417	Не встановлено бочки для зберігання води з метою пожежогасіння біля житлових корпусів місткістю не менше ніж 0,2 м ³ і не укомплектовані пожежним відром місткістю не менше ніж 0,008 м ³ .
6.	ст. 55 Р.V, п.2, п.п.2.1, (10)	КЗЦУ №5403-VI Наказ МВС № 1417	Відсутній біля емностей з водою покажчики (об'ємні зі світильником або плоскі із застосуванням світловідбивних покриттів) з нанесеними на них кількість пожежних автомобілів, котрі можуть одночасно встановлюватися на майданчику для забору води.
7.	ст. 55 Р.V, п.2, п.п.2.1, (9)	КЗЦУ №5403-VI Наказ МВС № 1417	Не проведено ревізію на ємності з водою пристрою для забору води пожежним автомобілем
8.	ст. 55 Р.V, п.п.3.14	п.3, КЗЦУ №5403-VI Наказ МВС № 1417	Не проводиться періодичне обслуговування немеханізованого пожежного ручного інструменту у складі комплектації пожежних щитів.
9.	ст. 55 Р.V, п.п.3.11	п.3, КЗЦУ №5403-VI Наказ МВС № 1417	Пожежні щити не доукомплектовано згідно з нормами належності: вогнегасники – 3 шт., ящик з піском – 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2 х 2 м – 1 шт., гаки – 3 шт., лопати – 2 шт., лом – 2 шт., сокири – 2 шт.
10.	ст. 55 Р. V, п.3. п.п. 3.9.	КЗЦУ №5403-VI Наказ МВС № 1417	Не дозабезпечено об'єкт необхідної кількості вогнегасників відповідно до Типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 07 квітня 2004 року N 151, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за N 554/9153.
11.	Р.V, п.3, п.п.3.17	КЗЦУ №5403-VI ст. 55Наказ МВС № 1417	Не проведено технічне обслуговування наявних вогнегасників
12.	ст. 55 Р V, п.3. п.п. 3.10	КЗЦУ №5403-VI Наказ МВС № 1417	Не оновлено вказівні знаки розміщення вогнегасників згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір", ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности". Знаки повинні бути розміщені на видимих місцях на висоті 2 - 2,5 м від рівня підлоги як усередині, так і поза приміщеннями (за потреби).
13.	ст. 55 Р.V, п.п.5.1	п.5, КЗЦУ №5403-VI Наказ МВС № 1417	Розробити та вивісити на видимих місцях у житлових номерах: план евакуації з відповідного номера, кімнати, евакуаційних виходів та шляхів руху до них, місць розміщення первинних засобів пожежогасіння та ручних пожежних сповіщувачів, а також необхідний пояснювальний текст і пам'ятка про дії на випадок виникнення пожежі; стисла пам'ятка для мешканців про правила пожежної безпеки.
14.	ст. 55 Р.V, п.п.5.1,	п.5, КЗЦУ №5403-VI Наказ МВС № 1417	Ознайомлювати всіх громадян, котрі прибувають до закладу, з основними вимогами пожежної безпеки та правилам поведінки на водних об'єктах(під розпис).

15.	ст. 55 Р.V, п.п.5.7,	п.5, КЗЦУ №5403-VI Наказ МВС № 1417	Заборонити користуватися безпосередньо в номерах закладу, електронагрівальними приладами: електрочайниками, кип'ятильниками, електроплитами, прасками тощо. Для цієї мети адміністрацією повинні бути обладнані спеціальні місця;
16.	ст. 55 Р.II, п.8	КЗЦУ №5403-VI Наказ МВС № 1417	Не оновлено відповідні знаки безпеки на території об'єкта, а також будинки, споруди, приміщення. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 "Противопожесжний захист. Знаки безпеки. Форма та колір" (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности".
17.	ст. 55 Р.III, п.1. 1.15	п.п КЗЦУ №5403-VI Наказ МВС № 1417	Не встановлено на в'їздах (виїздах) схеми території, в яких слід вказувати розміщення будівель, водойм, гідрантів, пірсів та градирень, під'їздів пожежних автомобілів до них.
18.	ст. 55 Р.II, п.13	КЗЦУ №5403-VI Наказ МВС № 1417	Не організовано роботу дружин юних пожежників на період відпочинку дітей
19.	ст. 55 Р.III, п.1. 1.1	п.п КЗЦУ №5403-VI Наказ МВС № 1417	Не очищено територію від сухої трави, листя тощо.
20.	Р.IV, п.п.1.6 ст. 55	п.1, Наказ МВС № 1417 КЗЦУ №5403-VI	З'єднання відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів в виробничих та складських приміщеннях не виконано за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (гвинтових, болтових).
21.	Р.IV, п.п.1.17 ст. 55	п.1, Наказ МВС № 1417 КЗЦУ №5403-VI	Встановлено електровимикачи та електророзетки на горючу основу дерев'яних конструктивних елементів будівлі медпункту
22.	Р.IV, п.п.1.12 ст. 55	п.1, Наказ МВС № 1417 КЗЦУ №5403-VI	Встановлено на горючу основу дерев'яної коробки дверей туалету електромережу будівлі медпункту
23.	Р.IV, п.п.1.17 ст. 55	п.1, Наказ МВС № 1417 КЗЦУ №5403-VI	Встановлено електровимикачи та електророзетки на горючу основу дерев'яних конструктивних елементів сцени
24.	Р.IV, п.п.1.17 ст. 55	п.1, Наказ МВС № 1417 КЗЦУ №5403-VI	Встановлено електророзетки на горючу основу дерев'яних конструктивних кінобудки
25.	Р.IV, п.п.1.12 ст. 55	п.1, Наказ МВС № 1417 КЗЦУ №5403-VI	Встановлено на горючу основу дерев'яних конструктивних елементів електромережу кінобудки
26.	Р.IV, п.п.1.18 ст. 55	п.1, Наказ МВС № 1417 КЗЦУ №5403-VI	Електророзподільча коробка експлуатується без негорючої кришки коридору корпусу №2
27.	Р.IV, п.п.1.12 ст. 55	п.1, Наказ МВС № 1417 КЗЦУ №5403-VI	Електромережа проходить через дерев'яні конструктивні елементи стелі коридор корпусу №2
28.	Р.IV, п.п.1.18 ст. 55	п.1, Наказ МВС № 1417 КЗЦУ №5403-VI	В приміщенні корпусу №4 електросвітильник експлуатується без захисного скляного ковпака
29.	Р.IV, п.п.1.18 ст. 55	п.1, Наказ МВС № 1417 КЗЦУ №5403-VI	В приміщенні охоронця електросвітильник експлуатується без захисного скляного ковпака
30.	Р.IV, п.п.1.18 ст. 55	п.1, Наказ МВС № 1417 КЗЦУ №5403-VI	Електророзподільча коробка експлуатується без негорючої кришки приміщення охоронця
31.	Р.IV, п.п.1.18 ст. 55	п.1, Наказ МВС № 1417 КЗЦУ №5403-VI	Електросвітильники закріплено безпосередньо на струмопроводі в приміщенні охоронця
32.	Р.IV, п.п.1.12 ст. 55	п.1, Наказ МВС № 1417 КЗЦУ №5403-VI	Встановлено на горючу основу дерев'яних конструктивних елементів електромережу корпусу №9
33.	Р.IV, п.п.1.18 ст. 55	п.1, Наказ МВС № 1417 КЗЦУ №5403-VI	Електророзподільча коробка експлуатується без негорючої кришки корпусу №8,10

34.	<i>P.IV, п.п.1.12 ст. 55</i>	<i>п.1, Наказ МВС № 1417 КЗЦУ №5403-VI</i>	<i>Встановлено на горючу основу дерев'яних конструктивних елементів електромережу корпусу №12</i>
35.	<i>P.IV, п.п.1.18 ст. 55</i>	<i>п.1, Наказ МВС № 1417 КЗЦУ №5403-VI</i>	<i>Електросвітильники закріплено безпосередньо на струмопроводі в приміщенні корпусу №12</i>
36.	<i>ст. 55 P.V, п.п.5.5,</i>	<i>п.5, Наказ МВС № 1417 КЗЦУ №5403-VI</i>	<i>Не забезпечено обслуговувального персоналу комплектом ключів від дверей евакуаційних виходів, електричним ліхтарем. Не організовано цілодобове чергування у закладі.</i>
37.	<i>ст. 55 P.V, п.п.5.6,</i>	<i>п.5, Наказ МВС № 1417 КЗЦУ №5403-VI</i>	<i>Не забезпечено черговий персонал а також мешканці пристроями фільтрувальними для саморятуння під час пожежі для організації евакуації людей у разі виникнення пожежі відповідно до вимог ДБН В.2.2-20:2008 "Будинки і споруди. Готелі".</i>
38.	<i>ст. 55 P.III, п 8</i>	<i>КЗЦУ №5403-VI Наказ МОН 15.08.2016 № 974</i>	<i>У кожному приміщенні закладу повинна бути розміщена табличка, на якій указано прізвище відповідального за пожежну безпеку, номер телефону найближчого пожежно-рятувального підрозділу, а також інструкція з пожежної безпеки.</i>
39.	<i>ст. 55 P.III, п 12</i>	<i>КЗЦУ №5403-VI Наказ МОН 15.08.2016 № 974</i>	<i>Будівлі закладу не обладнані засобами оповіщення людей про пожежу. Для оповіщення можуть бути використані: внутрішня телефонна та радіотрансляційна мережі; спеціально змонтовані мережі мовлення; дзвінки та інші звукові сигнали.</i>
40.	<i>P.IV, п.п.2.1. ст. 55</i>	<i>п.2, Наказ МВС № 1417 КЗЦУ №5403-VI</i>	<i>Не проведено технічне обслуговування печі Результати перевірок не фіксуються у спеціальному журналі із зазначенням дати, особи, яка здійснювала перевірку, та її підпису.</i>
41.	<i>P.IV, п.п.2.9. ст. 55</i>	<i>п.2, Наказ МВС № 1417 КЗЦУ №5403-VI</i>	<i>Димова труба в будинку охоронця не обладнана іскрогасником.</i>
Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і території від надзвичайних ситуацій			
42.	<i>п. 6. Порядку здійснення підготовки населення</i>	<i>ПТБ у сфері ЦЗ на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях</i>	<i>Не влаштовано інформаційно-довідкові куточки щодо дій персоналу об'єкта у разі виникнення надзвичайних ситуацій або інших нестандартних подій у побуті</i>
43.	<i>P VI п.5</i>	<i>Наказ МВС №301 від 10 04 2017 року Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 травня 2017 р. за № 566/30434</i>	<i>Не проведено водолазне обстеження підводної частини дна акваторії водного об'єкта аварійно – рятувальною (рятувально – водолазною) службою, атестованою в Центральній міжвідомчій атестаційній комісії з атестації аварійно – рятувальних служб та рятувальників, при наявності чинного свідоцтва про атестацію, де вказано конкретні види водолазних робіт, які здатна виконувати аварійно – рятувальна служба.</i>
44.	<i>P VI п.9</i>	<i>Наказ МВС №301 від 10 04 2017 року Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 травня 2017 р. за № 566/30434)</i>	<i>Не обладнано вишкою та оглядовим майданчиком для спостережень відомчий (сезонний) рятувальний пост.</i>
45.	<i>P VI п. 2 пп1.</i>	<i>Наказ МВС №301 від 10 04 2017 року Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 травня 2017 р. за № 566/30434</i>	<i>Не призначено наказом особу, відповідальну за купання та дотримання правил безпеки дітей на воді</i>

46.	P VI n.4 nn 6	Наказ МВС №301 від 10 04 2017 року Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 травня 2017 р. за № 566/30434	Не огорожено місця купання на суші та у воді; ділянка акваторії не менше 10% загальної площі акваторії з глибиною не більше ніж 1,2 м позначається поплавковою огорожею або буями помаранчевого (червоного) кольору для купання осіб, які не мають навичок плавання;
47.	P VI n7	Наказ МВС №301 від 10 04 2017 року Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 травня 2017 р. за № 566/30434	На території місця купання дітей з метою попередження нещасних випадків на воді встановлюють стенди з правилами поведінки на воді, а також стенд з кліматичними умовами: температура повітря та води, сила і швидкість вітру.
48.	P VI n. 22	Наказ МВС №301 від 10 04 2017 року Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 травня 2017 р. за № 566/30434	Під час купання дітям заборонити : підпливати до буїв; організувати у воді ігри, розваги, пов'язані з пірнанням та небезпекою для тих, хто поруч перебуває у воді; подавати обманні сигнали тривоги заради жарту.

ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

N з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку	+				частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	+				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	+				частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)		+			частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	+				частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

N з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий - залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:

**Головний інспектор
Татарбунарського міськрайонного
сектору ГУ ДСНС України в Одеській
області**




(підпис)

Івасенко Сергій Олександрович

Посадові та/або уповноважені
особи суб'єкта
господарювання, інші особи,
присутні під час здійснення
заходу:

директор КОА ДП ЗОВ «Ювілейний»




(підпис)

Терзі Зіновій Корнійович

Примірник цього акта перевірки отримано " 28 05 2018 року

директор КОА ДП ЗОВ «Ювілейний»



(підпис)

Терзі Зіновій Корнійович

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний рівень секретності або обмеження доступу.

**ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких
складено перелік питань щодо проведення перевірки**

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
A	1	2	3	4
1	Закони України			
1.1	ЗУ N 877	"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"	Закон України	від 05 квітня 2007 р. N 877-V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. N 5403-VI
1.3	ЗУ N 2245	"Про об'єкти підвищеної небезпеки"	Закон України	від 18 січня 2001 р. N 2245-III
1.4	ЗУ N 15/98	"Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"	Закон України	від 14 січня 1998 р. N 15/98-BP
1.5	ЗУ N 1728- VIII	"Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"	Закон України	Від 3 листопада 2016 року N 1728- VIII
2	Постанови Кабінету Міністрів України			
2.1	ПКМУ N 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. N 956
2.2	ПКМУ N 306	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012 р. N 306
2.3	ПКМУ N 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 5
2.4	ПКМУ N 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. N 564
2.5	ПКМУ N 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. N 1788
2.6	ПКМУ N 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. N 1200
2.7	ПКМУ N 1214	Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами	Постанова Кабінету Міністрів України	від 04 серпня 2000 р. N 1214
2.8	ПКМУ N 308	Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 березня 2001 р. N 308
2.9	ПКМУ N 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 443
2.10	ПКМУ N 444	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 444
2.11	ПКМУ N 787	Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. N 787
2.12	ПКМУ N 253	Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2009 р. N 253
2.13	ПКМУ N 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 11
2.14	ПКМУ N 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 6
2.15	ПКМУ N 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. N 729
2.16	ПКМУ N 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. N 841
3	Інші нормативно-правові акти та нормативні документи			
3.1	НАПБ Б.03.001-2004	Типові норми належності вогнегасників	Наказ МНС України	від 02 квітня 2004 р. N 151, зареєстрований у Міністерстві України 29 квітня 2004 р. за N 554/9153