



**Державна служба України з надзвичайних ситуацій  
Татарбунарський міськрайонний сектор  
Головного управління ДСНС України в Одеській області  
68100 м. Татарбунари вул. Барінова-12, тел. факс 3-31-01 тел. 3-23-63**

**АКТ № 12**

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

КЗ Дивізійська ЗОШ директор Колесник Лілія Федорівна

(найменування/місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище,

ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 26111056 ,  
або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

Одеська область, Татарбунарський район с. Дивізія вул..Л.Українки 134

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: будівлі приміщення КЗ Дивізійську ЗОШ Одеська область, Татарбунарський район . с. Дивізія вул..Першотравнева ,134

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Середній ступінь прийнятого ризику

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятого ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки

**Загальна інформація про проведення перевірки:**

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 30.03.2018 р N 148, виданий ГУ ДСНС України в Одеській області Посвідчення на перевірку від 11 червня 2018 року № 19	планова; + позапланова

Строк проведення перевірки 11 червня 2018 року по 15 червня 2018 року

Початок перевірки					Завершення перевірки				
11	06	2018	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	11	06	2018	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

**Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:**

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу: Головний інспектор Татарбунарського МРС ГУ ДСНС України в Одеській області майор служби цивільного захисту Івасенко Сергій Олександрович  
(найменування органу ДСНС України) (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) / фізична особа - підприємець завгосп Тарабанчук Юлія Семенівна

посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

**Дані про останню перевірку:**

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
<input type="checkbox"/> була у період з 18.08.2016 по 18.08.2016	<input type="checkbox"/> була у період з 27.101. 2017 по 27.101. 2017

Акт перевірки від 18.08.2016 N40	Акт перевірки від 27.10. 2017 N81
Розпорядчий документ від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Розпорядчий документ від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
N <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>	N <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>

**ПЕРЕЛІК**

**питань щодо проведення перевірки**

N з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>Частина I. Забезпечення пожежної безпеки</b>						
<b>1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників з питань пожежної безпеки	+				пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ					пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ		+			пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	+				пункти 17 - 19 розділу II ППБУ
2.	У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки			+		пункт 9 розділу II ППБУ
3.	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму		+			пункт 11 розділу II ППБУ
4.	Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки			+		пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
5.	Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки	+				пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території	+				пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу III ППБУ
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд		+			пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ППБУ
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів	+				пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу III ППБУ
<b>9. Стан утримання інженерного обладнання</b>						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів	+				пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	+				пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм		+			пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм			+		пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм			+		пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
<b>10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку</b>						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуаванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		+			пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів		+			пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
<b>11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог		+			пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм			+		пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
<b>12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння</b>						
<b>13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів</b>						
<b>14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт</b>						
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку			+		пункт 21 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ

14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+	пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7
<b>Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій</b>					
1.	Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проєктування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту			+	пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2.	Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки			+	пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
3.	Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки			+	пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
4.	Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			+	пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5.	Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки			+	пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245
6.	Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту	+			пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
7.	Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії	+			пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8.	Організація та забезпечення евакуаційних заходів			+	пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9.	Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			+	пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787
10.	Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			+	пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
11.	Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки	+			пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444
12.	Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту	+			пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444
13.	Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			+	пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14.	Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			+	стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 253
15.	Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	+			пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ N 308
16.	Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність			+	стаття 53 КЦЗУ
17.	Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			+	пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

"Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

- "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;  
 "НВ" - не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця) / об'єкта, що перевіряється;  
 "НП" - не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця) / на об'єкті.

**ОПИС  
виявлених порушень**

N з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1.	Р. V, п. 1, п. п. 1.2 ст. 55	Наказ МВС № 1417 КЗЦУ №5403-VI	Необладнані приміщення школи автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації)
2.	ст. 55 Р. III, п. 2, п. п. 2.5	КЗЦУ №5403-VI Наказ МВС № 1417	Не оброблено дерев'яні конструкції горища будівель школи, сцени в актовому залі вогнезахисним розчином
3.	ст. 55 Р. II, п. 8	КЗЦУ №5403-VI Наказ МВС № 1417	Не забезпечено відповідними знаками безпеки на території об'єкта, а також будинки, споруди, приміщення. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір" (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности".
4.	ст. 55 Р. II, п. 5	КЗЦУ №5403-VI Наказ МВС № 1417	Доопрацювати плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі. На доповнення до схематичного плану евакуації повинна бути розроблена та затверджена керівником інструкція та передбачати також дії у нічний час, що визначає дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей, за якою не рідше одного разу на пірроку мають проводитися практичні тренування всіх задіяних працівників.
5.	ст. 55 Р. II, п. 12	КЗЦУ №5403-VI Наказ МВС № 1417	Не створено дружини юних рятувальників-пожежних відповідно до законодавства України.
6.	ст. 55 Р. III, п. 10	КЗЦУ №5403-VI Наказ МОН 15.08.2016 № 974	Під час перебування учасників навчально-виховного процесу в будівлях двері евакуаційних виходів не повинні замкнено на ключ
7.	ст. 55 Р. VIII п. 4 пп 3	КЗЦУ №5403-VI Наказ МОН 15.08.2016 № 974	Перед початком культурно-масових заходів керівник установи та закладу наказом призначає відповідальних осіб за пожежну безпеку, які повинні ретельно перевірити всі приміщення, евакуаційні шляхи і виходи на відповідність їх вимогам пожежної безпеки, а також переконатися у наявності і справному стані СПЗ. Усі виявлені недоліки мають бути усунені до початку культурно-масового заходу.
8.	ст. 55 Р. II, п. 17	КЗЦУ №5403-VI Наказ МВС № 1417	У навчальних закладах повинно проводитися вивчення правил пожежної безпеки, а також навчання діям на випадок пожежі.
9.	ст. 55 Р. II, п. 2 п. п. 2.16	КЗЦУ №5403-VI Наказ МВС № 1417	Установлено глухі (незнімні) ґрати в кабінеті інформатики У разі необхідності встановлення на вікна приміщень, де перебувають люди, ґрат останні повинні розкриватися, розсуватися або зніматися. Під час перебування в цих приміщеннях людей ґрати мають бути відчинені (зняті).
10.	ст. 55 Р. II, п. 2 п. п. 2.20	КЗЦУ №5403-VI Наказ МВС № 1417	Під час проведення новорічних та різдвяних свят: ялинка повинна встановлюватися на стійкій основі; за відсутності в приміщенні електричного освітлення або його відключення святкування новорічної ялинки повинно проводитися тільки протягом світлового дня; ялинку не слід встановлювати в проходах, біля виходів, на шляхах евакуації; гірлянди та інші прикраси, які підключаються до електромережі, промислового виробництва застосовуються за умови наявності паспорта або сертифіката відповідності; підключення гірлянд до мережі повинно виконуватися тільки за допомогою штепсельних з'єднань; у разі виявлення несправності в ілюмінації вона повинна бути терміново вимкнена; забороняється застосовувати для прикрашання ялинки свічки.
11.	ст. 55 Р. V, п. 3. п. п. 3.9.	КЗЦУ №5403-VI Наказ МВС № 1417	Не дозабезпечено об'єкт необхідної кількості вогнегасників відповідно до Типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах

			захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02 квітня 2004 року N 151, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за N 554/9153.
12.	ст. 55 Р.V, п.п.3.11	п.3, КЗЦУ №5403-VI Наказ МВС № 1417	Пожежні щити не доукомплектовано згідно з нормами належності: вогнегасники – 3 шт., ящик з піском – 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2 x 2 м – 1 шт., гаки – 3 шт., лопати – 2 шт., ломы – 2 шт., сокири – 2 шт.
13.	ст. 55 Р.V, п.п.3.14	п.3, КЗЦУ №5403-VI Наказ МВС № 1417	Не проводиться періодичне обслуговування немеханізованого пожежного ручного інструменту у складі комплектації пожежних щитів.
14.	ст. 55 Р.V, п.п.3.24, 3.25.	п.3, КЗЦУ №5403-VI Наказ МВС № 1417	Не встановлено бочки для зберігання води з метою пожежогасіння в приміщеннях закладу • місткістю не менше ніж 0,2 м <sup>3</sup> і не укомплектовані пожежним відром місткістю не менше ніж 0,008 м <sup>3</sup> .
15.	ст. 55 Р.VI п.8	КЗЦУ №5403-VI Наказ МОН 15.08.2016 № 974	Не до забезпечено будівлі закладу первинними засобами пожежогасіння відповідно до <u>Типових норм належності вогнегасників</u>
16.	Р.IV, п.п.1.6 ст. 55	п.1, Наказ МВС № 1417 КЗЦУ №5403-VI	З'єднання відгалуження та окінювання жил проводів і кабелів в виробничих та складських приміщеннях не виконано за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (гвинтових, болтових).
17.	Р.IV, п.п.1.12 ст. 55	п.1, Наказ МВС № 1417 КЗЦУ №5403-VI	Електромережа прокладена по дерев'яній коробці дверей їдальні
18.	Р.IV, п.п.1.1.7 ст. 55	Наказ МВС № 1417 КЗЦУ №5403-VI	Електророзподільча коробка незакрита негорючою кришкою в підсобному приміщенні різноробочих
19.	Р.IV, п.п.1.18 ст. 55	п.1, Наказ МВС № 1417 КЗЦУ №5403-VI	Електросвітильники експлуатуються без захисних ковпаків розсіювачами в мийочному приміщенні різноробочих
20.	Р.IV, п.п.1.12 ст. 55	п.1, Наказ МВС № 1417 КЗЦУ №5403-VI	Електромережа прокладена по дерев'яній коробці дверей їдальні
21.	Р.IV, п.п.1.17 ст. 55	п.1, Наказ МВС № 1417 КЗЦУ №5403-VI	Встановлено на горючу основу електророзетки на дерев'янну коробку евакуаційних дверей харчоблоку
22.	Р.IV, п.п.1.12 ст. 55	п.1, Наказ МВС № 1417 КЗЦУ №5403-VI	Електромережа прокладена по дерев'яній коробці дверей складського приміщення котельної
23.	Р.IV, п.п.2.9 ст. 55	п.2, Наказ МВС № 1417 КЗЦУ №5403-VI	Димові труби не обладнано іскрогасниками.
24.	Р.IV, п.п.2.17 ст. 55	п.2, Наказ МВС № 1417 КЗЦУ №5403-VI	У приміщенні котельень допускаються до роботи особи, які не пройшли навчання з пожежно-технічного мінімуму та не отримали відповідних кваліфікаційних посвідчень, а також залишати без догляду працюючі котли і нагрівники;
25.	Р.VI, п.п.1.4 ст. 55	п.1, Наказ МВС № 1417 КЗЦУ №5403-VI	Допускається використання електроплиток, кип'ятильників, електрочайників, в не спеціально обладнаних для цього приміщеннях ;
26.	п. 6. Порядку здійснення підготовки населення	ПТБ у сфері ЦЗ на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Не влаштовано інформаційно-довідкові куточки щодо дій персоналу об'єкта у разі виникнення надзвичайних ситуацій або інших нестандартних подій у побуті

**ПЕРЕЛІК**

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

N з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
-------	--	-----	----	----	----	--------------------------

1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку	+			частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	+			частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	+			частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)		+		частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	+			частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки


N з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий - залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

### Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:

Головний інспектор Татарбунарського міськрайонного сектору ГУ ДСНС України в Одеській області




(підпис)

Івашенко Сергій Олександрович

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

Завгосп КЗ Дивізійської ЗОШ




(підпис)

Тарабанчук Юлія Семенівна

Примірник цього акта перевірки отримано " 11 "

Директор КЗ Дивізійської ЗОШ



(підпис)

Лілія Федорівна Колесник

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

**Примітка.** У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

### ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

N з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
A	1	2	3	4
<b>1 Закони України</b>				
1.1	ЗУ N 877	"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"	Закон України	від 05 квітня 2007 р. N 877-V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. N 5403-VI
1.3	ЗУ N 2245	"Про об'єкти підвищеної безпеки"	Закон України	від 18 січня 2001 р. N 2245-III
1.4	ЗУ N 15/98	"Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"	Закон України	від 14 січня 1998 р. N 15/98-BP
<b>2 Постанови Кабінету Міністрів України</b>				
2.1	ПКМУ N 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. N 956
2.2	ПКМУ N 306	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012 р. N 306

2.3	ПКМУ N 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 5
2.4	ПКМУ N 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. N 564
2.5	ПКМУ N 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. N 1788
2.6	ПКМУ N 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. N 1200
2.7	ПКМУ N 1214	Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами	Постанова Кабінету Міністрів України	від 04 серпня 2000 р. N 1214
2.8	ПКМУ N 308	Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 березня 2001 р. N 308
2.9	ПКМУ N 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 443
2.10	ПКМУ N 444	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 444
2.11	ПКМУ N 787	Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. N 787
2.12	ПКМУ N 253	Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2009 р. N 253
2.13	ПКМУ N 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 11
2.14	ПКМУ N 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 6
2.15	ПКМУ N 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. N 729
2.16	ПКМУ N 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. N 841
<b>3</b>	<b>Інші нормативно-правові акти та нормативні документи</b>			
3.1	НАПБ Б.03.001-2004	Типові норми належності вогнегасників	Наказ МНС України	від 02 квітня 2004 р. N 151, зареєстрований у Мін'юсті України 29 квітня 2004 р. за N 554/9153
3.2	ППБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. N 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за N 252/26697
3.3	Правила улаштування систем раннього виявлення	Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення	Наказ МНС України	від 15 травня 2006 р. N 288, зареєстрований у Мін'юсті України 05 липня 2006 р. за N 785/12659
3.4	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України	від 03 грудня 2001 р. N 272, зареєстрований у Мін'юсті України 01 лютого 2002 р. за N 95/6383
3.5	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. N 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за N 1006/14273
3.6	Методика прогнозування ХНО	Методика прогнозування наслідків вилу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології	від 27 березня 2001 р. N 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за N