



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ**  
**ЛИМАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СЕКТОР**  
**ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДСНС УКРАЇНИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ**  
67500, смт. Доброслав, вул. Грубніка, 37, тел./факс (0482) 9-11-71

**АКТ**

«15» червня 2018 року

**№ 57**

**перевірки додержання (виконання) вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, контролю за діяльністю аварійно-рятувальних служб**

**Директору Шомполівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ» Химченко О.Г.**

ідентифікаційний код юридичної особи **26506375**

Перевірено: територію, будівлі та приміщення Шомполівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ» розташованого за адресою: Лиманський район, с. Ст. Шомполи, вул. Шкільна, 9.

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки **ВИСОКИЙ**

**Загальна інформація про проведення перевірки:**

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 30.03.2018 року № 148, виданий ГУ ДСНС України в Одеській області Посвідчення на перевірку від 12.06.2018 року № 63	<input type="checkbox"/> планова;  <input checked="" type="checkbox"/> + позапланова

Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
12	06	2018	10	00	15	06	2018	16	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

**Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:**

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Головний фахівець Лиманського РС ГУ ДСНС України в Одеській області  
лейтенант служби цивільного захисту Серкал М.С.

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/  
фізична особа-підприємець:

Директор Шомполівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ» Химченко О.Г.

## Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
+ була у період з 14.08.2017 по 23.08.2017 Акт перевірки від 23.08.2017 № 27 Розпорядчий документ від 19.06.2017 № 287 виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>	+ була у період з 30.11.2017 по 06.12.2017 Акт перевірки від 06.12.2017 № 118 Розпорядчий документ від 28.09.2017Р № 387 виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>

## ПЕРЕЛІК

## питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>Частина I. Забезпечення пожежної безпеки</b>						
<b>1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників з питань пожежної безпеки	Так				пункти 2-8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ			НВ		пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ			НВ		пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	Так				пункти 17-19 розділу II ППБУ
<b>2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки</b>						
<b>3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму</b>						
<b>4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки</b>						
<b>5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки</b>						
<b>6. Забезпечено протипожежний стан утримання території</b>						
<b>7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд</b>						
<b>8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів</b>						
<b>9. Стан утримання інженерного обладнання</b>						

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		Ні			пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	Так				пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм			НВ		пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм			НВ		пункти 4.1-4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм			НВ		пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
<b>10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку</b>						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		Ні			пункти 1.1-1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів		Ні			пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
<b>11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог		Ні			пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість введів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм			НВ		пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
<b>12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння</b>					НВ	пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1-3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61-63 КЦЗУ
<b>13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів</b>					НВ	пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200
<b>14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт</b>						розділ VII ППБУ
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної			НВ		пункт 21 розділу II ППБУ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	документації, яка затверджена у встановленому порядку					
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів			НВ		пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			НВ		пункти 2.1-2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів			НВ		пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів			НВ		пункти 4.1-4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів			НВ		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 – 2.19 ДБН В.1.1-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів			НВ		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 – 3.5 ДБН В.1.1-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів			НВ		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 – 4.42 ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів			НВ		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 – 5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			НВ		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 – 6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів			НВ		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 – 7.19 ДБН В.1.1-7
<b>Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій</b>						
<b>1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту</b>				НВ		пункти 1-4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
						інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
	2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки			НВ		пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956
	3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки			НВ		пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ № 956
	4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			НВ		пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
	5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки			НВ		пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245
	6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту		Ні			пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
	7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії		Ні			пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
	8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів			НВ		пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
	9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			НВ		пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787
	10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			НВ		пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
	11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки		Ні			пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444
	12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту			НВ		пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
						здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ № 444
	<b>13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання</b>			<b>НВ</b>		пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
	<b>14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту</b>			<b>НВ</b>		стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653, пункт 24 ПКМУ № 253
	<b>15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій</b>			<b>НВ</b>		пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ № 308
	<b>16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність</b>			<b>НВ</b>		стаття 53 КЦЗУ
	<b>17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах</b>			<b>НВ</b>		пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

### Пояснення до позначень, використаних у переліку питань

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;  
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;  
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;  
«НП» – не перевірялося на суб'єкті господарювання (у фізичної особи – підприємця)/ об'єкті.

### Перелік порушень вимог законодавства, виявлених органом ДСНС України під час здійснення перевірки

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта*	
<b>Пожежна безпека</b>			
1	Розділ IV п. 1.21	НАПБ А.01.001-2014 ДСТУ Б В.2.5-38:2008	Територія та будівлі НВК не захищені від прямих потраплянь блискавки і вторинних її проявів.
2	Розділ V п.2.1	НАПБ А.01.001-2014	Територія ЗОШ не забезпечена необхідним запасом води для цілей пожежогасіння.
3	Розділ III	НАПБ А.01.001-2014	Освітлення територій об'єкту часткове

	п.1.10		
4	Розділ III п.2.5	НАПБ А.01.001-2014	Дерев'яні конструкції будівель НВК не оброблені вогнезахисною речовиною.
5	Розділ V п.1.2	НАПБ А.01.001-2014	Приміщення будівлі НВК не обладнано системою протипожежного захисту.
6	Розділ III п.2.37	НАПБ А.01.001-2014	Один з евакуаційних виходів з приміщення НВК заблокований.
	Розділ III п.2.37	НАПБ А.01.001-2014	Двері евакуаційного виходу з їдальні важко відчиняються зсередини (зламана дверна ручка).
7	Розділ III п. 2.31, 2.32.	НАПБ А.01.001-2014	Будівля не обладнана евакуаційним освітленням із світловими покажчиками «ВИХІД» у відповідності до вимог ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення» та Правил улаштування електроустановок
8	Розділ V п.п. 3.6, 3.9, 3.11.	НАПБ А.01.001-2014	Пожежний щит (стенд) не укомплектований пожежним інвентарем згідно норм належності.
9	Розділ V п. 3.10	НАПБ А.01.001-2014	Для зазначення місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння не установлені вказівні знаки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір", ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности". Знаки повинні бути розміщені на видимих місцях на висоті 2 - 2,5 м від рівня підлоги як усередині, так і поза приміщеннями.
10	Розділ IV п.1.20	НАПБ А.01.001-2014	Не проведено заміри опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замкнення.
11	Розділ III п.2.12	НАПБ А.01.001-14	Двері горищного приміщення не утримуються зачиненими.
12	Розділ IV п.1.6	НАПБ А.01.001-2014	Місця з'єднання електричних проводів, кабелів не виконано методом опресування, зварювання, паяння або затискачів (гвинтових, болтових) (коридор, туалет).
13	Розділ IV п.1.18	НАПБ А.01.001-2014	Допускається експлуатація в приміщеннях пошкоджених розеток (4 клас, 5 клас).
14	Розділ IV п.1.18	НАПБ А.01.001-2014	Допускається експлуатація в приміщеннях пошкоджених вимикачів (8 клас).
15	Розділ IV п.1.18	НАПБ А.01.001-2014	Електричні лампи розжарювання в приміщеннях підвішені на струмопроводах та не заключені в плафони (тех. приміщення, коридор, туалет).
16	Розділ IV п.1.12	НАПБ А.01.001-14	В приміщенні їдальні допускається прокладання електричної проводки по горючій основі.

17	Розділ IV п.1.18	НАПБ А.01.001-2014	Електрична проводка в приміщенні учительської прокладена з порушеннями вимог ПУЕ.
18	Розділ IV п.1.18	НАПБ А.01.001-14	В приміщеннях влаштовано тимчасову електромережу (коридор, 1 клас)
19	Розділ IV п. 1.18	НАПБ А.01.001-14	В підсобному приміщенні допускається експлуатація кабелів і проводів з пошкодженою або такою, що в процесі експлуатації втратила захисні властивості, ізоляцією.
20	Розділ II п. 3	НАПБ А.01.001-2014	Не розроблено загальнооб'єктову інструкцію зі встановленням відповідного протипожежного режиму (не надано підтверджуючі документи).
21	Розділ V п. 3.17	НАПБ А.01.001-14	Відсутній журнал обліку вогнегасників.
<b>Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій</b>			
22	ст. 8 п.1	Закон України «Про цивільну оборону» Положення про цивільну оборону України	Працівники ЗОШ не забезпечені засобами індивідуального захисту.
23	п. 4.5.5	наказ МНС України від 15.08.2007р. №557	Відсутні інструкції щодо виконання вимог техногенної безпеки та порядку дій персоналу в разі виникнення аварійної ситуації (аварії).
24	ст.11, п. 1.8 .	ПКМУ від 26.07.2001 року №874	Всі категорії працівників не пройшли навчання у сфері цивільного захисту.

- Позначення нормативно-правового акта має відповідати позначенню, вказаному у розділі «Нормативно-правові акти, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені актом перевірки».

### Перелік питань для контролю дій перевіряючих

з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку					частина 4 статті 5 ЗУ № 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують особу перевіряючих, пред'явлено					частина 5 статті 7, стаття 10 ЗУ № 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано					частина 5 статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ № 877
4	Перед початком здійснення перевірки перевіряючі ми внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)					частина 12 статті 4 ЗУ № 877, наказ № 18
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки					частина 1 статті 6 ЗУ № 877

### Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного акта перевірки, що мають місце з боку суб'єкта господарювання

№ з/п	Опис пояснень, зауважень та заперечень



Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

### Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи органу ДСНС України:

Головний фахівець  
Лиманського РС

М.С.Серкал

Примірник цього акта перевірки отримано « 15 » 08 2018 р.:

Директор  
Шомполівського НВК  
«ЗОШ I-II ст. – ДНЗ»

О.Г.Химченко

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

### ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
А	1	2	3	4
1	<b>Закони України</b>			
1.1	ЗУ № 877	«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Закон України	від 05 квітня 2007 р. № 877 – V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI
1.3	ЗУ № 2245	«Про об'єкти підвищеної небезпеки»	Закон України	від 18 січня 2001 р. № 2245 – III
1.4	ЗУ № 15/98	«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»	Закон України	від 14 січня 1998 р. № 15/98 – ВР
2	<b>Постанови Кабінету Міністрів України</b>			
2.1	ПКМУ № 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. № 956
2.2	ПКМУ № 306	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012 р. № 306

		господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки		
2.3	ПКМУ № 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 5
2.4	ПКМУ № 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. № 564
2.5	ПКМУ № 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. № 1788
2.6	ПКМУ № 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. № 1200
2.7	ПКМУ № 1214	Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами	Постанова Кабінету Міністрів України	від 04 серпня 2000 р. № 1214
2.8	ПКМУ № 308	Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 березня 2001 р. № 308
2.9	ПКМУ № 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 443
2.10	ПКМУ № 444	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 444
2.11	ПКМУ № 787	Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. № 787
2.12	ПКМУ № 253	Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2009 р. № 253

2.13	ПКМУ № 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 11
2.14	ПКМУ № 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 6
2.15	ПКМУ № 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. № 729
2.16	ПКМУ № 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. № 841
<b>3</b>	<b>Інші нормативно-правові акти та нормативні документи</b>			
3.1	НАПБ Б.03.001-2004	Типові норми належності вогнегасників	Наказ МНС України	від 02 квітня 2004 р. № 151, зареєстрований у Мін'юсті України 29 квітня 2004 р. за № 554/9153
3.2	ППБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. № 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за № 252/26697
3.3	Правила улаштування систем раннього виявлення	Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення	Наказ МНС України	від 15 травня 2006 р. № 288, зареєстрований у Мін'юсті України 05 липня 2006 р. за № 785/12659
3.4	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України	від 03 грудня 2001 р. № 272, зареєстрований у Мін'юсті України 01 лютого 2002 р. за № 95/6383
3.5	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. № 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за № 1006/14273
3.6	Методика	Методика прогнозування наслідків	Наказ МНС,	від 27 березня

	прогнозування ХНО	виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології	2001 р. № 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за № 326/5517
3.7	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. № 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за № 708/6996
3.8	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. № 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за № 179/7500
3.9	Інструкція щодо утримання захисних споруд	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. № 653, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за № 1180/13054
3.10	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки	Наказ Міністерства оборони України	від 14 листопада 2013 р. № 771, зареєстрований у Мін'юсті України 22 листопада 2013 р. за № 1988/24520
3.11	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17 травня 2004 р. № 87/211, зареєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за № 720/9319
3.12	ДБН В.1.1-7-2002	Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ Держбуду України	від 03 грудня 2002 р. № 88
3.13	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 р. № 274
3.14	НАПБ В.01.057-2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ Мінагрополітики, МНС	від 04 грудня 2006 р. № 730/770, зареєстрований у Мін'юсті України 05 квітня

				2007 г. за № 313/13580
--	--	--	--	---------------------------