



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ**  
**МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ**

**ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДСНС УКРАЇНИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

65005 м. Одеса, вул. Михайлівська, 3 тел. (0482) 721-43-49, 39-64-64; тел./факс: (0482) 721-43-47

**АКТ**

«15» \_\_\_\_\_ 06 \_\_\_\_\_ 2018 р.

№ \_\_97\_\_

**перевірки додержання (виконання) вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, контролю за діяльністю аварійно-рятувальних служб**

**Комунальна установа «Міська клінічна лікарня № 10»**

(найменування/місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу)

**м. Одеса, вул. Малиновського , 61**

або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 01999052, або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) .

**м. Одеса, вул. Малиновського , 61 телефон 748-93-67**

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: **Комунальну устанovu «Міська клінічна лікарня № 10»**, розташована за адресою: **м. Одеса, вул. Малиновського , 61**

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки **ВСП**

**Загальна інформація про проведення перевірки:**

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 30.03.2018 року № 148, виданий ГУ ДСНС України в Одеській області, Посвідчення на перевірку від 11.06.2018 року № 119	<input type="checkbox"/> планова; + позапланова

Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
11	06	2018	15	00	15	06	2018	16	00
число	місяць	рік	години	хвилини	Число	місяць	рік	години	хвилини

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	+ не було взагалі
<input type="checkbox"/> була у період з <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> р. по <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> р. Акт перевірки від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> р. № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	+ була у період з 08.12.2017 р. по 14.12.2017 р. Акт перевірки від 14.12.2017 р. № 151 Розпорядчий документ від 28.09.2017 р. №387 виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний +

**Посадові особи, уповноважені здійснювати перевірку:**

провідний інспектор Малиновського РВ ГУ ДСНС України в Одеській області лейтенант служби цивільного захист Чулухова А.В.

**Особи, що беруть участь у заході:**

Особи, які беруть участь у здійсненні заходу нагляду (контролю):

(посада, найменування органу, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки):

головний механік КУ «Міська клінічна лікарня № 10» Гіоргеашвілі Ю.З.

Треті особи: \_\_\_\_\_

**ПЕРЕЛІК**

**питань щодо проведення перевірки**

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>Частина І. Забезпечення пожежної безпеки</b>						
<b>1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників з питань пожежної безпеки	+				<a href="#">пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ</a>
1.2	На підприємстві створено СПБ			+		<a href="#">пункт 14 розділу II ППБУ</a>
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ	+				<a href="#">пункт 12 розділу II ППБУ</a>
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам		+			<a href="#">пункти 17 - 19 розділу II ППБУ</a>
<b>2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки</b>						
<b>3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму</b>						
<b>4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки</b>						
<b>5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки</b>						
<b>6. Забезпечено протипожежний стан утримання території</b>						
<b>7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд</b>						
<b>8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів</b>						
<b>9. Стан утримання інженерного обладнання</b>						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		+			<a href="#">пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ</a>
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	+				<a href="#">пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ</a>
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм		+			<a href="#">пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ</a>
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм	+				<a href="#">пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ</a>
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	+				<a href="#">пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ</a>
<b>10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку</b>						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуаванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		+			<a href="#">пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ</a>
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів		+			<a href="#">пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ</a>
<b>11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>						

11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог		+			<a href="#">пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ</a>
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожегогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм		+			<a href="#">пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ</a>
<b>12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожегогасіння</b>		+				<a href="#">пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1 - 3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61 - 63 КЦЗУ</a>
<b>13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів</b>					+	<a href="#">пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200</a>
<b>14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт</b>			+			<a href="#">розділ VII ППБУ</a>
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку				+	<a href="#">пункт 21 розділу II ППБУ</a>
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів		+		+	<a href="#">пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ</a>
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	<a href="#">пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ</a>
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів				+	<a href="#">пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ</a>
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	<a href="#">пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ</a>
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів				+	<a href="#">пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7</a>
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів				+	<a href="#">пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1-7</a>
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів				+	<a href="#">пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7</a>
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів				+	<a href="#">пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7</a>
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	<a href="#">пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7</a>
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів				+	<a href="#">пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7</a>
<b>Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій</b>						
<b>1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту</b>					+	<a href="#">пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006</a>
<b>2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки</b>		+				<a href="#">пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956</a>
<b>3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки</b>					+	<a href="#">пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956</a>
<b>4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання</b>					+	<a href="#">пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ</a>
<b>5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки</b>					+	<a href="#">пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245</a>
<b>6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту</b>			+			<a href="#">пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ</a>

7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії	+				<a href="#">пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ</a>
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів		+			<a href="#">пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ</a>
9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			+		<a href="#">пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787</a>
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			+		<a href="#">пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування</a>
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки	+				<a href="#">пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444</a>
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту				+	<a href="#">пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444</a>
13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			+		<a href="#">пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ</a>
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту		+			<a href="#">стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 253</a>
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій				+	<a href="#">пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ N 308</a>
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність			+		<a href="#">стаття 53 КЦЗУ</a>
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			+		<a href="#">пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах</a>

### Пояснення до позначень, використаних у переліку питань

- «Так» виконано, дотримано, відповідає, присутнє;  
«Ні» виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;  
«НВ» не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;  
«НП» не перевірялося на суб'єкті господарювання (у фізичної особи – підприємця)/об'єкті.

### Перелік порушень вимог законодавства, виявлених органом ДСНС України під час здійснення перевірки

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта*	
<b>Лікарня</b>			
<b>Загальні порушення</b>			
1	ст.20,55 Розділ V п.1.2. Таблиця А.1.п.8.1	КЦЗУ ДБН В.2.5.-56-2014	Приміщення не обладнано автоматичною пожежною сигналізацією.
2	ст. 20, 55 Розділ V п. 1.2 Таблиця Б.1 п. 10	КЦЗУ ППБУ ДБН В.2.5-56:2014	Приміщення лікарні не обладнані системою оповіщення про пожежу та управління евакуації людей третього типу (Спосіб оповіщення: мовленнєвий (запис і передача спеціальних текстів), світловий показчик “ВИХІД”; черговість оповіщення: спочатку обслуговуючий персонал, апотім усіх інших за спеціально розробленою черговістю).
3	ст. 20, 55 Розділ IV п. 1.6.	КЦЗУ ППБУ	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів у відгалуджувальних та з'єднувальних коробках освітлювальної електромережі виконано в скрутку.

4	ст. 20, 55 Розділ V п.2.3	КЦЗУ ППБУ	Відсутній насоси-підвищувачі внутрішнього протипожежного водогону.
5	ст.20,55 Розділ I, III п.1.16	КЦЗУ ППБУ	Допускається розміщення автотранспорту (стоянка автотранспорту) ближче 5 метрів до пожежних гідрантів.
6	ст.20,55 Розділ III п. 1.16	КЦЗУ ППБУ	Допускається паркування автотранспорту ближче 10 метрів до будівель корпусів.
7	ст. 20, 55 п. 7.6.6	КЦЗУ ДБН В.2.2-9-2009	Ліфти не працюють в режимі «Пожежна небезпека»
8	ст.20, 55 Розділ II п. 3	КЦЗУ ППБУ	Персонал об'єкту під час проходження інструктажів не в повній мірі ознайомлений з експлуатацією наявних засобів пожежогашіння та діям на випадок виникнення пожежі.
<b>Підвальне приміщення лікарні та поліклініки</b>			
9	ст. 20, 55; Розділ IV п. 1.6.	КЦЗУ ППБУ	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів у відгалужувальних та з'єднувальних коробках освітлювальної електромережі виконано в скрутку.
10	ст.20,55 Розділ I, V п. 2.2, п.п. 3	КЦЗУ ППБУ	В підвальному приміщенні ПК не обладнаний ящиком.
11	ст. 20,55 Розділ IV, п.1.18.	КЦЗУ ППБУ	В приміщеннях підвалу допускається експлуатація світильників без захисних ковпаків (розсіювачів).
12	ст. 20, 55 Розділ IV, п.1.8	КЦЗУ ППБУ	В приміщеннях підвалу допускається влаштування та експлуатація тимчасових дільниць електромережі.
<b>Відділення гінекології (5-поверх)</b>			
13	ст.20,55 Розділ III п. 2.17	КЦЗУ ППБУ	В коридорі стіни облицьовані горючими матеріалами .
14	ст.20,55 Розділ IV п. 1.12;	КЦЗУ ППБУ	Не надано акти прихованих робіт на прокладання електропроводки над підвісними стелями.
15	20, 55 Розділ IV п. 16	КЦЗУ ППБУ	Електроштити не в повному обсязі оснащені схемами підключення споживачів з пояснювальними записками.
16	20, 55 Розділ V п. 2.2 п. 4	КЦЗУ ППБУ	В ПК – 17 ствол не приєданий до крана.
<b>Відділення гастроентерології (5-поверх)</b>			
17	ст.20,55 Розділ III п. 2.17	КЦЗУ ППБУ	В коридорі стіни облицьовані горючими матеріалами.
18	ст.20,55 Розділ IV п. 1.12;	КЦЗУ ППБУ	Не надано акти прихованих робіт на прокладання електропроводки над підвісними стелями.
19	ст. 20, 55 Розділ IV п. 1.17	КЦЗУ ППБУ	В коридорі електророзетки встановлені на горючу основу (дерев'яну конструкцію).
20	20, 55 Розділ IV п. 2.26	КЦЗУ ППБУ	Лінії живлення кондиціонерів не забезпечено автономними пристроями електричного захисту (незалежно від наявності захисту на загальній лінії).
21	20, 55 Розділ V п. 2.2., п.3.	КЦЗУ ППБУ	Пожежний кран на сходовій клітині не укомплектований рукавами, стволами, полугайками.
22	ст. 20, 55 Розділ III п.2.27.	КЦЗУ ППБУ	Двері евакуаційного виходу зачинено з середини на ключ.
23	20, 55 Розділ VI п.3.13	КЦЗУ ППБУ	В кабінеті зондової допускається користування електричною плиткою.
<b>Терапевтичне відділення з неврологічними койками (4-поверх)</b>			
24	ст.20,55 Розділ III п. 2.17	КЦЗУ ППБУ	В коридорі стіни облицьовані горючими матеріалами.
25	ст. 20, 55; Розділ IV п. 1.17	КЦЗУ ППБУ	В коридорі та в кімнаті відпочинку медсестер допускається встановлення електророзеток на горючу основу (дерев'яну конструкцію).
26	ст. 20, 55; Розділ IV п. 1.6.	КЦЗУ ППБУ	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів у відгалужувальних та з'єднувальних коробках освітлювальної електромережі виконано в скрутку.
27	20, 55 Розділ V п. 2.2., підп. 3.	КЦЗУ ППБУ	Пожежний кран на сходовій клітині не укомплектований рукавами, стволами, полугайками.
28	20, 55 Розділ V п. 2.2 підп. 4	КЦЗУ ППБУ	В ПК – 16 ствол не приєданий до крана .
29	ст. 20,55 Розділ IV п.1.18.	КЦЗУ ППБУ	Допускається експлуатація світильників (розсіювачів) без захисних ковпаків.

<b>(3-поверх)</b>			
30	20, 55 Розділ V п. 2.2., п.3	КЦЗУ ППБУ	ПК – 3 не укомплектований рукавами, стволами, полугайками.
31	ст. 20,55 Розділ IV, п.1.18.	КЦЗУ ППБУ	Допускається експлуатація світильників (розсіювачів) без захисних ковпаків.
32	20, 55 Розділ V п. 2.2 п. 4	КЦЗУ ППБУ	В ПК – 15 ствол не приєднаний до крана .
33	ст.20,55 Розділ III п. 2.17	КЦЗУ ППБУ	В коридорі стіни облицьовані горючими матеріалами .
34	ст. 20, 55; Розділ IV п. 1.17	КЦЗУ ППБУ	Допускається встановлення електророзеток на горючу основу (дерев'яну конструкцію).
<b>Відділення проктології (2-поверх)</b>			
35	ст.20,55 Розділ IV п. 1.12	КЦЗУ ППБУ	Не надано акти прихованих робіт на прокладання електропроводки над підвісними стелями.
36	ст. 20,55 Розділ IV п.1.18.	КЦЗУ ППБУ	Допускається експлуатація світильників (розсіювачів) без захисних ковпаків.
<b>Неврологічне відділення (1 поверх)</b>			
37	ст. 20,55 Розділ IV п.1.18.	КЦЗУ ППБУ	Допускається експлуатація світильників без захисних ковпаків.
38	ст.20,55 Розділ III п. 2.17	КЦЗУ ППБУ	В коридорі стіни облицьовані горючими матеріалами .
39	ст. 20, 55 Розділ IV п. 1.17	КЦЗУ ППБУ	В коридорі електророзетки встановлені на горючу основу (дерев'яну конструкцію).
40	ст. 20, 55 Розділ IV п. 1.6	КЦЗУ ППБУ	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів у відгалужувальних та з'єднувальних коробках освітлювальної електромережі виконано вскрутку.
41	ст. 20 , 55 Розділ III п. 2,16	КЦЗУ ППБУ	На вікнах перших поверхів встановлені глухі металеві ґрати.
<b>Поліклініка (3 поверх)</b>			
42	20, 55 Розділ IV п.2.22	КЦЗУ ППБУ	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів у відгалужувальних та з'єднувальних коробках освітлювальної електромережі виконано вскрутку.
43	ст. 20,55 Розділ IV, п.1.18.	КЦЗУ ППБУ	В приміщеннях допускається експлуатація світильників (розсіювачів) без захисних ковпаків.
44	20, 55 Розділ V п. 2.2., п.3	КЦЗУ ППБУ	Пожежний кран не укомплектований рукавами, стволами, полугайками.
45	ст. 20, 55 Розділ IV п. 1.17	КЦЗУ ППБУ	В приміщеннях електровимикачі та електророзетки встановлені на горючу основу (дерев'яну конструкцію).
46	ст.20,55 Розділ IV п. 1.12;	КЦЗУ ППБУ	Не надано акти прихованих робіт на прокладання електропроводки над підвісними стелями в кабінетах адміністративної будівлі.
47	ст.20,55 Розділ IV п. 1.2	КЦЗУ ППБУ	Сполучення адміністративних приміщень з приміщенням електрощитової не виконано через протипожежні двері.
<b>2 поверх</b>			
48	20, 55 Розділ IV п. 2.26	КЦЗУ ППБУ	Лінії живлення кондиціонера в реєстратурі та 218 кабінеті не забезпечено автономними пристроями електричного захисту (незалежно від наявності захисту на загальній лінії).
49	20, 55 Розділ III п. 2.27	КЦЗУ ППБУ	Допускається влаштування на евакуаційному виході ґрат.
50	20, 55 Розділ IV п.2.22	КЦЗУ ППБУ	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів у відгалужувальних та з'єднувальних коробках освітлювальної електромережі виконано вскрутку.
51	20, 55 Розділ VI п.3.13	КЦЗУ ППБУ	Допускається користування чайниками , де перебувають хворі ( мають бути виділені спеціальні приміщення )
<b>1 поверх</b>			
52	ст. 20, 55 Розділ III п.2.16	КЦЗУ ППБУ	У приміщеннях поліклініки допускається улаштування глухих ґрат на вікнах першого поверху.
53	20, 55 Розділ V п. 2.2 п. 4	КЦЗУ ППБУ	ПК – 7 ствол не приєднаний до крана .
54	ст.20,55 Розділ IV п. 1.12	КЦЗУ ППБУ	Не надано акти прихованих робіт на прокладання електропроводки над підвісними стелями в кабінетах адміністративної будівлі.

55	20, 55 Розділ IV п.2.22	КЦЗУ ППБУ	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів у відгалужувальних та з'єднувальних коробках освітлювальної електромережі виконано вскрутку.
56	20, 55 Розділ IV п. 2.26	КЦЗУ ППБУ	Лінії живлення кондиціонера не забезпечено автономними пристроями електричного захисту (незалежно від наявності захисту на загальній лінії).
57	ст. 20,55 Розділ IV п.1.18.	КЦЗУ ППБУ	В приміщеннях допускається експлуатація світильників без захисних ковпаків.
58	ст. 20, 55 Розділ III п.2.27.	КЦЗУ ППБУ	В приміщеннях двері евакуаційних виходів не заборонено зачиняти з середини на ключ.
<b>ЦСО</b>			
59	ст. 20, 55 Розділ III п.2.27.	КЦЗУ ППБУ	В приміщеннях двері евакуаційних виходів не заборонено зачиняти з середини на ключ.
60	20, 55 Розділ IV п.2.22	КЦЗУ ППБУ	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів в підвальному приміщенні у відгалужувальних та з'єднувальних коробках освітлювальної електромережі виконано вскрутку.
<b>Фізіо – терапевтичне відділення (3 поверх)</b>			
61	20, 55 Розділ V п. 2.2 п. 4	КЦЗУ ППБУ	ПК – 3 та ПК-6 ствол не приєданий до крана .
62	ст.20,55; Розділ IV п. 1.12;	КЦЗУ ППБУ	Не надано акти прихованих робіт на прокладання електропроводки над підвісними стелями в кабінетах адміністративної будівлі.
<b>2 поверх</b>			
63	20, 55 Розділ V п. 2.2 п. 4	КЦЗУ ППБУ	ПК – 5 ствол не приєданий до крана .
64	ст.20,55 Розділ III п. 2.17	КЦЗУ ППБУ	В приміщенні вестибюлю стіни облицьовані горючими матеріалами .
65	ст. 20, 55 Розділ IV п. 1.17	КЦЗУ ППБУ	В вестибюлі електророзетки встановлені на горючу основу .
66	20, 55 Розділ IV п.2.22	КЦЗУ ППБУ	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів в підвальному приміщенні у відгалужувальних та з'єднувальних коробках освітлювальної електромережі виконано вскрутку.
67	20, 55 Розділ V п.2.2 підп.8	КЦЗУ ППБУ	Напрямок осі вихідного отвору пожежних кранів на сходовій клітині перешкоджає закриванню дверей пожежної шафи.
<b>1 поверх</b>			
68	Ст. 20 , 55 Розділ III п. 2,16	КЦЗУ ППБУ	На вікнах перших поверхів встановлені глухі металеві ґрати.
<b>Підвальне приміщення</b>			
69	ст. 20, 55; Розділ IV п. 1.6.	КЦЗУ ППБУ	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів у відгалужувальних та з'єднувальних коробках освітлювальної електромережі виконано вскрутку.
70	ст.20,55 Розділ I, IV п. 1.8	КЦЗУ № 5403-VI ППБУ	Використовується тимчасова дільниця електромережі.
<b>Відділення урології (3-поверх)</b>			
<b>Загальні порушення</b>			
71	20, 55 Розділ VI п.3.4	КЦЗУ ППБУ	Відстані між ліжками у лікарняних палатах менше 0,8 м (0,45 м).
72	20, 55 Розділ IV п. 1.16	КЦЗУ ППБУ	Електрощити не в повному обсязі оснащені схемами підключення споживачів з пояснювальними записками.
73	20,55 Розділ IV п 1.18	КЦЗУ ППБУ	Допускається експлуатація електроламп зі знятими ковпаками (плафонами)
74	20,55 Розділ III п.2.30	КЦЗУ ППБУ	Радіатор системи опалення на сходах (запасного виходу) знаходиться нижче 2,2 метра.
<b>Кафедра урології (2-поверх)</b>			
75	ст. 20, 55 Розділ IV п. 1.6.	КЦЗУ ППБУ	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів у відгалужувальних та з'єднувальних коробках освітлювальної електромережі виконано вскрутку.
76	20, 55 Розділ III п.2.17	КЦЗУ ППБУ	В коридорі стіни облицьовані горючим матеріалом (вагонка).

77	20, 55 Розділ IV п.1.18	КЦЗУ ППБУ	Допускається встановлення електророзеток, вимикачі та перемикачі на горючу основу (конструкцію).
<b>Кафедра урології (2-поверх)</b>			
78	20, 55 Розділ IV п.1.17.	КЦЗУ ППБУ	Допускається розташування електророзетки у шафі учбової кімнати №6.
79	20, 55 Розділ IV п. 2.26	КЦЗУ ППБУ	Лінії живлення кондиціонерів не забезпечено автономними пристроями електричного захисту (незалежно від наявності захисту на загальній лінії).
<b>Відділення урології (2-поверх)</b>			
80	20, 55 Розділ IV п.1.18.	КЦЗУ ППБУ	Допускається встановлення електророзеток в коридорі відділення, на горючу основу (конструкцію).
81	20, 55 Розділ IV п. 1.16	КЦЗУ ППБУ	Електроштити не в повному обсязі оснащені схемами підключення споживачів з пояснювальними записками.
82	20,55 Розділ IV п 1.18	КЦЗУ ППБУ	Допускається експлуатація електросвітильників зі знятими ковпаками (плафонами).
83	20, 55 Розділ IV п. 2.26	КЦЗУ ППБУ	На посту відділення лінії живлення кондиціонера не забезпечено автономними пристроями електричного захисту (незалежно від наявності захисту на загальній лінії).
84	20,55 Розділ III п. 2.16	КЦЗУ ППБУ	Решітки на вікні маніпуляційної кімнати
<b>Відділення реанімації, анестезіології та інтенсивної терапії (1-поверх)</b>			
85	ст.20, 55 Розділ III п.2.17	КЦЗУ ППБУ	Облицювання стін та стелі в коридорі виконано з горючого матеріалу (вагонка).
86	ст.20,55 Розділ III п. 2.16	КЦЗУ ППБУ	На вікнах відділення встановлені глухі металеві ґрати.
87	ст. 20,55 Розділ IV п 1.18	КЦЗУ ППБУ	В коридорі світильники з лампами накаливання не захищені плафонами.
88	ст. 20,55 Розділ III п.2.37	КЦЗУ ППБУ	Другий евакуаційний вихід з відділення зачинений.
<b>Відділення реанімації (1-поверх)</b>			
89	ст.20,55 Розділ III п. 2.16	КЦЗУ ППБУ	На вікнах відділення встановлені глухі металеві ґрати.
90	ст.20, 55 Розділ III п.2.17	КЦЗУ ППБУ	Облицювання стін у кімнаті відпочинку та коридора виконано з горючих матеріалів (вагонка)
<b>Лабораторія відділення реанімації (1-поверх)</b>			
91	ст. 20, 55 Розділ IV п. 1.6.	КЦЗУ ППБУ	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів до кондиціонера виконано вскрутку.
92	20, 55 Розділ IV п. 2.26	КЦЗУ ППБУ	Лінії живлення кондиціонера не забезпечено автономними пристроями електричного захисту.
<b>Приймальне відділення (1-поверх)</b>			
93	ст.20,55 Розділ III п. 2.2	КЦЗУ ППБУ	Запірна арматура ПК №6 протікає.
94	20, 55 Розділ IV п. 2.26	КЦЗУ ППБУ	Лінії живлення кондиціонера не забезпечено автономними пристроями електричного захисту.
95	ст.20, 55 Розділ III п.2.17	КЦЗУ ППБУ	Стелі в приміщенні облицьовані горючим матеріалом (вагонка).
96	ст.20,55 Розділ III п. 2.16	КЦЗУ ППБУ	На вікнах встановлені глухі металеві ґрати.
<b>Радіоізотопне відділення (1-поверх)</b>			
97	20, 55 Розділ IV п. 2.26	КЦЗУ ППБУ	Лінії живлення кондиціонера не забезпечено автономними пристроями електричного захисту.
98	ст.20,55 Розділ III п. 2.16	КЦЗУ ППБУ	На вікнах встановлені глухі металеві ґрати.
<b>Кафедра андрології сексології (1-поверх)</b>			
99	20, 55 Розділ III п. 2.23	КЦЗУ ППБУ	Допускається облицювання горючими матеріалами стін загальних коридорів (шляхів евакуації) при вході в відділення.
<b>Рентген кабінет (1-поверх)</b>			
100	ст. 20, 55 Розділ IV п. 1.6.	КЦЗУ ППБУ	З'єднання електроустаткування електроміксеру виконано вскрутку
101	ст.20,55 Розділ III п. 2.16	КЦЗУ ППБУ	На вікнах встановлені глухі металеві ґрати.
<b>ТОВ «АС Медикал» (1-поверх)</b>			
102	20, 55 Розділ IV п. 2.26	КЦЗУ ППБУ	Лінії живлення кондиціонера не забезпечено автономними пристроями електричного захисту.
103	20, 55 Розділ IV п. 1.16	КЦЗУ ППБУ	Електроштит оснащений схемою підключення споживачів з пояснювальними записками.
<b>ТОВ «Ірина та Ко» (1-поверх)</b>			
104	20,55	КЦЗУ	Аптечний пункт встановлено на переході з приймального відділення в



	Розділ III п. 2.37	ППБУ	будівлю поліклініки та перекриває шляхи евакуації.
<b>Територія</b>			
105	20,55 Розділ III п.2.2 Розділ V п. 2.1 підп. 3	КЦЗУ ППБУ	Не проведено ремонт пожежної водойми ПВ – 150.
106	20,55 Розділ V п.2.1 підп.3	КЦЗУ ППБУ	Вісь пожежних гідрантів зміщено відносно центру колодязя 6 ПГ.
107	20,55 Розділ V п.2.1 підп.3	КЦЗУ ППБУ	ПГ № 2 та ПГ № 6 знаходиться в неробочому стані
108	20,55 Розділ V п.2.1 підп.10	КЦЗУ ППБУ	Біля пожежних гідрантів не встановлені вказівки з світловідбиваючою поверхнею.
<b>Споруда охорони (в'їзд на територію)</b>			
109	20, 55 Розділ IV п.1.18.	КЦЗУ ППБУ	Допускається встановлення електророзеток на горючій основі (конструкцію).
110	20, 55 Розділ III п. 2.2 Розділ V п.3.17	КЦЗУ ППБУ	Пожежний щит з вогнегасниками не захищений від сонячних променів та температурного режиму навколишнього середовища.
<b>ТОВ «Тера ЛТД» аптечний пункт №2 (1-поверх)</b>			
111	20, 55 Розділ IV п. 2.26	КЦЗУ ППБУ	Лінії живлення кондиціонера аптечного пункту №2 не забезпечено автономними пристроями електричного захисту (незалежно від наявності захисту на загальній лінії).
112	ст. 20, 55 Розділ IV п. 1.6.	КЦЗУ ППБУ	З'єднання електропроводів виконано вскрутку
<b>ТОВ «Тера ЛТД» аптечний пункт №1 (1-поверх)</b>			
113	20, 55 Розділ IV п.1.18	КЦЗУ ППБУ	Допускається експлуатація світильників без захисного суцільного скла (ковпаків, плафонів).
114	20, 55 Розділ IV п. 2.26	КЦЗУ ППБУ	Лінії живлення кондиціонера не забезпечено автономними пристроями електричного захисту
<b>Реєстратура (1-поверх)</b>			
115	20, 55 Розділ IV п.1.18	КЦЗУ ППБУ	Допускається встановлення електроустаткування в коридорі відділення, на горючу основу (конструкцію).
116	ст.20,55 Розділ III п. 2.16	КЦЗУ ППБУ	На вікнах реєстратури встановлені глухі ґрати.
<b>Опікове відділення</b>			
<b>3 поверх</b>			
117	20, 55 Розділ IV п. 1.16	КЦЗУ ППБУ	Електрощит не оснащений схемами підключення споживачів з пояснювальними записками.
<b>2 поверх</b>			
118	20, 55 Розділ IV п. 1.16	КЦЗУ ППБУ	Електрощит не оснащений схемами підключення споживачів з пояснювальними записками.
<b>1 поверх</b>			
119	20, 55 Розділ I п. 7	КЦЗУ ППБУ	Контрольно-приймальний прилад автоматичної пожежної сигналізації не сертифікований.
120	20, 55 Розділ III п. 2.18	КЦЗУ ППБУ	В актовому залі допускається зберігання бензогенератора.
<b>Патоморфологічна лабораторія Одеського обласного патологоанатомічного бюро південно-західного відділення</b>			
121	ст. 20, 55 Розділ IV п. 1.6.	КЦЗУ ППБУ	З'єднання електропроводів виконано вскрутку.
122	20, 55 Розділ III п. 2.2 Розділ V п.3.8	КЦЗУ ППБУ	Доукомплектування лабораторії вогнегасником.
<b>Бактеріологічна лабораторія ТОВ «Астерія Нова»</b>			
123	20, 55 Розділ III п. 2.23	КЦЗУ ППБУ	Стіни та стеля обліцьовані горючим матеріалом (вагонка).
124	ст.20,55 Розділ III п. 2.16	КЦЗУ ППБУ	Встановлені металеві ґрати на вікнах.

125	20, 57	КЦЗУ	Відсутня декларація відповідності матеріально-технічної бази суэта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.
<b>ТОВ КФ «Джерело»</b>			
126	20, 55 Розділ V п.2.2., п.10.	КЦЗУ ППБУ	Встановлені глухі металеві ґрати на вікнах.
127	20, 55 Розділ III п. 2.23	КЦЗУ ППБУ	Допускається облицювання стін горючим матеріалом (вагонка)
128	20,55 Розділ V п 1.2 Таблиця А.1 п 8.2 Таблиця А.2 п.13.3 підп. 4	КЦЗУ ППБУ ДБН В.2.5-56:2014	Приміщення з унікальним обладнанням не обладнане автоматичною системою пожежогасіння.
<b>Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій</b>			
129	ст.20, 51	КЦЗУ	Не призначено відповідальних посадових осіб за забезпечення техногенної безпеки.
130	п. 12  п. 10, 11	Положення про паспортизацію ПНО, затвердженого наказом МНС України від 18.12.2000 року за №338  Наказ МНС України від 23.02.2006 року за №98, затвердженого в міністерстві юстиції України 20.03.2006 року за №286/12160	Не проведено ідентифікацію потенційно небезпечного об'єкта (ПНО).
131	ст. 20, 51  п.4.5.5	КЦЗУ  ПТБ	Не розроблені та не вивішені на видних місцях інструкції щодо виконання вимог техногенної безпеки та порядку дій персоналу в разі виникнення аварійної ситуації.
132	ст. 40 п. 3. Глави 10	КЗЦУ	Відсутні інформаційно-довідкові куточки щодо дій персоналу об'єкта у разі виникнення надзвичайних ситуацій або інших нестандартних подій.
133	стаття 20, 51  п. 9,10, 11	КЦЗУ  ПКМУ № 1200	Не забезпечено працюючий персонал об'єкту засобами захисту органів дихання згідно норм належності.

\* Позначення нормативно-правового акта має відповідати позначенню, вказаному у розділі «Нормативно-правові акти, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені актом перевірки».

### Перелік питань для контролю дій перевіряючих

(заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкт господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку	+				частина 4 статті 5 ЗУ № 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують особу перевіряючих, пред'явлено	+				частина 5 статті 7, стаття 10 ЗУ

3	Копію посвідчення на перевірку надано	+				частина 5 статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ № 877
4	Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	+				частина 12 статті 4 ЗУ № 877, наказ № 18
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки				+	частина 1 статті 6 ЗУ № 877


**Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного акта перевірки, що мають місце з боку суб'єкта господарювання**

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

**Підписи осіб, що брали участь у перевірці**

Провідний інспектор Малиновського РВ  
ГУ ДСНС України в Одеській області  
лейтенант служби цивільного захисту

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис) А.В.Чулухова

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи, присутні під час здійснення заходу:

\_\_\_\_\_ (посада) \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано 06 2018 р.:



  
 \_\_\_\_\_ (посада) \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

\_\_\_\_\_

**ПЕРЕЛІК  
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки**

N з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
A	1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Закони України</b>			
1.1	ЗУ N 877	"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"	Закон України	від 05 квітня 2007 р. N 877-V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. N 5403-VI
1.3	ЗУ N 2245	"Про об'єкти підвищеної небезпеки"	Закон України	від 18 січня 2001 р. N 2245-III
1.4	ЗУ N 15/98	"Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"	Закон України	від 14 січня 1998 р. N 15/98-ВР
<b>2</b>	<b>Постанови Кабінету Міністрів України</b>			
2.1	ПКМУ N 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної	Постанова Кабінету Міністрів	від 11 липня 2002 р. N 956

2.1	ПКМУ N 956	<a href="#">Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки</a>	Постанова Кабінету Міністрів України	<a href="#">від 11 липня 2002 р. N 956</a>
2.2	ПКМУ N 306	<a href="#">Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки</a>	Постанова Кабінету Міністрів України	<a href="#">від 29 лютого 2012 р. N 306</a>
2.5	ПКМУ N 1788	<a href="#">Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру</a>	Постанова Кабінету Міністрів України	<a href="#">від 16 листопада 2002 р. N 1788</a>
2.6	ПКМУ N 1200	<a href="#">Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю</a>	Постанова Кабінету Міністрів України	<a href="#">від 19 серпня 2002 р. N 1200</a>
2.7	ПКМУ N 1214	<a href="#">Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами</a>	Постанова Кабінету Міністрів України	<a href="#">від 04 серпня 2000 р. N 1214</a>
2.8	ПКМУ N 308	<a href="#">Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків</a>	Постанова Кабінету Міністрів України	<a href="#">від 29 березня 2001 р. N 308</a>
2.9	ПКМУ N 443	<a href="#">Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту</a>	Постанова Кабінету Міністрів України	<a href="#">від 26 червня 2013 р. N 443</a>
2.10	ПКМУ N 444	<a href="#">Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях</a>	Постанова Кабінету Міністрів України	<a href="#">від 26 червня 2013 р. N 444</a>
2.11	ПКМУ N 787	<a href="#">Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту</a>	Постанова Кабінету Міністрів України	<a href="#">від 09 жовтня 2013 р. N 787</a>
2.12	ПКМУ N 253	<a href="#">Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб</a>	Постанова Кабінету Міністрів України	<a href="#">від 25 березня 2009 р. N 253</a>
2.13	ПКМУ N 11	<a href="#">Положення про єдину державну систему цивільного захисту</a>	Постанова Кабінету Міністрів України	<a href="#">від 09 січня 2014 р. N 11</a>
2.14	ПКМУ N 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	<a href="#">від 09 січня 2014 р. N 6</a>
2.15	ПКМУ N 729	<a href="#">Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб</a>	Постанова Кабінету Міністрів України	<a href="#">від 02 жовтня 2013 р. N 729</a>
2.16	ПКМУ N 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	<a href="#">від 30 жовтня 2013 р. N 841</a>
<b>3</b>	<b>Інші нормативно-правові акти та нормативні документи</b>			
3.1	НАПБ Б.03.001-2004	<a href="#">Типові норми належності вогнегасників</a>	Наказ МНС України	<a href="#">від 02 квітня 2004 р. N 151</a> , зареєстрований у Мін'юсті України 29 квітня 2004 р. за N 554/9153
3.2	ППБУ	<a href="#">Правила пожежної безпеки в Україні</a>	Наказ МВС України	<a href="#">від 30 грудня 2014 р. N 1417</a> , зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за N 252/26697
3.4	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	<a href="#">Правила охорони життя людей на водних об'єктах України</a>	Наказ МНС України	<a href="#">від 03 грудня 2001 р. N 272</a> , зареєстрований у Мін'юсті України 01 лютого 2002 р. за N 95/6383
3.5	ПТБ	<a href="#">Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях</a>	Наказ МНС України	<a href="#">від 15 серпня 2007 р. N 557</a> , зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за N 1006/14273
3.6	Методика прогнозування ХНО	<a href="#">Методика прогнозування наслідків вилу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті</a>	Наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології	<a href="#">від 27 березня 2001 р. N 73/82/64/122</a> , зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за N 326/5517
3.7	Методика спостережень	<a href="#">Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки</a>	Наказ МНС України	<a href="#">від 06 серпня 2002 р. N 186</a> , зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за N 708/6996
3.8	Інструкція з тривалого зберігання	<a href="#">Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту</a>	Наказ МНС України	<a href="#">від 16 грудня 2002 р. N 330</a> , зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за N 179/7500
3.10	Правила надання технічних умов	<a href="#">Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки</a>	Наказ Міністерства оборони України	<a href="#">від 14 листопада 2013 р. N 771</a> , зареєстрований у Мін'юсті України 22

				листопада 2013 р. за N 1988/24520
3.11	План реагування на радіаційні аварії	<a href="#">План реагування на радіаційні аварії</a>	Наказ Держатомрегулювання, МНС	<a href="#">від 17 травня 2004 р. N 87/211</a> , зареєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за N 720/9319
3.12	ДБН В.1.1-7-2002	Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ Держбуду України	<a href="#">від 03 грудня 2002 р. N 88</a>
3.13	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	<a href="#">від 04 серпня 2006 р. N 274</a>