



## ДСНС України

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  
 З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
 СУВОРОВСЬКИЙ РВ У М. ОДЕСІ ГУ ДСНС УКРАЇНИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
 65013, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 88, тел. 778-65-11

### Акт № 94

складений за результатами проведення планової перевірки  
 щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства  
 у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

### **ТОВ "УКРАЇНСЬКА КАБЕЛЬНА КОМПАНІЯ"**

(найменування юридичної особи (та або його відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи **31595602** або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків)  
 □□□□□□□□□□,

**65003, Одеська область, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 115.**

(місцезнаходження, телефон)

Перевірено: **ТОВ "УКРАЇНСЬКА КАБЕЛЬНА КОМПАНІЯ"**, за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 115.

(найменування об'єктів юридичної особи або фізичної особи - підприємця, їх місцезнаходження, телефони)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки – **ВСП**

### Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 24.11.2017 року № 627 (із змінами, внесеними наказом від 22.12.2017 року № 698, виданий ДСНС України, Посвідчення на перевірку від 25.05.2018 року № 96	+ планова; □ позапланова

### Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
04	06	2018	15	00	22	06	2018	17	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Провідний інспектор Суворовського РВ у м. Одесі ГУ ДСНС України в Одеській області  
 лейтенант служби цивільного захисту Дячук Альона Віталіївна

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/ФОП:

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

## Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
+ була у період з 12.11.2015 року по 18.11.2015 року Акт перевірки від 18.11.2015 року № 270 Розпорядчий документ від 18.11.2015 року № 224 виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний +	<input type="checkbox"/> була у період з <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> по <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Акт перевірки від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Розпорядчий документ від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>

## ПЕРЕЛІК

## питань щодо проведення перевірки

№, з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>Частина I. Забезпечення пожежної безпеки</b>						
<b>1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки	+				пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ		+			пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ		+			пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	+				пункти 17 - 19 розділу II ППБУ
<b>2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки</b>						
<b>3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму</b>						
<b>4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки</b>						
<b>5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки</b>						
<b>6. Забезпечено протипожежний стан утримання території</b>						
<b>7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд</b>						
<b>8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів</b>						
<b>9. Стан утримання інженерного обладнання</b>						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		+			пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають	+				пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ

	протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів				ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	+			пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм	+			пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	+			пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
<b>10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку</b>					
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакууванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів	+			пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів	+			пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
<b>11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>					
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог		+		пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість введів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм		+		пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
<b>12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння</b>			+		пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1 - 3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61 - 63 КЦЗУ
<b>13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів</b>				+	пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200
<b>14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт</b>				+	розділ VII ППБУ
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку			+	пункт 21 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів			+	пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+	пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ

14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів			+	пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+	пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ
<b>Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій</b>					
<b>1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту</b>				+	пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
<b>2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки</b>				+	пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
<b>3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки</b>				+	пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
<b>4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання</b>				+	пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
<b>5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки</b>				+	пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245
<b>6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту</b>				+	пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ

7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії	+			пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів			+	пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			+	пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			+	пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки		+		пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту			+	пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444
13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			+	пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			+	стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 253
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			+	пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ N 308
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність			+	стаття 53 КЦЗУ
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			+	пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

**Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:**

"Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

"Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

"НВ" - не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця) / об'єкта, що перевіряється;

"НП" - не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця) / на об'єкті.

**ОПИС  
виявлених порушень**

№, з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	

1.	ст. 20, 55, Розділ V п.1.2.	КЦЗУ, ППБУ	Приміщення будівлі не дообладнані автоматичною пожежною сигналізацією (адміністративний корпус).
2.	ст. 20, 55, Розділ III п.2. п/п2.32	КЦЗУ, ППБУ.	Евакуаційні виходи не позначено в повному обсязі світловими покажчиками з написом «Вихід» білого кольору на зеленому фоні, підключеним до джерела живлення евакуаційного (аварійного) освітлення, або таким, що переключаються на нього автоматично у разі зникнення живлення на їх основних джерелах живлення.
3.	ст. 20, 55, п. 1.2., 1.4. р. V.	КЦЗУ, ППБУ	Сигнал від приймально-контрольного приладу системи пожежної сигналізації не виведений на пульт централізованого пожежного спостереження.
4.	ст. 20, 55, Р.IV п.1.21	КЦЗУ, ППБУ	Не проведений розрахунок та не забезпечений захист будівель та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки та вторинних її проявів.
5.	ст. 20, 55, п. 1.24. р. IV. п. 2.3. р. III.	КЦЗУ, ППБУ	Не представлений сертифікат щодо відповідності протипожежних дверей що встановлені в електрощитовій.
6.	ст. 20, 55, Р.III, п.2, п.п. 2.9	КЦЗУ, ППБУ	Не проведено розрахунки визначення категорій для складського приміщення щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки у відповідності до «Норм визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою», а також клас зони за «Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок», які необхідно позначити на входних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та ззовні.
7.	ст. 20, 55, Розділ IV, п.1.12	КЦЗУ, ППБУ	Не надані акти схованих робіт по прокладанню електропроводки в об'ємі підвісних стель приміщень бізнес центру.
8.	ст. 20, 55, Розділ II, п. 16	КЦЗУ, ППБУ	Посадові особи не пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року N 444 "Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях".
9.	п. 10.	КПМУ № 819 Від. 23.10.2013	Не організовано проходження функціонального навчання відповідними особами керівного складу та фахівцям, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту
10.	п. 3. ст. 40 Глави 10	КЦЗУ №5403-VI	Не оновлено інформаційно-довідкові куточки щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій або інших нестандартних подій.
11.	п. 1.4. р. V. п 7.2.22	ППБУ ДБН В.2.5.- 56:2014	Не забезпечений запас пожежних сповіщувачів на об'єкті, не менше 10% від загальної кількості змонтованих.
12.	стаття 20, 52	КЦЗУ № 5403-VI	Керівництво об'єкту не забезпечило своїх працівників засобами колективного та індивідуального захисту органів дихання.
13.	ст.20,55 п. 2.37 розділ III	КЦЗУ, ППБУ	Сходові клітини не забезпечені в повному обсязі справними пристроями самозачинення та ущільнення в притулах.
14.	ст. 20, 55, Розділ V п. 2.1, підп. 1	КЦЗУ № 5403-VI; ППБУ; ДБН В.2.5-	Об'єкт не забезпечений необхідною кількістю води для зовнішнього пожежогасіння.

		74:2013	
15.	ст. 20, 55, Розділ II, п. 10	КЦЗУ, ППБУ	Непредставлена інструкція для працівників охорони (сторожів, тощо), в якій необхідно визначити їхні обов'язки щодо контролю за дотриманням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядок дій в разі виявлення пожежі, спрацювання систем протипожежного захисту, а також указати, хто з посадових осіб об'єкта має бути викликаний у нічний час у разі пожежі в працівників охорони відсутній список посадових осіб об'єкта із зазначенням їх місць проживання, службових, домашніх (мобільних) телефонів.
16.	ст. 20, 55, п. 2.3.6. р. V.	КЦЗУ, ППБУ	Не розміщено напис (табло) біля входу в приміщення насосної станції об'єкта «Пожежна насосна станція» з освітленням у ночі.
17.	ст. 20, 55, п. 2.37. р. III.	КЦЗУ, ППБУ	Допускається захарашення підсобних приміщень, коридорів загального користування (речами, майном тощо).
18.	ст. 20, 55, п. 1.16. р. IV.	КЦЗУ, ППБУ	Не забезпечені електрощитки схемами підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту.
19.	ст. 20, 55, п. 5. р. II.	КЦЗУ, ППБУ	Не оновлені по поверхові план-схеми евакуації людей на випадок пожежі.
20.	ст. 20, 55, п. 3.1.1., п. 7, п. 13.	КЦЗУ, наказ МНС України № 557 від 15.08.2007р. наказ МНС України № 338 від 18.12.2000р. наказ МНС України № 98 від 23.02.2006р.	Не проведено ідентифікацію на визначення потенційно-небезпечним об'єктом з урахуванням усіх чинників безпеки.
21.	ст. 20, 55, п. 4. р. II.	КЦЗУ, ППБУ	Не оновлені інструкції для приміщень об'єкту про заходи пожежної безпеки, в які включені наступні питання: - категорія приміщення з вибухопожежної та пожежної безпеки (для виробничих, складських приміщень та лабораторій); - вимоги щодо утримання евакуаційних шляхів та виходів; - спеціальні місця для куріння та вимоги до них; - порядок утримання приміщень, робочих місць; - порядок зберігання та застосування легкозаймистих рідин, горючих рідин, пожежовибухонебезпечних речовин і матеріалів; - порядок прибирання робочих місць, збирання, зберігання та видалення горючих відходів, промасленого ганчір'я; - порядок утримання та зберігання спецодягу; - місця, порядок та норми одночасного зберігання в приміщенні сировини, напівфабрикатів та готової продукції; - порядок проведення зварювальних та інших вогневих робіт; - порядок огляду, вимкнення електроустановок, приведення в пожежобезпечний стан приміщень та робочих місць, закриття

			<p>приміщень після закінчення роботи;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- заходи пожежної безпеки при роботі на технологічних установках та апаратах, які мають підвищену пожежну небезпеку;</li> <li>- обов'язки та дії працівників у разі виникнення пожежі.</li> </ul> <p>Ці інструкції мають вивчатися під час проведення протипожежних інструктажів, проходження навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму, а також вивішуватись на видимих місцях.</p>
22.	ст. 20, 55, п. 1.18. р. IV.	КЗЦУ, ППБУ	Допускається експлуатація побутових електронагрівальних приладів (мікрохвильова піч, електричний чайник) в приміщенні охорони тощо.
23.	ст. 20, 55, п. 1.18. р. IV.	КЗЦУ, ППБУ	Допускається експлуатація електричних ламп підвищених безпосередньо на струмопровідні проводи в приміщеннях.
24.	ст. 20, 55, п. 1.18. р. IV.	КЗЦУ, ППБУ	Допускається експлуатація ламп розжарювання без захисного суцільного скла.
25.	ст. 20, 55, п. 1.8. р. IV.	КЗЦУ, ППБУ	Допускається улаштування та експлуатація тимчасових електромереж.
26.	ст. 20, 55, п. 3.6. р. V.	КЗЦУ, ППБУ	Територія та приміщення об'єкту не забезпечені первинними засобами пожежогасіння згідно норм належності.
27.	ст. 20, 55, п. 3.14. р. V.	КЗЦУ, ППБУ	Пожежні щити розміщені на території об'єкту не забезпечені первинним протипожежним інвентарем згідно норм належності.
28.	ст. 20, 55, п. 3.18. р. V.	КЗЦУ, ППБУ	Не проводиться періодичне обслуговування немеханізованого пожежного ручного інструменту розміщеного на пожежних щитах.
29.	ст. 20, 55, п. 3. р. II	КЗЦУ, ППБУ	Не представлений розпорядчий документ про встановлення протипожежного режиму на об'єкті.
30.	ст. 20, 55, п. 4. р. II	КЗЦУ, ППБУ	Не представлені для кожного приміщення об'єкту інструкції про заходи пожежної безпеки.
31.	ст. 20, 55, п. 1.19. р. III.	КЗЦУ, ППБУ	Допускається куріння на території та в приміщеннях будівель об'єкту.
32.	п. 3. ст. 40 Глава 10.	КЗЦУ	Відсутні інформаційно-довідкові куточки щодо дій персоналу об'єкту у разі виникнення надзвичайних ситуацій або інших нестандартних подій.
33.	ст. 20, 55, п. 2.34. р. III	КЗЦУ, ППБУ	На випадок відключення електроенергії обслуговуючий персонал об'єкту не забезпечений в повному обсязі електричними ліхтарями.
34.	ст. 20, 55, п. 1.17. р. IV.	КЗЦУ, ППБУ	Допускається встановлення електричних розеток та вимикачів на горючу основу в приміщеннях охорони.
35.	ст. 20, 55, п. 1.18. р. IV.	КЗЦУ, ППБУ	Допускається експлуатація подовжувачів, які не відповідають вимогам ПУЕ.
36.	ст. 20, 55, п. 2.2.4. р. V.	КЗЦУ, ППБУ	Пожежні рукави не приєднані до кранів розміщені в ПК в приміщення об'єкту та на сходових клітинах на всій території об'єкту.
37.	ст. 20, 55, п. 2.2.10. р. V.	КЗЦУ, ППБУ	Не представлений журнал обліку технічного обслуговування пожежних кран-комплектів.
38.	п. 4. ч. 1. ст. 20., ч. 9. ст. 33.	КЗЦУ	Не уточнені місця збору персоналу об'єкту на випадок виникнення надзвичайної ситуації природного та техногенного характеру з місцевими органами виконавчої влади.
39.	ст. 20	КЗЦУ	Не призначено відповідальну особу з питань цивільного захисту.
40.	ст. 20, 55, п. 2.37. р. III.	КЗЦУ, ППБУ	Допускається влаштування на шляхах евакуації перегородок в адміністративному корпусі що заважають вільній евакуації людей.
41.	ст. 20, 55, р. 111. п. 2., підп.	КЗЦУ, ППБУ	На шляхах евакуації влаштовані турнікети, дверей розсувних, що заважають вільній евакуації людей (вестибюль адміністративного



	2.37., ст. 20		корпусу).
42.	ст. 20, 55, п. 1.1., 1.16 р. III	КЗЦУ, ППБУ	Допускається стоянка транспорту у наскрізних проїздах будівлі, на відстані менше 10 м від в'їзних воріт на територію об'єктів, менше 5 м від пожежного обладнання та інвентарю, на поворотних майданчиках тупикових проїздів.
43.	ст. 20, 55, п. 2.3. р. V	КЗЦУ, ППБУ	У приміщенні насосної станції не вивішені загальна схема протипожежного водопостачання та схема обв'язки насосів. Порядок увімкнення насосів-підвишувачів не визначений інструкцією
44.	п.3.14.	НАПБ А.01.001- 2004	Не проведено обов'язкове особисте страхування членів добровільної пожежної дружини.
45.	ст. 20, 55, п. 2.2. р. V	КЗЦУ, ППБУ	Не проведено перекатку та перевірку пожежних рукавів зі складанням акту виконаних робіт.
46.	ст. 20, 55, п. 3.12. р. V	КЗЦУ, ППБУ	На пожежний щит не нанесено його порядковий номер та номер телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів.
47.	ст. 20, 55, п. 2.15. р. III.	КЗЦУ, ППБУ	Не утримуються пофарбованими елементи пожежної драбини будівлі об'єкту.
48.	ст. 20, 55, п. 3.1.1, п.10.5., п.3.3.	наказ МВС України від 15.08.2007р. №557	Не затверджено і не узгоджено згідно вимог графік проведення навчально-тренувальних занять і навчальних тривог по плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій
49.	п.27.	ПКМУ від 15.02.1999р. №192	Не забезпечено всі виробничі, службові та адміністративні приміщення радіотрансляційними точками (радіоприймачами відповідного діапазону для районів, де немає проводового мовлення) для гарантованого приймання програм державного радіомовлення.
50.	ст.26 п.4.7.	ПКМУ від 26.10.2001р. №1432, наказ МНС України від 15.08.2007р. №557	Не подано до відповідних транспортних органів розрахунки потреби у транспортних засобах для вивезення працівників і членів їх сімей до безпечних районів.
51.	п.3.1.	Наказ МНС України № 97 від 23.04.2001	Не визначено наказом (розпорядженням) перелік керівного складу та посадових осіб, які підлягають навчанню у мережі курсів цивільної оборони.

\* Позначення нормативно-правового акта має відповідати позначенню, вказаному у розділі «Нормативно-правові акти, на підставі яких складено та

## ПЕРЕЛІК

### питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

N з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так			Ні			НВНП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку							частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877	
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено							частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877	

4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	+			2007 р. N 877 частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	γ			частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877

### Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

№, з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	<p>Будь порушення (замітки) зазначаються в журналі перевірки. В процесі перевірки були виявлені певні недоліки, які не впливають на результати перевірки. В ході перевірки були виявлені певні недоліки, які не впливають на результати перевірки. В ході перевірки були виявлені певні недоліки, які не впливають на результати перевірки.</p>

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий - залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

### Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:

Провідний інспектор Суворовського РВ у м. Одесі  
ГУ ДСНС України в Одеській області  
лейтенант служби цивільного захисту

Дячук А.В.

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

Головний інженер ТОВ  
"УКРАЇНСЬКА КАБЕЛЬНА КОМПАНІЯ"

Тун В. І.

Примірник цього акта перевірки отримано «12» 06 2018 року

Головний інженер ТОВ  
"УКРАЇНСЬКА КАБЕЛЬНА КОМПАНІЯ"

Тун В. І.

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженим

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

**Примітка.** У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

**ПЕРЕЛІК**  
**нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких**  
**складено перелік питань щодо проведення перевірки**

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
А	1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Закони України</b>			
1.1	ЗУ N 877	"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"	Закон України	від 05 квітня 2007 р. N 877-V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. N 5403-VI
1.3	ЗУ N 2245	"Про об'єкти підвищеної безпеки"	Закон України	від 18 січня 2001 р. N 2245-III
1.4	ЗУ N 15/98	"Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"	Закон України	від 14 січня 1998 р. N 15/98-BP
<b>2</b>	<b>Постанови Кабінету Міністрів України</b>			
2.1	ПКМУ N 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. N 956
2.2	ПКМУ N 362	Про внесення змін до методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю).	Постанова Кабінету Міністрів України	від 24 травня 2017 р. N 362
2.3	ПКМУ N 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 5
2.4	ПКМУ N 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. N 564
2.5	ПКМУ N 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної безпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. N 1788
2.6	ПКМУ N 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. N 1200
2.7	ПКМУ N 1214	Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами	Постанова Кабінету Міністрів України	від 04 серпня 2000 р. N 1214
2.8	ПКМУ N 308	Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 березня 2001 р. N 308
2.9	ПКМУ N 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 443
2.10	ПКМУ N 444	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 444
2.11	ПКМУ N 787	Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. N 787
2.12	ПКМУ N 253	Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2009 р. N 253

2.13	ПКМУ N 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 11
2.14	ПКМУ N 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 6
2.15	ПКМУ N 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. N 729
2.16	ПКМУ N 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. N 841
<b>3</b>	<b>Інші нормативно-правові акти та нормативні документи</b>			
3.1	ПШБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. N 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за N 252/26697
3.2	Правила улаштування систем раннього виявлення	Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення	Наказ МНС України	від 15 травня 2006 р. N 288, зареєстрований у Мін'юсті України 05 липня 2006 р. за N 785/12659
3.3	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України	від 03 грудня 2001 р. N 272, зареєстрований у Мін'юсті України 01 лютого 2002 р. за N 95/6383
3.4	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. N 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за N 1006/14273
3.5	Методика прогнозування ХНО	Методика прогнозування наслідків вилиття (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології	від 27 березня 2001 р. N 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за N 326/5517
3.6	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. N 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за N 708/6996
3.7	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. N 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за N 179/7500
3.8	Інструкція щодо утримання захисних споруд	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. N 653, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за N 1180/13054
3.9	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки	Наказ Міністерства оборони України	від 14 листопада 2013 р. N 771, зареєстрований у Мін'юсті України 22 листопада 2013 р. за N 1988/24520
3.10	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17 травня 2004 р. N 87/211, зареєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за N 720/9319
3.12	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 р. N 274
3.13	НАПБ В.01.057-2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ Мінагрополітики, МНС	від 04 грудня 2006 р. N 730/770, зареєстрований у Мін'юсті України 05 квітня 2007 р. за N 313/13580