



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Арцизький МРС ГУ ДСНС України в Одеській області

вул. 28 Червня, 118, м. Арциз, 68400, тел. (04845) 3-13-83, 3-27-59 телефон/факс (04845) 3-18-76

E-mail: sgpc-26@ukr.net

АКТ

« 25 » червня 2018 р.

№ 48

складений за результатами проведення позапланової перевірки щодо
додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного
захисту, техногенної та пожежної безпеки

Дошкільний навчальний заклад ясла – садок «Сонечко» загального типу комунальної власності Мирнопільської
(найменування/місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище,
сільської Ради завідувача Стоянова Людмила Семенівна

ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 37497401 або реєстраційний номер облікової картки платника податків
фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків

та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

Одеська область, Арцизький р-н, с. Мирнопілля, вул. Шкільна, 77

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: будівлі, споруди, приміщення ДНЗ ясла – садок «Сонечко»

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки - середній.

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 30.03.2018 р. № 148, виданий 30.03.2018 р. Посвідчення та перевірку від 25.06.2018 р. № 44	<input type="checkbox"/> планова; <input checked="" type="checkbox"/> позапланова

Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
25	06	2018	09	00	25	06	2018	16	00
<small>число</small>	<small>місяць</small>	<small>рік</small>	<small>години</small>	<small>хвилини</small>	<small>число</small>	<small>місяць</small>	<small>рік</small>	<small>години</small>	<small>хвилини</small>

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Арцизький міськрайонний сектор Головного управління ДСНС України в Одеській області
(найменування органу ДСНС України)

Провідний інспектор Тарутинського МРС Головного управління ДСНС України в Одеській області капітан служби цивільного захисту Михальчан Борис Миколайович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) / фізична особа - підприємець

Завідувачем господарством Колесниченко Тетяна Анатоліївна

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі + була у період з 23.06.2017 р. по 23.06.2017 р. Акт перевірки від 23.06.2017 р. № 47 Розпорядчий документ від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> не було взагалі + була у період з 07.12.2017 р. по 07.12.2017 р. Акт перевірки від 07.12.2017 р. № 116, Розпорядчий документ від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення перевірки

N з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки	+				пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СІБ	+				пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-ригувальний підрозділ	+				пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	+				пункти 17 - 19 розділу II ППБУ
2.	У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки				+	пункт 9 розділу II ППБУ
3.	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму			+		пункт 11 розділу II ППБУ
4.	Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки			+		пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
5.	Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки	+				пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території			+		пункти 1.1 - 1.21 глави I розділу III ППБУ
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд			+		пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ППБУ
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів			+		пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу III ППБУ
9. Стан утримання інженерного обладнання						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 1.1 - 1.24 глави I розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів			+		пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціювання повітря відповідають протипожежним вимогам норм			+		пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм				+	пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм				+	пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління			+		пункти 1.1 - 1.6 глави I розділу V ППБУ

	ня евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів				
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів			+	пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання					
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог			+	пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм			+	пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння					
13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів					
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт					
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектно-документації, яка затверджена у встановленому порядку			+	пункт 21 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів			+	пункти 1.1 - 1.5 глави I розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+	пункти 2.1 - 2.28 глави розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів			+	пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+	пункти 4.1 - 4.48 глави розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних доку-			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7

14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів								пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7
Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій									
1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту									
	2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки								пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
	3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки								пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
	4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання								пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
	5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки								пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
	6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту								пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245
	7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії								пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
	8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів								пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
	9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дії за призначенням								пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частини 9 статті 33 КЦЗУ
	10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки								пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787
	11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі працівникам техногенної безпеки								пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, дода 1 до Методики проектування
	12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту								пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444
									пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення дії надзвичайних ситуацій, ПКМУ N 444

13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання				+	пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту				+	стаття 32, пункти 15,16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 253
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій				+	пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ N 308
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність				+	стаття 53 КЦЗУ
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах				+	пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

"Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

"Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

"НВ" - не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця) / об'єкта, що перевіряється;

"НП" - не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця) / на об'єкті.

**ОПИС
виявлених порушень**

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	Реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1	2	3	4
I. Загальні положення			
1	ст. 20, Розділ I, п. 7 Розділ II, п. 9	КЦЗУ № 5403-VI; НАПБ А.01.001-2014.	Не надано сертифікат відповідності для застосування протипожежного обладнання для запобігання пожежам та їх гасіння, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації, визначається законодавством.
II. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки			
2.	ст. 20; Розділ II, п. 4	КЦЗУ № 5403-VI; НАПБ А.01.001-2014	Для кожного приміщення закладу не розроблені та не затверджені керівником інструкції про заходи пожежної безпеки.
3.	ст. 20, 55 Розділ II, п.п. 5., 6	КЦЗУ № 5403-VI; НАПБ А.01.001-2014	Не розроблено і не вивішено на видних місцях плани (схеми) евакуації людей і матеріальних цінностей на випадок пожежі. Не проведено практичні тренування з відпрацювання дій у разі пожежі.
4.	ст. 20; Розділ II, п. 8	КЦЗУ № 5403-VI; НАПБ А.01.001-2014	Територія закладу, а також будинки, споруди, приміщення не забезпечені відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір" (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности".
5.	ст. 20; Розділ II, п.	КЦЗУ № 5403-VI; НАПБ А.01.001-	Для працівників охорони (сторожів, вахтерів, вартових) не розроблено інструкцію, якій необхідно визначити їхні обов'язки щодо контролю за додержанням протипожежних заходів.

	10	2014	жежного режиму, огляду території і приміщень, порядок дій в разі виявлення пожежі, а також указати, хто з посадових осіб об'єкта має бути викликаний у нічний час разі пожежі. Працівники охорони не мають список посадових осіб об'єкта із зазначенням їх міс проживання, службових, домашніх (мобільних) телефонів.
6.	ст. 20; Розділ II, п. 11	КЦЗУ № 5403-VI; НАПБ А.01.001-2014	Працівники закладу не дотримуються встановленого протипожежного режиму, виконувати вимоги цих Правил та інших нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.
7.	ст. 20 Розділ II, п. 17	КЦЗУ № 5403-VI НАПБ А.01.001-2014	У навчальному закладі не проводиться вивчення правил пожежної безпеки, а також навчання діям на випадок пожежі.
8.	ст. 20 Розділ II, п. 18	КЦЗУ № 5403-VI НАПБ А.01.001-2014	Не проводиться у ДНЗ виховна робота, спрямована на запобігання пожежам в дитячих пустощів з вогнем і виховання у дітей бережливого ставлення до національного багатства, а також набуття навичок особистої безпеки в разі виникнення пожежі.
9.	ст. 20 Розділ II, п. 20	КЦЗУ № 5403-VI НАПБ А.01.001-2014	Допускаються до роботи особи, які не пройшли навчання, протипожежного інструктажу і перевірки знань з питань пожежної безпеки.

III. Загальні вимоги пожежної безпеки до утримання території, будинків, приміщень, споруд, евакуаційних шляхів і виходів

1. Утримання території

10.	ст. 20; Розділ III, п.1, п.п.1.10.	КЦЗУ № 5403-VI; НАПБ А.01.001-2014	На території закладу не забезпечено освітлення зовнішніх пожежних драбин, протипожежного обладнання, входів до будинків та споруд.
11.	ст. 20 Розділ III, п. 1.18	КЦЗУ № 5403-VI НАПБ А.01.001-2014	Заборонено розводити багаття, користуватися відкритим вогнем на відстані менше 30 м від будівель та споруд, викидати незагашене вугілля.

2. Утримання будинків, приміщень, споруд, евакуаційних шляхів і виходів

12.	ст. 20, Розділ III, п.2, п.п.2.2.	КЦЗУ № 5403-VI; НАПБ А.01.001-2014	Не забезпечено утримання засобів протипожежного захисту у працездатному стані та не проведено їх технічне обслуговування.
13.	ст. 20; Розділ III, п.2, п.п.2.5.	КЦЗУ № 5403-VI; НАПБ А.01.001-2014	Дерев'яні конструкції в будинках усіх ступенів вогнестійкості, крім V, не піддаються вогнезахисному оброблянню, за винятком вікон, дверей, воріт, підлоги, стелі.
14.	ст. 20; Розділ III, п.2, п.п.2.9.	КЦЗУ № 5403-VI; НАПБ А.01.001-2014 "Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок" НЦАОП 40.1-1.32-01	Для всіх будівель і приміщень складського призначення не визначено категорії щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки "Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпечністю", а також класовані.
15.	ст. 20 Розділ III, п. 2.22	КЦЗУ № 5403-VI НАПБ А.01.001-2014	Не забезпечено заклад адресними вказівниками (назва вулиці, номер будинку) встановленими на фасадах будівель або інших видних місцях і освітлюваними вночний час доби.
16.	ст. 20, 55 Розділ III, п. 2.31	КЦЗУ № 5403-VI НАПБ А.01.001-2014	Проходи та інші шляхи евакуації не забезпечено евакуаційним освітленням відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва", В.2.5-23-2010 "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення" та Правил улаштування електроустановок. Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей.
17.	ст. 67 Розділ III, п. 2.32	КЦЗУ № 5403-VI; НАПБ А.01.001-2014	Евакуаційні виходи в будівлях, не позначені світловими показниками «ВИБІГ» білого кольору на зеленому фоні, підключеними до джерела живлення аварійного (евакуаційного) освітлення.

IV. Загальні вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання

1. Електроустановки

18.	ст. 20; Розділ IV, п.1, п.п.1.6.	КЦЗУ № 5403-VI; НАПБ А.01.001-2014	З'єднання, відгалуження та оканювання жил проводів і кабелів здійснено непоміжною допомогою опресування, зварювання, напіння або затискачів.
19.	ст. 20; Розділ IV, п.1, п.п.1.6.	КЦЗУ № 5403-VI; НАПБ А.01.001-2014	Електрошити не захищені автономними системами пожежогашіння та не оснащені схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).
20.	ст. 20;	КЦЗУ № 5403-VI;	Електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати повинні встановлюватися

	Розділ IV, п.1, п.п.1.17.	НАПБ А.01.001- 2014	в'ється на не горючі основи (конструкції) або з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 метра.
V. Вимоги до утримання технічних засобів протипожежного захисту			
1. Системи протипожежного захисту, засоби зв'язку			
21.	ст. 20 Розділ V, п.1, п.п. 1.2; Додаток А таб. А.1, п. 7.2	КЦЗУ № 5403-VI; НАПБ А.01.001-2014 ДБН В.2.5-56:2014	Приміщення будівель не обладнані системами протипожежного захисту (автоматичні системи пожежної сигналізації та пожежогасіння)
22.	ст. 20 Розділ V, п.1, п.п. 1.2; Додаток Б таб. Б.1 п. 4	КЦЗУ № 5403-VI; НАПБ А.01.001- 2014 ДБН В.2.5-56:2014	Приміщення будівель не обладнано системою оповіщення про пожегу та управління евакуаційним шляхом.
2. Система протипожежного водопроводу.			
23.	ст. 20; Розділ V, п.2, п.п. 2.1, ч. 1.	КЦЗУ № 5403-VI; НАПБ А.01.001- 2014 ДБН В.2.5-74:2013. "Водопостачання. Зовнішня мережа".	Територія закладу не забезпечена необхідною кількістю води для здійснення пожежогасіння.
3. Протипожежна техніка. Первинні засоби пожежогасіння.			
24.	ст. 20 Розділ V, п.3, п.п. 3.2	КЦЗУ № 5403-VI; НАПБ А.01.001- 2014	Допускається використання пожежного обладнання, інвентарю та інструменту, для господарських, виробничих та інших потреб, не пов'язаних з пожежогасінням або навчанням протипожежних формувань.
25.	ст. 20 Розділ V, п.3, п.п. 3.6, 3.7, 3.8, 3.9	КЦЗУ № 5403-VI; НАПБ А.01.001- 2014 Типові норми належності вогнегасників, затверджені наказом МНС від 02 квітня 2004 року N 151	Територія закладу, будинки, споруди, приміщення не забезпечені в повному обсязі первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, ящиками з піском, бочками з водою, покривалами з негорючого теплоізоляційного матеріалу, пожежними відрами, совковими лопатами, пожежним інструментом, які використовуються для локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку.
26.	ст. 20 Розділ V, п. 3, п.п.3.10 п. 3.13	КЦЗУ № 5403-VI; НАПБ А.01.001-2014 Правила експлуатації вогнегасників», затверджено наказом МНС України № 152 від 02.04.2004 року та зареєстровано в Міністерстві юстиції України, 29 квітня 2004 р. за № 555/9154	Для визначення місця знаходження первинних засобів пожежогасіння не встановлені вказані знаки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір", ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности". Знаки повинні бути розміщені на видимих місцях на висоті 2 - 2,5 м від рівня підлоги як усередині, так і поза приміщеннями (за потреби).
27.	ст. 20 Розділ V, п. 3, п.п. 3.10	КЦЗУ № 5403-VI; НАПБ А.01.001-2014	Переносні вогнегасники не розміщено шляхом навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника на відстані від дверей, достатній для її повного відкриття.
28.	ст. 20 Розділ V, п.3, п.п. 3.11, 3.12, 3.25, 3.26	КЦЗУ № 5403-VI; Наказ МНС України №1417 від 30.12.14р.	Пожежний щит недоукомплектований засобами пожежогасіння, а саме: вогнегасник - 3 шт., ящик з піском - 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або лопати розміром 2 x 2 м - 1 шт., гаки - 3 шт., лопати - 2 шт., лом - 2 шт., кирки - 2 шт., на пожежних щитах (стендах) необхідно вказувати їх порядковий номер та номер телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів.
29.	ст. 20 Розділ V, п.3, п.п. 3.14	КЦЗУ № 5403-VI; НАПБ А.01.001-2014	Не проводиться періодичне обслуговування немеханізованого пожежного ручного інструменту у складі комплектації пожежного щита.
30.	ст. 20	КЦЗУ № 5403-VI;	Не виконано технічне діагностування наявних вогнегасників за допомогою орг

	Розділ V, п. 3, п. п. 3.17 п. 3.18.1	НАПБ А.01.001-2014 «Правила експлуатації вогнегасників», наказ МНС України «152 від 02.04.2004р., зареєстрованого, в Міністерстві юстиції України 29.04.2004р. за № 555/9154), а також ДСТУ 4297-2004 "Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги"	заци яка має ліцензію на право проведення вищевказаних робіт. п. 3.18.1 «Правила експлуатації вогнегасників», наказ МНС України «152 від 02.04.2004р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.04.2004р. за № 555/9154), а також ДСТУ 4297-2004 "Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги"
31.	ст. 20 Розділ V, п. 3, п. п. 3.18	КЦЗУ № 5403-VI; НАПБ А.01.001-2014	На вогнегасниках які експлуатуються відсутні облікові (інвентарні) номери за прийнятою системою нумерації.
32.	ст. 20 Розділ V, п. 3, п. п. 3.22	КЦЗУ № 5403-VI; НАПБ А.01.001-2014	Не проведено додаткове практичне навчання з працівниками правилам користування первинними засобами пожежогасіння.
VI. Основні вимоги пожежної безпеки до об'єктів різного функціонального призначення			
Заклади, установи, організації освіти і науки			
33.	ст. 20 Розділ VI, п. 1, п. п. 1.2	КЦЗУ № 5403-VI; НАПБ А.01.001-2014	У приміщеннях ДНЗ килими, паляси, килимові доріжки та інші покриття жорстко не привернені до підлоги
Техногенна безпека			
34.	ст. 20, п. 9, 10, п. 4.3, 4.3.1, 4.8.3	КЦЗУ № 5403-VI; Постанова КМУ від 19.08.2002 р. № 1200, наказ МНС України від 15.08.2007 № 557	Не приведено у відповідність до встановлених вимог забезпечення працюючого персоналу засобами радіаційного та хімічного захисту.
35.	ст. 20 п. 6	КЦЗУ № 5403-VI; наказ МНС України від 23.04.2001 №97, «Порядку здійснення підготовки населення»	Не обладнано сучасний куточок цивільного захисту населення.

* Позначення нормативно-правового акту має відповідати позначенню, вказаному у розділі «Нормативно-правові акти, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені актом перевірки».

ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку					частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено					частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано					частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877

4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)				частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У повідомленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки				частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

N з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий - залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ГУ ДСНС України в Одеській області:

Провідний інспектор
Тарутинського РС ГУ ДСНС
України в Одеській області
капітан служби цивільного захисту



Б.М. Михальчан

« 25 » 06 20 18 р.

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

Завірюхов
(посада)

Александр Сидоров
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано « 25 » 06 20 18 року

Завірюхов
(посада)

Александр Сидоров
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки:

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.