



	та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм				розділу IV ППБУ
<b>10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку</b>					
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожегу та управління евакуацією людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів	-			пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів				пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
<b>11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>					
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідності та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог			+	пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водопостачання, кількість виходів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм				пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
<b>12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння</b>				+	пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1 - 3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61 - 63 КЦЗУ
<b>13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів</b>				+	пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200
<b>14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт</b>					розділ VII ППБУ
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектно-документації, яка затверджена у встановленому порядку			+	пункт 21 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів			+	пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+	пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими розчинними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів			-	пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+	пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.8 ДБН В.1.1-7

14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежо-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів				-	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7
<b>Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій</b>						
1.	Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту				1	пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать господарюванню, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2.	Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки					пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
3.	Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки				+	пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
4.	Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання				-	пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ЦЗБ
5.	Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки				-	пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245
6.	Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту				+	пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
7.	Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварій				1	пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8.	Організація та забезпечення евакуаційних заходів				-	пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9.	Створено об'єктові формування цивільного захисту та				+	пункт 5 частини першої

необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням				стаття 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			+	пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки			+	пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту			+	пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444
13. Забезпечено аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			+	пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14. Забезпечено дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			+	стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 253
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			+	пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ N 308
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність			+	стаття 53 КЦЗУ
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			+	пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

**Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:**

- "Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
- "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
- "НП" - не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця) / об'єкта, що перевіряється;
- "НН" - не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця) / на об'єкті.



**ОПИС  
виявлених порушень**

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта*	
1	Розділ V п.1.2. п.9.3.15 дод. И	ППБУ  ДБН В.2.2-9	Не дообладнані приміщення (адміністративні, офісні, торгівельні, складські, технічні, підсобні тощо) в будівлі системою автоматичної пожежної сигналізації у відповідності до ДБН В.2.5-56:2014. "Системи протипожежного захисту".
2	Розділ V п.1.2. п.7.5 п.20 дод.Б	ППБУ  ДБН В.2.2-9 ДБН В.2.5-56	Не обладнані приміщення в будівлі (адміністративні, офісні, торгівельні, складські, технічні, підсобні тощо) системою оповіщення людей та управління евакуацією із встановленням світлових показників "Вихід" та системою оповіщення у вигляді мовленого запису і передачу спеціальних текстів) у відповідності до ДБН В.2.5-56:2014. "Системи протипожежного захисту".
3	Розділ III, п. 2.31	ППБУ	Не забезпечені сходові клітки, коридори, проходи та інші шляхи евакуації будівлі евакуаційним освітленням відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2016 "Пожежна безпека об'єктів будівництва", ДБН В.2.5-23-2010 "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення" та Правил улаштування електроустановок (далі - ПУЕ). Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей.
4	Розділ I, п.7	ППБУ	Наявні прилади що входять до складу СПЗ адміністративної будівлі (автоматична пожежна сигналізація, димовиділення тощо) не відповідають вимогам сертифікації (сертифікат відповідності Національної системи сертифікації тощо) та не відповідає всім обов'язковим вимогам щодо обладнання протипожежного призначення у відповідності до ДБН В.2.5-56:2014. "Системи протипожежного захисту".
5	ст. 20, 55, 69 пункт 2.23, глави 2 розділу III пункт 7.1.1 пункт 7.6.6.	КЦЗУ ППБУ  ДБН В.1.1-7-2016 ДБН В.2.2-9-2009	Не забезпечена робота ліфтів у режимі "Пожежна безпека"
6	Розділ IV п.1.24	ППБУ.	Не відокремлене (виділене) приміщення електропитової протипожежними перешкодами відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва» від інших.(шляхом встановлення протипожежних дверей з нормованою межею вогнестійкості тощо)
7	статті 20, 55 пункт 2.9 глави 2 розділу III	КЦЗУ ППБУ	Не визначена категорія приміщень виробничого, складського призначення щодо вибухонебезпечної та пожежної небезпеки згідно з вимогами ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухонебезпечною та пожежною небезпечною», а також клас зони за «Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» (далі - ППАОН 40.1-1.32-01), у тому числі для

			зовнішніх виробничих і складських ділянок, із позначенням на вхідних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та зовні.
8	Розділ V п.1.2  п.7.4.1	ППБУ  ДБН В.2.2-9	Не забезпечено електропостачання електроприймачів (системи внутрішнього протипожежного водопроводу, пожежної сигналізації, системи протидимного захисту; електроприймачі ліфтів), а також інші електроприймачі, що мають живитися за I категорією надійності згідно з ПУК.
9	Розділ V, п.2.2	ППБУ	Система внутрішнього протипожежного водопроводу не відповідає наступним вимогам: а саме : частина мережі внутрішнього протипожежного водогішу в підвальному приміщенні виконана пластиковими трубами (у порушенні вимог ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній водопровід та каналізація" (розділ 8,14))
10	Розділ V, п.2.2	ППБУ	Не забезпечено живлення та роботу системи внутрішнього протипожежного водопроводу у відповідності з ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній водопровід та каналізація" (розділ 8,14)
11	п. 1.1, 1.4 розділу V, п.п.10.7-10.9., додаток Ж.10	ППБУ  ДБН В.2.5-56:2014	Не підтримується технічний стан, та вимоги до експлуатації системи проти димного захисту будівлі: - закриття поверхових клапанів димвипалення (жалюзів, засувок тощо) системи димовиділення) - Щит (пулт) ручного керування пристроями системи протидимного захисту не забезпечений інструкцією про порядок їх увімкнення до роботи.
12	Розділ IV, п.1.6	ППБУ	Допускається у порушенні вимог експлуатація силових електромереж в приміщеннях будівлі (підвальні тощо) де з'єднання, відгалуження та окінювання жил проводів виконано за допомогою скрутки (повинно бути опресування, зварювання, паяння або затискачів.)
13	Розділ IV, п.1.7	ППБУ	Не закриті кришками з негорючих або важкогорючих матеріалів відгалужувальні та з'єднувальні коробки (дози) в підсобних, господарських, технічних приміщеннях.
14	Розділ IV, п.1.8	ППБУ	Допускається у порушенні вимог улаштування та експлуатація тимчасових ділянок електромереж в приміщеннях будівлі (подошувачів тощо).
15	Розділ IV, п.1.12	ППБУ	Не надані акти схованих робіт по прокладанню електропроводки в об'ємі підвісних стель приміщень будівлі.
16	Розділ IV, п.1.16	ППБУ	Не дооснащені схемою підключення споживачів з пояснювальними записами і вказаним значенням номінального струму ввірзати захисту (шлявкої вставки) електроштити, групові електроштитки в будівлі.
17	Розділ IV, п.1.18	ППБУ	Допускається у порушенні вимог підвішування світильників безпосередньо на струмопровідні проводи, експлуатація їх зі знятими ковпаками (розсінувачами) в підвальних приміщеннях.
18	Розділ IV, п.2.26	ППБУ	Живлення побутових кондиціонерів в приміщеннях будівлі не забезпечене автономним пристроєм електричного захисту незалежно від наявності захисту на загальній лінії.
19	Розділ III, п.2.12	ППБУ	На дверях вентиляційних камер, електроштитової, підвалу не вказано місце зберігання ключів.
20	Розділ II,	ППБУ	Не відповідають встановленим вимогам плаки евакуації на

	п. 5		випадок пожежі з поверхів будівлі. Також відсутня на доповнення до схематичного плану евакуації затверджена керівником інструкція, що визначає дії щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей. (за якою не рідше одного разу на лівроку мають проводитися практичні тренування всіх зацікавлених працівників)
21	Розділ V, п.3.11	ІШБУ	Відсутній на території будівлі спеціальний пожежний щит (стенд) для розміщення первинних засобів пожежогашіння. До комплекту засобів пожежогашіння, які розміщуються на пожежному щиті, входять: вогнегасники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2 x 2 м - 1 шт., гаки - 3 шт., лопати - 2 шт., лом - 2 шт., сокири - 2 шт.
22	Розділ V, п.п. 3.6, 3.8	ІШБУ	Не забезпечено відповідно до норм належності приміщення будівлі первинними засобами пожежогашіння: (сертифікованими вогнегасниками, ящиками з піском, бочками з водою, покривалами з негорючого теплоізоляційного матеріалу, пожежними відрами, совковими лопатами, пожежним інструментом, які використовуються для локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку) (орендарі тощо).
23	Розділ III, п. 1.19	ППБУ	Допускається у порушенні вимог (встановлених місц за межами будівлі тощо) куріння на поверхах будівлі 5, 11 поверхи (сходові марші, сходові площадки в об'ємі сходових маршів тощо) (суб'єктами господарювання, орендарями тощо) (ФДМУ в Одеській області)
24	Розділ II, п. 2	ІШБУ	Не визначено обов'язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, а саме не призначено відповідальних осіб за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту.
25	стаття 20	КЦЗУ № 5403-VI від 02.10.2012 р.	Не призначено посадову особу з питань цивільного захисту в приміщеннях будівлі.
26	Додаток №1	ПКМУ №819 від 23.10.13 р.	Працівники відповідних категорій не пройшли навчання у сфері цивільного захисту.
27	п. 7 п.2	Наказ МНС № 348 від 18.12.2000 року Наказ МПС № 98 від 23.02.2006	Не проведено ідентифікацію об'єкта на визначення рівня потенційної небезпеки.
28	п. 3.1.п. 4.5.5;	ПТБ	Не вивішені на видних місцях підприємства інструкції щодо виконання вимог техногенної безпеки та порядку дій персоналу в разі виникнення аварійної ситуації (аварії).
29	п. 3. ст. 40 Глави 10	КЗ(У) №5403-VI	Відсутні інформаційно-довідкові куточки щодо дій персоналу об'єкта у разі виникнення надзвичайних ситуацій або інших нестандартних подій.
30	п. 3.1.	ПТБ	Не розроблено положення та інструкцію щодо виконання вимог техногенної безпеки
31	п. 9,10, 11	ПКМУ №1200	Не забезпечено працівничий персонал засобами захисту органів дихання (фірттигази, для керівників з переговорними пристроями тощо) згідно норм належності.



### ПЕРЕЛІК

**питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб,  
уповноважених на здійснення перевірки**

(залишається виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так/Ні/ПВ/ПП			Нормативне обґрунтування
		Так	Ні	ПВ/ПП	
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку			*	частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	*			частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
3	Копію посадової на перевірку надано	*			частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	*			частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідності перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки		*		частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877


#### Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (заслужку) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий - залишається в архіві ДСНС України. Писальні особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

#### Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи органу ДСНС України:  
головний інспектор Приморського РВ  
ГУ ДСНС в Одеській області  
майор служби цивільного захисту

  
(підпис)

Леонов О.С.  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

заступник начальника дільниці ДПАТ  
«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД»

  
(підпис)

Шахін Володимир Миколайович  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано « 14 / 05 20 10 року

Начальник виробничої дільниці ДПАТ  
«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД»

  
(підпис)

Медведєв Сергій Михайлович  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідно підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

**Примітка.** У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службу або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.





ДЕРЖАВНА СЛУЖБА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДСНС УКРАЇНИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ  
ГУ ДСНС УКРАЇНИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
пр. вул.к Привокзальний, 2 м. Одеса, 65012, тел./факс (048)722-11-19

АКТ  
№ 43 □□□□

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

**ДЕРЖАВНЕ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД»**  
(найменування юридичної особи господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові/імена проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 33298371,

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) □□□□□□□□□□,

м. Київ, вул. М.Расковой, 23

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: приміщення та територія будівлі ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД»  
за адресою м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15.

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки: Високий

**Загальна інформація про проведення перевірки:**

Розпорядчий документ щодо здійсненої перевірки	Тип здійсненої перевірки
Наказ від <u>02.03.2018</u> № <u>43</u> □□, виданий <u>ГУ ДСНС України в Одеській області</u>	<input type="checkbox"/> планова; <input checked="" type="checkbox"/> позапланова
Повіднення на перевірку від <u>02.04.2018</u> № <u>43</u> □□□□	

Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
<u>02</u>	<u>03</u>	<u>2018</u>	<u>10</u>	<u>00</u>	<u>14</u>	<u>03</u>	<u>2018</u>	<u>15</u>	<u>00</u>
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

**Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:**

Посадові особи ДСНС України, або її територіального органу:

Приморський РВ ГУ ДСНС України в Одеській області

(підпис/підпис органу ДСНС України)

головний інспектор Приморського РВ ГУ ДСНС України в Одеській області майор служби цивільного захисту Леонук Олексій Сергійович

(підпис, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) / фізична особа - підприємець: заступник начальника ділянки ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД»

Шахін Володимир Миколайович

(підпис, прізвище, ім'я та по батькові)

Інші особи: участь не приймали

(підпис, прізвище, ім'я та по батькові)